

KONKREČIAUSIŲ KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kondicionavimo sistemų įrengimo pirkimas. Pirkimas apima statinio projektų rengimą (jeigu būtina), kondicionavimo sistemų su montavimo medžiagomis tiekimą, kondicionavimo sistemų įrengimą.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Sudaryti higienos normų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas darbuotojams.

3. REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR DARBAI

3.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS IR DARBAI

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir higienos normomis:

- 3.1.1.1. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- 3.1.1.2. STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“.
- 3.1.1.3. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose“.
- 3.1.1.4. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“.
- 3.1.1.5. Kitais pirkimo objektui taikytiniais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir standartais.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

- 3.2.1. Kondicionavimo sistemų poreikio apimtys nurodytos Techninės specifikacijos (toliau – **TS**) Priede Nr. 1.
- 3.2.2. Kondicionavimo sistemos, montavimo ir instaliacinės medžiagos, turi būti naujos ir nenaudotos. Turi turėti CE arba lygiavertį ženklą.
- 3.2.3. Montuojant kondicionavimo sistemas Tiekėjas turi laikytis kondicionavimo sistemų montavimo reikalavimų, nurodytų TS Priede Nr. 2.
- 3.2.4. Tiekėjas darbus pagal TS Priede Nr. 1 numatytas apimtis pradėti galės tik parengęs kondicionavimo sistemų schemą prieš tai raštu suderinęs su Užsakovu kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas ir preliminaras elektros pajungimo vietas bei drenažo nuvedimo liniją. Atlikus darbus, kartu su atliktų darbų aktu, pateikti Užsakovui išpildomąją schemą su įrangos išdėstymu ir komunikacijų pajungimo taškais.
- 3.2.5. Tiekėjas turi atlikti visus kondicionavimo sistemų montavimo, derinimo darbus, būtinos elektros instaliacijos įrengimo darbus, kondensato nuvedimo vamzdynų privedimus prijungiant į kanalizacijos vamzdynų sistemą, atstatyti sienų ir kitų konstrukcijų apdailą, pažeistą įrangos montavimo metu.
- 3.2.6. Rengiant statinio projektą (jei reikalingas) turi būti įvertinta esamų objektų fasadų apdaila.
- 3.2.7. Administraciniuose pastatuose ir techninėse patalpose kondicionavimo sistemų montavimo, derinimo ir paleidimo darbai turi būti atliekami ne darbo metu arba iš anksto suderinus su ten dirbančiais darbuotojais.

- 3.2.8. Prieš teikiant pasiūlymą kiekvienas Pirkimo dalyvis turi galimybę atvykti ir apžiūrėti objektus, kad tinkamai ir visa apimtimi būtų įvertinti kondicionavimo sistemų, montavimo medžiagų kiekiai, montavimo sąlygos, bei kiti TS Priede Nr. 1 numatyti atlikti darbai.
- 3.2.9. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas, gavęs Užsakovo įgaliotojo asmens užsakymą dėl įrangos gedimo, privalo per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos atvykti nurodytu adresu ir atlikti kondicionavimo sistemos remonto darbus, bei pateikti Užsakovui defektinį aktą. Jeigu kondicionavimo sistemos remontui reikia atsarginių dalių ar medžiagų, Tiekėjas turi pristatyti reikiamas detales ir atlikti remonto darbus per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgiau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo gedimo diagnozavimo momento. Įrangos techninę priežiūrą ir gedimų nustatymą atlieka Užsakovo parinkta įmonė.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PREKIŲ TECHINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

- 4.1.1. Užpildytas TS priedas Nr. 3 „Kondicionavimo sistemų techninių specifikacijų palyginamoji lentelė“, nurodant siūlomos įrangos techninius parametrus kartu pateikiant šiuos parametrus patvirtinančius dokumentus/nuorodas į gamintojų viešai skelbiamą informaciją internete (pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis).
- 4.1.2. Užpildytas TS Priedas Nr. 4 „Kondicionavimo sistemų pirkimo kainų pasiūlymo lentelė“ (DKŽ).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS IR ĮRANGĄ:

- 4.2.1. Kondicionavimo sistemų, bei visų montavimui naudojamų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos bei atitikties deklaracijų skaitmeninės kopijos.
- 4.2.2. Kondicionavimo sistemų naudojimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos.
- 4.2.3. Kondicionavimo sistemų valdymo pultelių instrukcijų skaitmeninės kopijos (lietuvių kalba) bei paliekant vieną spausdintą egzempliorių įrangos naudotojui.
- 4.2.4. Kondicionavimo sistemų slėginio vamzdyno hidraulinių bandymų aktai.
- 4.2.5. Naujų ir esamų elektros skydų koreguotos schemos – 2 egz. (vienas egzempliorius turi būti skyduose).
- 4.2.6. Elektros laidų ir kabelių izoliacijos varžų matavimo protokolai.
- 4.2.7. Techninė išpildomoji dokumentacija (Statinio projektas, statybos užbaigimo dokumentai, brėžiniai, techninės specifikacijos, schemos, ir pan.) pateikiama popieriniu ir skaitmeniniu variantu (AutoCad, PDF, Word, Excel).

Priedai:

- Nr. 1 Kondicionavimo sistemų poreikio apimtys.
- Nr. 2 Reikalavimai kondicionavimo sistemų montavimui.
- Nr. 3 Kondicionavimo sistemų techninių specifikacijų palyginamoji lentelė.
- Nr. 4 Kondicionavimo sistemų pirkimo kainų pasiūlymo lentelė (DKŽ).
- Nr. 5 Kondicionavimo sistemų planai.

Kondicionavimo sistemų poreikio apimtys

Administracinės Patalpos	
Kauno regionas	
1. Pastatas adresu: Stoties g. 18, Alytus. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003658	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
2. Pastatas adresu: Stoties g. 3, Dargužių k., Jonavos r. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0002949	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
3. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 1, Gaižiūnų k., Jonavos r. Patalpos plane 1-18; 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002919	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
4. Pastatas adresu: Stoties g. 2, Jonava. Patalpos plane 1-14. Pastato inventorinis numeris 110-0002849	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
5. Pastatas adresu: Stoties g. 13, Jungėnų k., Kalvarijos sav. Konteinerinio tipo. Pastato inventorinis numeris 112-0000628	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
6. Pastatas adresu: Stoties g. 8, Gurionių k., Kaišiadorių r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002817	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
7. Pastatas adresu: Elektros g. 7, Kaišiadorių m. Patalpos plane 1-21; 1-2; 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002935	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
8. Pastatas adresu: Stoties g. 4A, Pravieniškių I k., Kaišiadorių r. Patalpos plane 1-16; 1-17. Pastato inventorinis numeris 110-0002832	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
9. Pastatas adresu: A. Juozapavičiaus pr. 124J, Kaunas. Patalpos plane 1-2; 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002885	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
10. Pastatas adresu: Čiurlionio g. 14B, Kaunas. Patalpos plane 1-15. Pastato inventorinis numeris 110-0002913	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
11. Pastatas adresu: Čiurlionio g. 14B, Kaunas. Patalpos plane 2-3; 2-7; 2-8; 2-10; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0002913	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	

12. Pastatas adresu: Palemono g. 82B, Kaunas. Patalpos plane 1-14. Pastato inventorinis numeris 110-0002772
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
13. Pastatas adresu: A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas. Patalpos plane 1-60; 1-65; 1-67; 1-70. Pastato inventorinis numeris 110-0002869
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
14. Pastatas adresu: A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas. Patalpos plane 1-48. Pastato inventorinis numeris 110-0002869
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
15. Pastatas adresu: Skvero g. 17, Kazlų Ruda. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003178
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
16. Pastatas adresu: Skvero g. 17A, Kazlų Ruda. Patalpos plane 2-2; 2-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003157
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
17. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 1, Dotnuvos GS, Kedainių r. Patalpos plane 2-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002928
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
18. Pastatas adresu: Miško g. 2, Gudžiūnų GS, Kedainių r. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003163
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
19. Pastatas adresu: Dariaus ir Girėno g. 9A, Kėdainiai. Patalpos plane 2-3; 2-4; 2-5. Pastato inventorinis numeris 110-0002927
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
20. Pastatas adresu: Sodų g. 13B, Šeštokai, Lazdijų r. Patalpos plane 1-16. Pastato inventorinis numeris 110-0002864
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
21. Pastatas adresu: Stoties g. 2, Marijampolė. Patalpos plane 1-13; 1-16. Pastato inventorinis numeris 110-0002929
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
22. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 18, Mauručių k., Prienų r. Patalpos plane 2-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002916
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
23. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 18, Mauručių k., Prienų r. Patalpos plane 2-8. Pastato inventorinis numeris 110-0002916
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
24. Pastatas adresu: Stoties g. 2A, Baisiogala, Radviliškio r. Patalpos plane 1-18; 1-19. Pastato inventorinis numeris 110-0002802
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
25. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 12, Gimbogala, Radviliškio r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003185
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

26. Pastatas adresu: Stoties g. 1, Didžiųjų Šalvių k., Vilkaviškio r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002867 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
27. Pastatas adresu: Basanavičiaus g. 18, Kybartai, Vilkaviškio r. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0002930 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
Šiaulių regionas
28. Pastatas adresu: Stoties g. 28, Joniškis. Patalpos plane 1-16. Pastato inventorinis numeris 110-0003566 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
29. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003449 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
30. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003449 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
31. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-11; 3-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003449 Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
32. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-14; 3-15. Pastato inventorinis numeris 110-0003449 Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
33. Pastatas adresu: Bokšto g. 11, Radviliškis. Patalpos plane 2-4; 2-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003475 Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
34. Pastatas adresu: Bokšto g. 13, Radviliškis. Patalpos plane 3-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003447 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
35. Pastatas adresu: Bokšto g. 19, Radviliškis. Patalpos plane 2-1; 2-24. Pastato inventorinis numeris 110-0003620 Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
36. Pastatas adresu: Bokšto g. 19, Radviliškis. Patalpos plane 2-20; 2-21; 2-23; 2-16. Pastato inventorinis numeris 110-0003620 Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
37. Pastatas adresu: Bokšto g. 29, Radviliškis. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003441 Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

38. Pastatas adresu: Varpo g. 1A, Radviliškis. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003461
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
39. Pastatas adresu: Aerouosto g. 20, Šiauliai. Patalpos plane 2-2; 2-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003634
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
40. Pastatas adresu: Aerouosto g. 20, Šiauliai. Diagnostikos patalpa. Pastato inventorinis numeris 110-0002318
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
41. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-3; 2-4; 2-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
42. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-8; 2-9; 2-10; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
43. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-18; 2-20; 2-22; 2-23. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
44. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-15. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
45. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-6; 1-11; 1-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
46. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-3; 1-34. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
47. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-18; 1-19. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
48. Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-30; 1-31; 1-32. Pastato inventorinis numeris 110-0003608
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
49. Pastatas adresu: Dubijos g. 44H, Šiauliai. Patalpos plane 1-5; 1-6; 1-8; 1-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003448
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
50. Pastatas adresu: Dubijos g. 30, Šiauliai. Patalpos plane 2-10; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003537
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
Klaipėdos regionas
51. Pastatas adresu: Kairių g. 2, Klaipėda. Rastabdininkų postas K4. Pastato inventorinis numeris 110-0003306

Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
52. Pastatas adresu: Kairių g. 2, Klaipėda. Patalpos plane 2-49; 2-51. Pastato inventorinis numeris 110-0003277
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
53. Pastatas adresu: Kairių g. 2, Klaipėda. Rastabdininkų postas. Pastato inventorinis numeris 112-0000517
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
54. Pastatas adresu: P.Lideikio g. 10B, Klaipėda. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003280
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
55. Pastatas adresu: Priestočio g. 1B, Klaipėda. Patalpos plane 1-54. Pastato inventorinis numeris 110-0003272
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
56. Pastatas adresu: Rimku g. 2A, Klaipėda. Patalpos plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003285
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
57. Pastatas adresu: Stoties g. 2, Kretinga. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003224
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
58. Pastatas adresu: Malūno g. 17B, Pagėgiai. Patalpos plane 2-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003305
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
59. Pastatas adresu: Stoties g. 29, Plungė. Patalpos plane 1-19. Pastato inventorinis numeris 110-0003247
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
60. Pastatas adresu: Ramūčių g. 2B, Šilutė. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003287
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
Vilniaus regionas
61. Pastatas adresu: Stoties g. 26, Vievis. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003368
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
62. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 3, Dūkštas. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003403
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
63. Pastatas adresu: Geležinkelio aklg. 7, Ignalina. Patalpos plane 1-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003034
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
64. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 19, Ignalina. Patalpos plane 1-49. Pastato inventorinis numeris 110-0003404
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

65. Pastatas adresu: Gurionių 1-oji g. 16, Gurionių k., Kaišiadorių r. Patalpos plane 22. Pastato inventorinis numeris 110-0002970
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
66. Pastatas adresu: Gurionių 1-oji g. 16, Gurionių k., Kaišiadorių r. Patalpos plane 28 (25m2); 27. Pastato inventorinis numeris 110-0002970
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
67. Pastatas adresu: Marių g. 60, Palemonas. Patalpos plane 33. Pastato inventorinis numeris 110-0002971
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
68. Pastatas adresu: Bažnyčios g. 9, Pabradė. Patalpos plane 1-38. Pastato inventorinis numeris 110-0003408
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
69. Pastatas adresu: Partizanų g. 1A, Švenčionėliai. Patalpos plane 2-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003042
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
70. Pastatas adresu: Priestočio g. 1, Švenčionėliai. Patalpos plane 1-36. Pastato inventorinis numeris 110-0003407
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
71. Pastatas adresu: Priestočio g. 1, Švenčionėliai. Patalpos plane 1-44; 1-42. Pastato inventorinis numeris 110-0003407
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
72. Pastatas adresu: Partizanų g. 1, Švenčionėliai. Patalpos plane 2-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003025
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
73. Pastatas adresu: Garvežių g. 5A, Lentvaris. Patalpos plane 2-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003373
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
74. Pastatas adresu: Garvežių g. 5A, Lentvaris. Patalpos plane 2-2; 2-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003373
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
75. Pastatas adresu: Stoties g. 1, Rūdiškės. Patalpos plane 1-23; 1-26. Pastato inventorinis numeris 110-0003382
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
76. Pastatas adresu: Ažuolijos k. 9A, Utenos r. Patalpos plane 1-1. Pastato inventorinis numeris 110-0003049

Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
77. Pastatas adresu: Savanorių g. 3, Varėna. Patalpos plane 1-34. Pastato inventorinis numeris 110-0003381
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
78. Pastatas adresu: A. Kojelavičiaus g. 147, N. Vilnia. Patalpos plane 2-9; 2-10; 2-11; 2-12; 2-13. Pastato inventorinis numeris 110-0003421
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
79. Pastatas adresu: A. Kojelavičiaus g. 147, N. Vilnia. Patalpos plane 1-35. Pastato inventorinis numeris 110-0003421
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
80. Pastatas adresu: Agrastų g. 1C, Vilnius. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003388
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
81. Pastatas adresu: Agrastų g. 1C, Vilnius. Patalpos plane 1-21. Pastato inventorinis numeris 110-0003388
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
82. Pastatas adresu: Agrastų g. 1B, Vilnius. Patalpos plane 2-2; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0002991
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
83. Pastatas adresu: Agrastų g. 1B, Vilnius. Patalpos plane 2-16; 2-18. Pastato inventorinis numeris 110-0002991
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
84. Pastatas adresu: Agrastų g. 1B, Vilnius. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0002991
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
85. Pastatas adresu: Kibirkšties g. 6B, Vilnius. Patalpos plane 1-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003353
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
86. Pastatas adresu: Pelesos g. 2, Vilnius. Patalpos plane 2-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003420
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
87. Pastatas adresu: Švitrigailos g. 43, Vilnius. Patalpos plane 1-7; 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003409
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
88. Pastatas adresu: Švitrigailos g. 43, Vilnius. Patalpos plane 2-6; 2-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003409
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
89. Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Patalpos plane 1-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003022
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
90. Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Patalpos plane 2-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003345

Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
91. Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Patalpos plane 3-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003345
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
92. Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Patalpos plane 3-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003345
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
93. Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Patalpos plane 3-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003345
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
94. Pastatas adresu: Terminalo g. 8, Vilnius. Patalpos plane 3-17. Pastato inventorinis numeris 110-0003345
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
95. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 28, Bezdonyš. Patalpos plane 1-8. Pastato inventorinis numeris 110-0003064
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
96. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 28, Bezdonyš. Patalpos plane 2-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003064
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
97. Pastatas adresu: Kenos geležinkelio stoties 3, Kena. Patalpos plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003102
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
98. Pastatas adresu: Sostinės g. 1, Valčiūnai. Patalpos plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003020
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
99. Pastatas adresu: Sostinės g. 5, Valčiūnai. Patalpos plane 1-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003364
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
100. Pastatas adresu: Stoties g. 12, Turmantas. Patalpos plane 1-6; 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003397
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
101. Pastatas adresu: Kenos glž. st. 1, Kenos m., Vilniaus r. Patalpos plane 2-34. Pastato inventorinis numeris 110-0003418
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Kauno regionas	
1. Pastatas adresu: Palemono g. 78, Kaunas. Patalpos plane R19. Pastato inventorinis numeris 110-0002895	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
2. Pastatas adresu: Skvero g. 17, Kazlų Rūda. Patalpa plane 1-1. Pastato inventorinis numeris 110-0003178	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
3. Pastatas adresu: Stoties g. 1, Veseluvkos k., Jonavos r. Patalpa plane 1-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003181	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
Šiaulių regionas	
4. Pastatas adresu: G. Sakalausko g. 13C, Radviliškis. Patalpos plane 3-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003464	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
5. Pastatas adresu: G. Sakalausko g. 13C, Radviliškis. Patalpos plane 2-1. Pastato inventorinis numeris 110-0003464	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
6. Pastatas adresu: Laisvės g. 2E, Drąsučių k. Patalpos plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003573	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
7. Pastatas adresu: Laisvės g. 2E, Drąsučių k. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003573	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
8. Pastatas adresu: Linkaičių GS, Radviliškio r. Patalpos plane 1-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003446	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
9. Pastatas adresu: Meškuičių GS, Meškuičių m., Šiaulių r. Patalpos plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003564	
Tiekėjas parenka multisplit tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.	
Klaipėdos regionas	
10. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 4, Šilutė. Patalpos plane 1-22. Pastato inventorinis numeris 110-0003214	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.	
11. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 4, Šilutė. Patalpos plane 1-23. Pastato inventorinis numeris 110-0003214	
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų	

montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
12. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 4, Šilutė. Patalpos plane 1-20. Pastato inventorinis numeris 110-0003214
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
13. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 7, Pagėgiai. Patalpos plane 1-31. Pastato inventorinis numeris 110-0003265
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
14. Pastatas adresu: Perkėlos g. 10, Klaipėda.
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
15. Pastatas adresu: Malūno g. 9, Vilkyčių k., Šilutės r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003229
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
16. Pastatas adresu: Stoties g. 2, Kretinga. Patalpos plane 1-24. Pastato inventorinis numeris 110-0003245
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
17. Pastatas adresu: Kretingos r., Kūlpėnų k., Stoties g. 9. Patalpos plane 1-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003248
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
18. Pastatas adresu: Telšių r., Pabalvės k., Vainočių g. 60. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003250
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
19. Pastatas adresu: Klaipėda, Rimkų g. 8. Patalpos plane 2-10. Pastato inventorinis numeris 110-0003270
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
Vilniaus regionas
20. Pastatas adresu: Džūkų g. 8, Naujieji Valkininkai. Patalpos plane 1-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003375
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus reikalinga parengti bei kitomis kompetentingomis institucijomis Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus..
21. Pastatas adresu: Garvežių g. 5A, Lentvaris. Patalpos plane 2-18. Pastato inventorinis numeris 110-0003373

Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
22. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Jašiūnai. Patalpos plane 1-19. Pastato inventorinis numeris 110-0003372
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
23. Pastatas adresu: Kibirkšties g. 6B, Vilnius. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003353
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
24. Pastatas adresu: Kibirkšties g. 6B, Vilnius. Patalpos plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003353
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
25. Pastatas adresu: Priestočio g. 1, Švenčionėliai. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 113-0000114
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
26. Pastatas adresu: Savanorių g. 3, Varėna. Patalpos plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003381
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
27. Pastatas adresu: Sostinės g. 5, Valčiūnai. Patalpos plane R-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003364
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
28. Pastatas adresu: Stoties g. 1, Rūdiškės. Patalpos plane 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0003382
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus. Tiekėjas turi suderinti kondicionavimo sistemos blokų montavimo vietas, elektros pajungimo vietas, drenažo nuvedimo liniją ir sąlygas su Užsakovu ir jeigu reikalinga parengti statinio projektą, jį suderinti su Kultūros paveldo departamentu bei kitomis kompetentingomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Užbaigus darbus Tiekėjas pateikia Užsakovui statybos užbaigimo dokumentus.
29. Pastatas adresu: Vilniaus g. 4, Senieji Trakai. Patalpos plane 1-10. Pastato inventorinis numeris 110-0003362
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
30. Pastatas adresu: Savanorių g. 3, Varėna. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003381
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
31. Pastatas adresu: Priestočio g. 1, Švenčionėliai. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003407
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
32. Pastatas adresu: Geležinkelio g. 16, Vilnius. Patalpos plane 2-28. Pastato inventorinis numeris 110-0003426
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.
33. Pastatas adresu: Pelesos g. 2, Vilnius. Patalpos plane 2-8. Pastato inventorinis numeris 110-0003420
Tiekėjas parenka split tipo kondicionavimo įrangą pagal Techninės specifikacijos Priedo Nr.3 reikalaujamus techninius parametrus.

Reikalavimai kondicionavimo sistemų montavimui

1. Visas sumontuotas kondicionavimo sistemas objektuose privaloma tinkamai sužymėti lipdukais priklijuojant ant išorinio ir vidinių blokų, taip pat ant kondicionavimo sistemos valdymo pulto: OK-1 ant išorinio bloko ir OK-1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei valdymo pulto. Toliau žymėti pagal numeraciją, jeigu objekte numatoma daugiau negu viena kondicionavimo sistema.
2. VRF kondicionavimo sistemos atitinkamai turi būti sužymėtos: OK-1 ant išorinio bloko ir OK-1.1 ant vidinio kondicionavimo sistemos bloko bei valdymo pulto. Toliau pagal numeraciją kiek numatoma vidinių blokų.
3. Visos kondicionavimo sistemos ant išorinių kondicionavimo sistemų blokų turi būti sužymėtos pagal Kioto protokolą freono kiekio, tipo ir jo CO2 ekvivalento lipdukais.
4. Visi elektros laidai (tiek maitinimo, tiek komutaciniai) turi būti sužymėti prie išorinių ir vidinių kondicionavimo sistemų blokų, taip pat ir elektros įvadiniam skyde.
5. Lipdukai turi būti ilgaamžiai, atsparus drėgmei ir aiškiai įskaitomi. Lauke stovintis kondicionavimo sistemų blokai turi būti sužymėti lipdukais su UV apsauga.
6. Visi laidai ir vamzdynai lauke turi būti paslėpti į apsauginį šarvą, siekiant apsaugoti komunikacijas nuo UV spindulių ir aplinkos poveikio.
7. Visi laidai ir vamzdynai, kurie numatomi instaliuoti atvirai patalpoje, turi būti paslėpti į specialius, kondicionavimo sistemų montavimui skirtus, instaliacinius kanalus.

Montavimo pavyzdžiai pateikiami nuotraukose.

