

Eil. Nr.	Prekių ir darbų/paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Užsakovo reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjų siūlomi techniniai parametrai	Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Kauno regiono geležinkelio infrastruktūros administracinės patalpos					
1	Pastatas adresu: Stoties g. 18, Alytus. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003658				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF35C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	48/48	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF35C			
	Kondicionieriaus šaldymo / šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	3.5/4.4	3,8/4.4	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	43/43	43/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
2	Pastatas adresu: Stoties g. 3, Dargužių k., Jonavos r. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0002949				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
3	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 1, Gaižiūnų k., Jonavos r. Patalpos plane 1-18; 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002919				
	Išorinio kondicionieriaus bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R/FTXM25R			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/2.8	2.5/2.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.27	Daikin general catalogue 2020.pdf	
4	Pastatas adresu: Stoties g. 2, Jonava. Patalpos plane 1-14. Pastato inventorinis numeris 110-0002849				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
5	Pastatas adresu: Stoties g. 13, Jungėnų k., Kalvarijos sav. Konteinerinio tipo. Pastato inventorinis numeris 112-0000628				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
6	Pastatas adresu: Stoties g. 8, Gurionių k., Kaišiadorių r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002817				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf

	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
7	Pastatas adresu: Elektros g. 7, Kaišiadorių m. Patalpos plane 1-21; 1-2; 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002935				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM52N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	5.2/6.8	5.2/6.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	3	3	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXP20M9			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.51/4.61	Daikin general catalogue 2020.pdf
8	Pastatas adresu: Stoties g. 4A, Pravieniškių I k., Kaišiadorių r. Patalpos plane 1-16; 1-17. Pastato inventorinis numeris 110-0002832				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
9	Pastatas adresu: A. Juozapavičiaus pr. 124J, Kaunas. Patalpos plane 1-2; 1-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002885				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
10	Pastatas adresu: Čiurlionio g. 14B, Kaunas. Patalpos plane 1-15. Pastato inventorinis numeris 110-0002913				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
11	Pastatas adresu: Čiurlionio g. 14B, Kaunas. Patalpos plane 2-3; 2-7; 2-8; 2-10; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0002913				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 5MXM90N9			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	9.0/10.0	9.0/10.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	52/52	52/52	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	5	5	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R/FTXM25R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/2.8	2.5/3.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	7.72/4.48	Daikin general catalogue 2020.pdf
12	Pastatas adresu: Palemono g. 82B, Kaunas. Patalpos plane 1-14. Pastato inventorinis numeris 110-0002772				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	

	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	sieninis				
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	13	Pastatas adresu: A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas. Patalpos plane 1-60; 1-65; 1-67; 1-70. Pastato inventorinis numeris 110-0002869				
Išorinio bloko tipas multisplit		multisplit tipo				
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32		
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN 5MXM90N9				
Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip		KW	9.0/10.0	9.0/10.0	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	52/52	52/52	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko tipas		sieninis				
Numatytas įrenginių kiekis		vnt.	4	4		
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXM20R/FTXM25R				
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2.5/2.8	2.5/3.0	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.0/4.0	8.38/4.19	Daikin general catalogue 2020.pdf	
14	Pastatas adresu: A. Juozapavičiaus pr. 118, Kaunas. Patalpos plane 1-48. Pastato inventorinis numeris 110-0002869					
	Išorinio bloko tipas split	split tipo				
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF60B				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS				
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF60A				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.0/8.0	7.0/8.0	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/44	45/44	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.15/4.06	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	15	Pastatas adresu: Skvero g. 17, Kazlų Ruda. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003178				
		Išorinio bloko tipas split	split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32		
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RXF20C				
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko tipas		sieninis				
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	1	1		
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXF20C				
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
16		Pastatas adresu: Skvero g. 17A, Kazlų Ruda. Patalpos plane 2-2; 2-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003157				
		Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8				
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	sieninis				
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	17	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 1, Dotnuvos GS, Kedainių r. Patalpos plane 2-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002928				
Išorinio bloko tipas split		split tipo				
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32		
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RXF20C				
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko tipas		sieninis				
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	1	1		
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXF20C				
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
18	Pastatas adresu: Miško g. 2, Gudžiūnų GS, Kedainių r. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003163					
	Išorinio bloko tipas split	split tipo				
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / irenginio modelis	DAIKIN RXF25C				

	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	sieninis				
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF25C				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2,5/3,7	2,8/3,7	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	40/40	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6,0/4,0	6,22/4,11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
19	Pastatas adresu: Dariaus ir Girėno g. 9A, Kėdainiai. Patalpos plane 2-3; 2-4; 2-5. Pastato inventorinis numeris 110-0002927					
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo				
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM68N9				
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	6,8/8,6	6,8/8,6	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	sieninis				
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	3	3		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXP20M9/ FTXP25M9				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2,0/2,5	2,0/2,5	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2,5/2,8	2,5/3,0	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6,0/4,0	7,76/4,09	Daikin general catalogue 2020.pdf	
20	Pastatas adresu: Sodų g. 13B, Šeštokai, Lazdijų r. Patalpos plane 1-16. Pastato inventorinis numeris 110-0002864					
	Išorinio bloko tipas split	split tipo				
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	sieninis				
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2,0/3,3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6,0/4,0	6,22/4,11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	21	Pastatas adresu: Stoties g. 2, Marijampolė. Patalpos plane 1-13; 1-16. Pastato inventorinis numeris 110-0002929				
		Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32		
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN 3MXM40N8				
Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip		KW	4,0/4,6	4,0/4,6	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko tipas		sieninis				
Numatytas įrenginių kiekis		vnt.	2	2		
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXM20R				
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2,0/2,5	2,0/2,5	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6,0/4,0	8,52/4,24	Daikin general catalogue 2020.pdf	
22		Pastatas adresu: Geležinkelio g. 18, Mauručių k., Prienų r. Patalpos plane 2-3. Pastato inventorinis numeris 110-0002916				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo				
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C				
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko tipas	sieninis				
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1		
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C				
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2,0/3,3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6,0/4,0	6,22/4,11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
	23	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 18, Mauručių k., Prienų r. Patalpos plane 2-8. Pastato inventorinis numeris 110-0002916				
		Išorinio bloko tipas split	split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32		
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RXF20C				
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko tipas		sieninis				
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	1	1		
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXF20C				
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2,0/3,3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6,0/4,0	6,22/4,11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
24		Pastatas adresu: Stoties g. 2A, Baisiogala, Radviliškio r. Patalpos plane 1-18; 1-19. Pastato inventorinis numeris 110-0002802				
		Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32		
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8				
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4,0/4,6	4,0/4,6	Daikin general catalogue 2020.pdf	

	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
25	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 12, Gimbogala, Radviliškio r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0003185				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF25C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF25C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/3.7	2,8/3,7	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	40/40	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
26	Pastatas adresu: Stoties g. 1, Didžiųjų Šalvių k., Vilkaviškio r. Patalpos plane 1-2. Pastato inventorinis numeris 110-0002867				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
27	Pastatas adresu: Basanavičiaus g. 18, Kybartai, Vilkaviškio r. Patalpos plane 1-11. Pastato inventorinis numeris 110-0002930				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF25C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF25C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/3.7	2,8/3,7	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	40/40	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
Kauno regiono geležinkelio infrastruktūros techninės patalpos					
28	Pastatas adresu: Palemono g. 78, Kaunas. Patalpos plane R19. Pastato inventorinis numeris 110-0002895				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	48/48	48/46	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.0	6.58/4.02	Daikin general catalogue 2020.pdf	
29	Pastatas adresu: Skvero g. 17, Kazlų Rūda. Patalpa plane 1-1. Pastato inventorinis numeris 110-0003178				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG50A			
	"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FTXM50R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	5.0/6.0	5.0/6.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	44/44	44/43	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	7.0/4.0	7.41/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf	
30	Pastatas adresu: Stoties g. 1, Veseluvkos k., Jonavos r. Patalpa plane 1-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003181				

Išorinio bloko tipas split	split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG50A			
"Variable refrigerant temerature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	2	2	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FTXMS0R			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	kW	5.0/6.0	5.0/6.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	44/44	44/43	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	7.0/4.0	7.41/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf