



Attrel, UAB

ATTREL, UAB kurios buveinė yra Saltoniškių g. 34a, LT-08105 Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 30431152, PVM mokėtojo kodas LT10001061711, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Radvilos, veikiančio pagal bendrovės veikiančius įstatus.

Kertiniam valstybės telekomunikacijų centrui

PASIŪLYMAS DĖL NENUTRŪKSTAMOJO MAITINIMO ŠALTINIŲ PIRKIMO

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktu neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

__2021-10-20 Nr. ____

(Data)

__Vilnius__

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai:</i> <i>Atsakingasis partneris:</i> <i>Partneris Nr. 1:</i> <i>Partneris Nr. 2 ir t.t.:</i>)	ATTREL, UAB
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Saltoniškių g. 34a, LT-08105 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Saulius Radvila
Telefono numeris	██████████
El. pašto adresas	████████████████████

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
 - šiose konkurso sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 - Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninės priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų kitus ūkio subjektus (jei jie yra žinomi), kurių kvalifikacija nesiremia siekdamas atitikti pirkimo

dokumentuose pirkimo vykdytojo nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (atsižvelgiant į pirkimo sąlygų 6.1. punkte nustatytus reikalavimus):

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalis (nurodomos prekės, paslaugos, darbai ar pan.), numatyta atlikti kitų ūkio subjektų	Kito ūkio subjekto pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas.
1	Kita (pildoma, jei pasitelkiama)	

3. Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija* (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, konfidencialia informacija taip pat negali būti laikoma informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

Pastaba: *- Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, tiekėjo pasiūlyme turi būti aiškiai nurodoma, kurios pasiūlymo dalys yra konfidencialios. Perkančioji organizacija pasilieka teisę viešinti visus tiekėjo pasiūlymo dokumentus, kurie nepažymėti kaip konfidencialūs.

4. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, eurai be PVM
1	2	3	4	5
1.	Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai	kompl.	30	3151,76
Bendra kaina, eurai be PVM				94552,80
PVM				19856,09
Bendra kaina, eurai su PVM				114408,89

Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM): (prašome nurodyti žodžiais) šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoni eurai 89 ct

Pastabos:

a) kaina (tiek vieneto, tiek bendra) su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;

d) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
- ✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- ✓ Užtikriname, kad įsigyjamose įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęs, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkėjo patirtą materialinę žalą.
- ✓ Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama charakteristika	Tiekėjo pasiūlymas
1.	Gamintojas		Schneider Electric APC
2.	Produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir modelio modifikaciją. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios techninės ar programinės įrangos techninė specifikacija.	APC Easy UPS On-Line SRV 6000VA RM 230V (SRV6KRILRK); SNMP Card (APV9601). Nuorodos į gamintojo interneto puslapį: https://www.apc.com/shop/mk/en/products/APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-6000VA-RM-230V-with-Extended-Runtime-Battery-Pack-Rail-Kit/P-SRV6KRILRK https://www.se.com/eg/en/product/SRV6KRILRK/apc-easy-ups-on-line-srv-6000va-rm-230v-with-extended-runtime-battery-pack%2C-rail-kit/
Bendrieji reikalavimai įrangai			
3.	Visa pateikiama nenutrūkstamojo maitinimo šaltinių (NMS) įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. <i>refurbished</i>), nepažeistose gamintojo pakuotėse		Siūlomos įranga Atitinka /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
4.	Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas ir įdiegimo bei suderinimo		Atitinka /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus

	paslaugas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti	
5.	Siūlomos NMŠ įrangos gamintojas turi užtikrinti kokybės vadybos sistemos standartų laikymąsi. Tai patvirtinančiais dokumentais, kuriuos Tiekėjas turi pateikti, laikomi ISO9001 sertifikatas arba kitas lygiavertis kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad gamintojo kokybės vadybos sistema atitinka pripažintus kokybės vadybos tarptautinius ar Europos standartus (turi būti pateikiama nuoroda į standarto puslapyje internete paskelbtą informaciją arba į gamintojo puslapyje paskelbtą informaciją). Reikalavimas netaikomas programinei įrangai	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus <i>ISO9001 atitikties sertifikatai pridedami.</i>
6.	Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos NMŠ įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (angl. <i>end of life time ar Discontinued</i>)	Siūlomos įranga <u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
7.	Jeigu nenurodyta kitaip, NMŠ įrangos tiekėjas turi turėti įsteigtą aptarnavimo centrą Lietuvoje techniniam aptarnavimui. Garantiniu laikotarpiu įrangos remontą atliks įrangos gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai. Reikalavimas netaikomas programinei įrangai.	Pateikiamas gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimas dėl galiojančio bendradarbiavimo parduodant, diegiant ir prižiūrint gamintojo įrangą. Taip pat pateikiamas garantinio aptarnavimo centro telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir gedimų registravimui skirta nuoroda gamintojo interneto svetainėje. Attrel - patvirtinimas - APC by Schneider Electric.pdf
8.	NMŠ įrangos dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įranga sisteminiame pranešime turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant NMŠ įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus)
9.	Jeigu nenurodyta kitaip, visos programinės įrangos licencija turi būti suteikiama neribotam laikui	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
10.	Įsigyjamoje NMŠ įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškęjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - NMŠ įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą.	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus

11.	Jeigu nenurodyta kitaip, NMS įranga privalo turėti integravimą su pirkėjo turima Data Center Expert programine įranga arba tiekėjas privalo nemokamai pateikti NMS įrenginių stebėjimo ir informavimo įrangą, kuri integruos pagal šią pirkimo dalį įsigyjamą įrangą ir pirkėjo turimą įrangą: NMS, PDU, kondicionieriai, elektros skaitikliai.	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
12.	Prieš gabenant iš gamyklos, NMS įranga turi būti patikrinta ir ištestuota.	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
13.	Jeigu nenurodyta kitaip, įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija; Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 5 kalendorines dienas. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas	Nurodykite tikslius siūlomus rodiklius: - garantijos trukmė (mėn.): - 24 _____ (nurodo tiekėjas); - garantijos remonto trukmė (kalendorinėmis dienomis): _____ 5 _____ (nurodo tiekėjas).
Nenutrūkstamojo maitinimo šaltinis (BVPŽ KODAS 31154000-0)		
14.	NMS įrenginys surenkamas standartinėje 5U aukščio 19 colių skydų sistemoje	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
15.	NMS sistema turi būti nauja su dvigubos konversijos topologija, pagal LST EN 62040-3, Class 1 standarto reikalavimus	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
16.	NMS turi būti integruota ekonominio režimo technologija ECO mode leidžianti pasiekti aukštą veiklos efektyvumą	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
17.	NMS įranga tiekama kartu su automatiniu ir rankiniu perjungikliu išjungimui iš grandinės, nenutraukiant elektros energijos tiekimo vartotojams	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
18.	NMS sistemoje turi būti įrengta periodinė automatinė akumuliatorių testavimo funkcija, kuri skirta ankstyvojoje stadijoje nustatyti galimus jų gedimus	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
19.	Akumuliatoriaus įkrovimo grandinėje turi būti įdiegta sistema, reguliuojanti akumuliatorių įkrovimą taip optimizuojant ir prailginant jų tarnavimo ciklą	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
20.	NMS akumuliatorių keitimas turi būti galimas be papildomų įrankių per trumpiausią įmanomą laiką (MTTR)	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
21.	Valdymo programinė įranga turi leisti vartotojui valdyti NMS funkcijas, suplanuoti automatinį išjungimą ir stebėti parametrus per interaktyvią sąsają	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus

22.	NMŠ privalo turėti avarinio išjungimo funkciją EPO: jai suveikus, visi NMŠ komponentai išjungiami iš išorinės ir vidinės elektros grandinės		<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
23.	Sistemą turi būti įmanoma stebėti ir valdyti nuotoliniu WEB/SNMP būdu 24/7 režimu		<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
Techniniai reikalavimai			
24.	NMŠ sistema, komplektacija	▪ NMŠ įrenginys; ▪ DC kabelis akumulatoriams prijungti; ▪ RS-232 kabelis; ▪ USB kabelis; ▪ CD su programine įranga ir technine dokumentacija; ▪ Tvirtinimo detalės; ▪ Atraminiai bėgeliai; ▪ Vartotojo vadovas; ▪ WEB/SNMP plokštė.	Siūlomos įranga <u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
25.	NMŠ atitikimas standartams ir sertifikatams	▪ LST EN 62040-1-1 ▪ LST EN 62040-1-2 ▪ LST EN 62040-2, C2 reikalavimai ▪ LST EN 62040-3, VFI-SS-111 reikalavimai ▪ LST EN 62040-4, aplinkosauginiai Green Premium / REACH / RoHS / ECO design reikalavimai ▪ LST EN 60721 ▪ ISO 14001 ▪ EUROBAT	Siūlomos įranga <u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
26.	NMŠ ar jų pakuotė pažymėti ženklu	CE, QR žymė	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
27.	Topologija	Dviguba konversija pagal LST EN 62040-3, Class 1 standarto reikalavimus	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
28.	Ekonominis režimas	Integruotas ECO mode režimas	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
29.	Avarinis išjungimas	Integruota avarinio išjungimo funkcija EPO	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
30.	Valdymo programinė įranga	Integruota, NMŠ funkcijoms valdyti ir parametrus stebėti	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
31.	Skydo sistemos aukštis	5U	<u>Atitinka</u> /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus

32.	NMŠ sistemos kartu su akumuliatoriais matmenys A x P x G	maks. 220 mm x 438 mm x 615 mm	Atitinka /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
33.	IP klasė, santykinė drėgmė, temperatūra	IP20, 0 - 95%, 0 - 40 °C	IP20, 0 - 95%, 0 - 40 °C
34.	Nominali išėjimo įtampa	240 V	240 V
35.	Nominali įėjimo įtampa	230 V (1P + N + E)	230 V (1P + N + E)
36.	Standartinė NMŠ galia	6 kW / kVA	6 kW / kVA
37.	NMŠ akumuliatorių darbo laikas	6 min. 49 s prie 100% apkrovos	6 min. 49 s prie 100% apkrovos
38.	Akumuliatorių tipas	Švino-rūgštiniai (VRLA) Vienas modulis iš 20 vnt. 12 V, 9 Ah Pakrovimo srovė: 1 A Plečiama iki 4-ių modulių	Švino-rūgštiniai (VRLA) Vienas modulis iš 20 vnt. 12 V, 9 Ah Pakrovimo srovė: 1 A Plečiama iki 4-ių modulių
39.	NMŠ efektyvumas prie 100% apkrovos	94%	94%
40.	Triukšmo lygis	< 55 dBA prie 100% apkrovos 1 metru atstumu	< 55.0 dBA prie 100% apkrovos 1 metru atstumu
41.	Portas	DB-9 RS-232 SmartSlot, USB	Atitinka /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
42.	Komunikacija	Integruota tinklo SNMP valdymo plokštė; Nuotolinis NMŠ valdymas ir stebėjimas per SNMP, TCP/IP, RS-485	Atitinka /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus NMŠ su integruota valdymo plokšte: APC Easy UPS Online SNMP Card (APV9601)
43.	LCD ekranas	Priekinis LCD ekranas	Atitinka /Neatitinka (<i>tinkamą pažymėti</i>) šio punkto reikalavimus
Įėjimo parametrai			
44.	Įėjimo dažnis	40 – 70 Hz, automatinis nustatymas	40 – 70 Hz, automatinis nustatymas
45.	Įėjimo įtampa	230 V vardinė 220 V, 240 V užprogramuojama	230 V vardinė 220 V, 240 V užprogramuojama
46.	Įėjimo įtampos ribos	176 – 300 V prie 100% apkrovos 110 – 300 V prie 50% apkrovos	176 – 300 V prie 100% apkrovos 110 – 300 V prie 50% apkrovos
47.	Įėjimo galios faktorius	≥ 0.99, prie 100% apkrovos	≥ 0.99, prie 100% apkrovos
Išėjimo parametrai			
48.	Išėjimo dažnis	50 Hz +/-0.1	50 Hz +/-0.1

49.	Išėjimo įtampa	240 V vardinė 220 V, 230 V užprogramuojama 185 V – 250 V +/- 1% veikiant tinklo režimu	240 V vardinė 220 V, 230 V užprogramuojama 185 V – 250 V +/- 1% veikiant tinklo režimu
50.	Išėjimo įtampos reguliavimas	+/- 1% pastovioje apkrovos fazėje	+/- 1% pastovioje apkrovos fazėje
51.	Išėjimo įtampos harmonikų iškraipymas	1% THD maks., kai tiesinė apkrova 100% 4% THD maks., kai apkrova kinta iki 100%	1% THD maks., kai tiesinė apkrova 100% 4% THD maks., kai apkrova kinta iki 100%

Tiekėjus kviečiame patikrinti, ar rengdami pasiūlymą nepadarė šių klaidų: <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais>.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Konkurso sąlygų priedas nr. 2 (Pasiūlymas)	8
2.	Konkurso sąlygų priedas nr. 3 (ESPD)	13
3.	Konkurso sąlygų priedas nr. 4 (Sutarties projektas)	18
4.	Konkurso sąlygų priedas nr. 5 (DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ)	1
5.	Konkurso sąlygų priedas nr.6 Registrų Centro pažymos kopija	2
6.	Attrel - patvirtinimas - APC by Schneider Electric	1
7.	ISO9001 atitikties sertifikatai	4 dokumentai

6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
(ne trumpiau nei iki termino nurodyto pirkimo sąlygų 7.15. punkte)

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė