



Litgrid AB
Viršuliškių skg. 99B,
LT-05131 Vilnius
T +370 707 02171
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT100005748413

Tiekėjams, prisijungusiems prie Pirkimo
CVP IS priemonėmis

2021-07-08

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB (toliau - Perkantysis subjektas) Pirkimų komisija praneša, kad 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo darbų pirkime (toliau - Pirkimas) CVP IS elektroninėmis buvo gautas tiekėjo prašymas paaiškinti Pirkimo sąlygas. Perkantysis subjektas pateikia Pirkimo sąlygų paaiškinimą:

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentas (Pirkimo sąlygos/ Kvalifikacijos reikalavimai/ Projektavimo užduotis (toliau - PU)/ Sutarties projektas/Kita)	Tiekėjo klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymai
1.	PU	Atsižvelgiant į 06-30d. gautą atsakymą Nr. 41, prašome patikslinti, ar tikrai kiekvienam šviesolaidiniam kabeliui klojamam pastotės teritorijoje turi būti įrengta atskira ryšių kanalizacija su D110mm vamzdžiais ir atskirais šuliniais. Atkreipiame dėmesį, kad ryšių kanalizacijos užimamas žemės plotas tokiu atveju būtų labai didelis.	Patiksliname, kad kiekvienam magistraliniam šviesolaidiniam kabeliui turi būti numatyta nauja atskira Ø110mm ryšių kanalizacija su atskirais ryšių šuliniais. Magistraliniai Kauno ir Panevėžio krypčių šviesolaidiniai kabeliai nuo oro linijų portalų iki 330 kV valdymo pulto turi būti įrengti fiziškai nepriklausomomis trasomis, atskirais ryšių šuliniais ir įvadais. Magistraliniai Skarulių ir Santakos krypčių šviesolaidiniai kabeliai iki 110 kV valdymo pulto gali būti įrengti vienoje trasoje, bet atskiruose vamzdžiuose ir pasinaudojant kitų trasų ryšių šuliniais. Vietiniai šviesolaidiniai kabeliai apsauginiuose vamzdžiuose gali būti klojami projektuojamuose kabelių kanaluose.

Brigita Kuliešiūtė tel. +370 613 91775, el. p. Brigita.Kuliesiute@litgrid.eu.