



Litgrid AB
Viršuliškių skg. 99B,
LT-05131 Vilnius
T +370 707 02171
info@litgrid.eu

www.litgrid.eu

Įmonės kodas
302564383
PVM mokėtojo kodas
LT100005748413

Tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo
CVP IS priemonėmis

2021-06-30

DĖL PIRKIMO PROCEDŪRŲ TĘSIMO, PARAŠKŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB (toliau - Perkantysis subjektas) pirkimų komisija praneša, kad CVP IS elektroninėmis 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo darbų pirkime (toliau - Pirkimas) yra tęsiamos Pirkimo procedūros, nes Vilniaus apygardos teismas 2021 m. birželio 18 d. nutartimi panaikino pritaikytas laikinas apsaugos priemones - Pirkimo procedūrų sustabdymą. Atsižvelgiant į tai, kad Perkantysis subjektas buvo gavęs tiekėjų prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus bei vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1.10 punktu, pratęsiamas paraškų pateikimo terminas iki **2021 m. liepos 15 d. 10:00 val.** (Lietuvos laiku).

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentas (Pirkimo sąlygos/ Kvalifikacijos reikalavimai/ Techninė užduotis (toliau - PU) / Sutarties projektas/Kita)	Tiekėjo klausimas	Perkančiojo subjekto atsakymai
38.	PU	Prašome patikslinti, ar būtina montuoti 330-110 kV EPL prijunginiuose srovės matavimo transformatorius skirtus tik techniniai apskaitai pagal PU punktą 12.1.3? Mūsų nuomone, kad EPL techniniai apskaitai	Atsižvelgiant į PU 6 sk. pateiktą „330/110/10 kV Jonavos TP principinę schemą po rekonstrukcijos“ bei 12 sk. 12.1.3 p. reikalavimus, kontrolines (technines) elektros apskaitas bus būtina įrengti visuose 110 kV EPL prijunginiuose. 330 kV EPL prijunginiuose kontrolines (technines) elektros apskaitas atskirai įrengti nereikia

		apskaityti galima panaudoti duomenis iš jungtuvų prijunginiuose projektuojamų apskaitų.	ir bus būtina įrengti, jei šiuose prijunginiuose pagal projektinius sprendinius bus numatyta įrengti srovės matavimo transformatorius ir kitiems poreikiams.
39.	PU	Pagal PU. 4.8.1.11. punktą, nurodoma jog pirmuoju statybos darbų etapu, reikalinga sumontuoti visus 330kV skirstyklos įrenginius laisvoje vietoje. To pasekoje reikalinga autotransformatorius montuoti greta vienas kito kas iššaukia papildomos ugniasienės montavimą tarp jų, nes neišlaikomas minimalus 15 m atstumas. Prašome patikslinti, ar pritariama tokiam sprendiniui.	Paaiškiname, kad pagal PU 4.8.1.11. punktą, laisvoje teritorijoje turi būti sumontuota tiek 330kV skirstyklos įrenginių, kiek jų telpa pagal esamą situaciją (laisvoje teritorijoje), o jei „be atjungimo“ netilps pilnai sumontuoti visų naujų 330kV skirstyklos įrenginių, tai jie turės būti sumontuoti, kai bus nugriauti senos 330 kV skirstyklos trukdantys įrenginiai. Reikalinga papildoma informacija Jūsų paklausimo įvertinimui. Kodėl siūlomas toks sprendinys? Ar be papildomos ugniasienės montavimo neįmanoma sumontuoti transformatorių pagal PU reikalavimus ir išlaikyti saugius atstumus? Prašome pateikti pagrindimą, dėl ko manote, kad tokios ugniasienės įrengimas yra būtinas.
40.	PU	PU 11.1.3.1. Prašome patikslinti, perkelti reikia tik prie Jonavos TP perjungiamas ŽTŠK atsargas ar taip pat ir atsargas nurodytas PU 11.1.1.5, 11.1.2 punktuose?	Pagal projektavimo užduoties 11.1.3.1. punktą, suprojektuoti ir perkelti ŽTŠK atsargas ir movas Jonavos TP, išvardintas projektavimo užduoties 11.1.1.1; 11.1.1.2; 11.1.1.3; 11.1.1.4 punktuose, ir Rimkų TP pagal projektavimo užduoties 11.1.9.5 punktą.
41.	PU	Pagal PU 11.1.4. ir 11.1.10.9. Prašome patikslinti ar gali šviesolaidiniai kabeliai tam tikruose protarpiuose būti klojami projektuojamuose kabelių kanaluose, taip pat keletas kabelių toje pačioje kanalizacijoje. Ar kiekvienam šviesolaidiniam kabeliui turi būti numatyta nauja atskira D110 ryšių kanalizacija su atskirais ryšių šuliniais.	Kiekvienam šviesolaidiniam kabeliui turi būti numatyta nauja atskira Ø110mm ryšių kanalizacija su atskirais ryšių šuliniais.
42.	PU	PU 11.1.9.7. Ar projektuojamoje klientų aikštelėje šviesolaidiniai kabeliai turi būti užbaigiami numatant mova, ar atsargomis ryšių kanalizacijos šulinyje.	Projektuojamoje klientų aikštelėje šviesolaidiniai kabeliai turi būti užbaigiami įrengiant šviesolaidinio kabelio movą ir atsargas ryšių kanalizacijos šulinyje.
43.	PU	PU 11.2.2. Kėdainių ir Krekenavos TP turi būti numatyti po vieną ar po du MPLS maršrutizatorius?	Numatyti po vieną MPLS maršrutizatorių.

44.	PU	PU 11.4.4. Prašome patvirtinti, kad PDT komutatoriai sujungimams su RAA terminalais turi būti montuojami RAA spintose.	Taip, kaip parašyta PU: 11.4.4. Abiejų PDT žiedų komutatoriai montuojami skirtingose, tik jiems skirtose RAA spintose į 19 colių rėmą. Turi būti dvi atskiros spintos priešingose aparatinės pusės, skirtos tik PDT komutatoriams. Viena spinta tik pirmo žiedo, kita - tik antro žiedo komutatoriams.
45.	PU	10 kV skirstyklos RAA įrenginių komunikacijai nurodyta naudoti PU 8.3 IEC61850. PU 11.4 nurodyta įrengti PDT tinklą 110/10 kV daliai. Prašome patikslinti kaip turi būti atliktas ryšių tarp 110 kV VP ir 10 kV VP sujungimas.	Sujungimas per šviesolaidinius kabelius iš RAA terminalų, esančių 10kV VP į PDT komutatorius esančius 110 kV VP, PDT komutatoriai nemontuojami 10kV VP.
46.	PU	PU 13.1.15.3. Ar turi būti naudojami esamos teritorijos judesio aptikimo sistemos elementai, ar įrengiami nauji?	Turi būti įrengiami nauji judesio aptikimo sistemos elementai.
47.	PU	Ar užsakovui būtų priimtini sprendiniai, pastotės teritorijoje įrengti portalus, vietoje dviejų 330 kV viengrandžių atramų ?	Informuojame, kad portalų įrengimo vietoje dviejų viengrandžių metalinių inkarinių 330 kV OL atramų sprendiniai užsakovui nepriimtini. Vadovautis projektavimo užduoties 7.1 p. reikalavimais.
48.	PU	Prašome patikslinti, ar reikia fiziškai įrengti 110 kV šynas, prie kurių ateityje bus prijungtos rezervinės 110 kV linijos?	Šio projekto apimtyje būtina suprojektuoti ir įrengti įrenginius pagal schemą pateikiamą projektavimo užduotyje. 110 kV šynų, reikalingų perspektyvinių įrenginių prijungimui fiziškai įrengti nebūtina, tačiau techniniame projekte būtina pateikti sprendinius dėl perspektyvinio skirstyklos išplėtimo. T.y. techninio projekto brėžiniuose turi būti pateikti sprendiniai apimantys ir perspektyvinius įrenginius, įskaitant šynų pratesimą reikalingą jų prijungimui.

Taip pat Perkantysis subjektas savo iniciatyva pateikia Pirkimo dokumentų paaiškinimus:

Eilės Nr.	Pirkimo dokumentų sąlyga	Perkančiojo subjekto paaiškinimai
1.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.6 p. 3.3.6.Kai Statybvietė patenka į tretiesiems asmenims priklausančius žemės sklypus ir teritorijas, Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų atlikimą. Rangovas taip pat turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti kompensaciją už dėl Darbų vykdymo patirtus nuostolius, jei toks apmokėjimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka ir to nėra padaręs Užsakovas iki Pirkimo pradžios.	Paaškiname, kad ši sąlyga taikoma tik teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų ir teritorijų savininkų nuostoliams, patirtiems dėl darbų vykdymo. Pabrėžiame, jog ši sąlyga neapima kompensacijų už įstatymu nustatytus servitutus, kadangi tokias kompensacijas moka išimtinai viešpataujančiojo daikto savininkas (šiuo atveju - užsakovas). Nuostolių kompensacijos pareigos atsiradimas yra susijęs išimtinai su rangovo veiksmais netinkamai vykdant sutartį: jeigu vykdant sutartį nuostoliai nebus padaryti - pareigos juos atlyginti nekils.

2.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 3.9.9 p. 3.9.9. Jei Užsakovas Rangovo montuojamų įrenginių neekspluatuoja, Rangovas turi apmokyti Užsakovo darbuotojus naudotis sumontuotais įrenginiais.	Paiškiname, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 3.9.9 punktą turi būti aiškinamas sistemiskai su projektavimo užduoties 4.19.3 punktu. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog mokymai patenka į pirkimo objektą ir turi būti atlikti tik pagal projektavimo užduoties 4.19.3 punktą. Paiškiname, kad mokymai (projektavimo užduoties 4.19.3 p.) ir gamykliniai bandymai (projektavimo užduoties 4.19.1 p.) yra skirtingi dalykai. Mokymų pagal projektavimo užduoties 4.19.2 p. nebus.
3.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 8.1.2 p. 8.1.2. Sutarties 8.1.1 punkte nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Jei garantijos termino metu atliekamas įrenginio ar jo dalies remontas, tam įrenginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos terminas pratęsiamas ir skaičiuojamas iš naujo nuo remonto atlikimo dienos. Jei dėl to paties gedimo ar trūkumo reikalingas pakartotinis įrenginio ar jo dalies remontas - šiems Rangovo atliktiems statybos Darbams kokybės garantijos terminas pratęsiamas papildomiems 2 metams.	Paiškiname, kad Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.2 punktą turėtų būti aiškinamas sistemiskai atsižvelgiant į Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1 punkto, kuriame nurodyti terminai pradedami skaičiuoti nuo statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, sąlygas. Jei garantijos termino metu atliekamas įrenginio ar jo dalies remontas, tam įrenginiui ar jo suremontuotai daliai garantijos terminas pratęsiamas ir skaičiuojamas iš naujo nuo remonto atlikimo dienos, tačiau terminas nebus ilgesnis negu bendras garantijos terminas, nurodytas Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1.1 punkte.
4.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 1.2.2 p. 1.2.2. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik raštišku Šalių susitarimu dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo, jei Sutarties specialiosiose sąlygose yra numatyta tokio pratęsimo galimybė.	Paiškiname, kad Tiekėjas klaidingai interpretuoja Sutarties nuostatas, kadangi Sutarties bendrųjų sąlygų 1.2.2 punktą neeliminuoja Sutarties keitimo galimybių, nes Sutartis gali būti keičiama ne tik Sutartyje numatytais atvejais, bet ir Pirkimų įstatyme nustatyta tvarka ir pagrindais. Atsiradus poreikiui atlikti papildomus darbus, kurių atlikimui būtinas papildomas terminas, darbų atlikimo terminas galės būti pratęstas Pirkimų įstatymo 97 straipsnyje nustatytais pagrindais. Pažymėtina ir tai, kad sutartinės netesybos gali būti taikomos tik esant Rangovo civilinės atsakomybės sąlygoms, kurių buvimą arba nebuvimą Užsakovas turi pagrįsti įvertinęs visas faktines ir teises aplinkybes, todėl jos negali būti taikomos automatiškai, neįvertinus visumos. Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.6.1 punktu, Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių. Visos faktinės aplinkybės, susijusios su Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo termino pradelsimu dėl atsiradusių Pakeitimų, bus vertinamos ir į jas bus atsižvelgiama sprendžiant netesybų taikymo Rangovui klausimus, nustačius Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pradelsimą.
5.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 3.10.3 p. 3.10.3. Rangovas turi teisę keisti pasiūlytus Pagrindinius įrenginius, jei Pagrindiniai įrenginiai nebegaminami, jų negalima įsigyti rinkoje, Rangovas pasiūlo naujesnę ir (ar) techniškai pažangesnę įrenginio versiją, taip pat jei dėl Nenugalimos jėgos ar kitų pagrįstų aplinkybių atitinkamų Pagrindinių įrenginių negalima užsakyti ir(arba) sumontuoti nepažeidžiant Darbų atlikimo termino ar etapų terminų. Tokiu atveju keičiami	Paiškiname, kad tuo atveju, kai pagrindinių įrenginių pakeitimas atliekamas laikantis Sutarties bendrųjų sąlygų 3.10.3 punkto, Užsakovas gali nepritarti pagrindinių įrenginių pakeitimui tik tuo atveju, jeigu siūlomi nauji įrenginiai neatitinka Sutarties reikalavimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Rangovas neturės teisės keisti Pirkimo metu pasiūlytų autotransformatorių, nes autotransformatorių, jų montavimo ir bandymų kaina yra vienas iš pasiūlymų vertinimo kriterijų, kuris daro įtaką ir pasiūlymų vertinimo rezultatams.

	Pagrindiniai įrenginiai prieš juos užsakant turi būti pateikti Užsakovo įvertinimui šiame skyriuje aukščiau nurodyta tvarka (gali būti keičiami ir tie Pagrindiniai įrenginiai, kurie buvo pateikti Pirkimo metu). Kartu su prašymu pakeisti Pagrindinius įrenginius, Rangovas taip pat turi nurodyti ir tokio pakeitimo argumentus. Užsakovas, įvertinęs pateiktus argumentus, gali nepritarti Pagrindinių įrenginių pakeitimui, tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės dėl netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.	
6.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8.2 p. 4.8.2. Kilus ginčui dėl Darbų atlikimo ir (arba) kitų sąlygų ir reikalavimų, Užsakovas Rangovui gali išduoti nurodymą dėl tolimesnio Darbų atlikimo. Užsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas, nesutikdamas su Užsakovo nurodyme numatytomis Darbų apimtimis, jų apmokėjimu, terminais ir (arba) kitomis sąlygomis, gali juos ginčyti, tačiau negali stabdyti nurodymo vykdymo.	Paaškiname, kad Sutarties vykdymo metu Užsakovas negali duoti bet kokių nurodymų, keičiančių darbų vykdymo apimtį, terminus, sąlygas ir pan., todėl ir Rangovas nebus priverstas tokių nurodymų vykdyti bei prisiimti dėl jų visą riziką. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.8.2 punkto nuostatas nurodymas gali būti duodamas tik dėl tolimesnio Darbų atlikimo ir tik kilus ginčui dėl Darbų atlikimo ir (arba) kitų Sutarties sąlygų ir reikalavimų. Abi Sutarties šalys privalo laikytis ne tik Sutarties sąlygų, bet taip pat ir Pirkimo sąlygų, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, atitinkamai ir Užsakovo nurodymai Rangovui negalėtų būti tokios apimties, kurie išeitų už Sutarties ir Pirkimo sąlygų ribų. Be to, tokius Užsakovo nurodymus (jeigu jie būtų duoti) Rangovas galėtų ginčyti Sutarties bendrųjų sąlygų 10.11.1 ir 10.11.2 punktuose nustatyta tvarka.
7.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3.2 p. h) papunktis ir 9.3.3 p. 9.3.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teisimą, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu pranešdamas Rangovui, jeigu: <...> h) Rangovas nevykdo Užsakovo nurodymų pagal Sąlygų 4.8.2 punktą; <...> 9.3.3. Sąlygų 9.3.2 punkto c), e) ir h) papunkčiuose nurodytos Sutarties nutraukimo priežastys laikomos esminėmis Sutarties sąlygomis.	Paaškiname, kad ne bet kokio Užsakovo nurodymo nevykdymas yra laikomas esminiu Pirkimo sutarties pažeidimu, suteikiančiu teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Kiekvienu konkrečiu atveju Užsakovas turi pareigą įvertinti, ar Sutarties pažeidimas yra esminis (t.y. atitinka Sutarties 9.3.2.p. c) ir e) papunkčiuose numatytas aplinkybes). Tarp šalių kilus ginčui dėl Užsakovo nurodymų, tokių nurodymų nevykdymas automatiškai nereikš esminio Sutarties pažeidimo, suteikiančio teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, neįvertinus visų ginčo aplinkybių.
8.	Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 10.12.1 p. ir 10.12.2 p. 10.12.1. Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui savo teises ir (arba) pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir (arba) pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Rangovas informuojamas raštišku pranešimu. 10.12.2. Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir (arba) įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Užsakovas ir teises bei	Paaškiname, kad iš Sutarties kylančių teisių ir pareigų Užsakovas neperleis nemokiam subjektui. Jeigu poreikis perleisti teises ir pareigas, kylančias iš Sutarties, atsirastų, Užsakovas jas perleistų tik tokiam trečiajam asmeniui, kuris yra finansiškai pajėgus vykdyti Užsakovo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pateikiant Rangovui pranešimą apie tai raštu.

	pareigas perėmęs trečiasis asmuo prieš Užsakovą atsako solidariai.	
--	--	--

Brigita Kuliešiūtė tel. 8 613 91775, el. p. brigita.kuliesiute@litgrid.eu