

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Vamzdžių sandarinimo kamščių, pripūtimo žarnelių su greito pajungimo jungtimis ir apsauginiais vožtuvais su manometrais pirkimas (toliau- Prekės).

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. **Pirma pirkimo objekto dalis** - 1 lentelė

2.2.2. **Antra pirkimo objekto dalis** - 2 lentelė

2.3. **Kiekiai/APImtys:** Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus.

2.4. **APImtys:**

Vamzdžių sandarinimo kamščiai 32 vnt., pripūtimo žarnelės su greito pajungimo jungtimis 32 vnt., apsauginiai vožtuvai su manometrais 32 vnt.

Vamzdžių sandarinimo kamščiai su įmontuojama pralaida 2 vnt., pripūtimo žarnelės su greito pajungimo jungtimis 2 vnt., apsauginiai vožtuvai su manometrais 2 vnt.

Vamzdžių sandarinimo kamščiai su integruotąja pralaida 8 vnt., pripūtimo žarnelės su greito pajungimo jungtimis 8 vnt., apsauginiai vožtuvai su manometrais 8 vnt.

Prekių sąrašas:

1 lentelė (Pirma pirkimo objekto dalis)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis vnt.	Pastabos
1.	Sandarinimo kamštis DN 50 mm	2	
2.	Sandarinimo kamštis nuo DN 100 mm iki DN 200 mm	14	
3.	Sandarinimo kamštis nuo DN 200 mm iki DN 500 mm	12	
4.	Sandarinimo kamštis nuo DN 400 mm iki DN 800 mm	2	
5.	Sandarinimo kamštis nuo DN 600 mm iki DN 1200 mm	2	
6.	Sandarinimo kamštis nuo DN 100 mm iki DN 200 mm su integruotąja pralaida	4	Pralaidos skersmuo ne mažesnis kaip 2 1/2"

7.	Sandarinio kamštis nuo DN 200 mm iki DN 500 mm su integruotąja pralaida	4	Pralaidos skersmuo ne mažesnis kaip 4"
8.	Pripūtimo žarna	40	
9.	Apsauginis vožtuvas	40	

2 lentelė (Antra pirkimo objekto dalis)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis vnt.	Pastabos
1.	Sandarinio kamštis nuo DN 400 mm iki DN 800 mm su įmontuojama pralaida	2	Pralaidos vamzdžio išorinis diametras ne mažesnis DN 200.
2.	Pripūtimo žarna	2	
3.	Apsauginis vožtuvas	2	

2.5. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.6. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

Vamzdžių sandarinimo kamščiai bus naudojami stabdyti nuotekų tėkmę, įvykus nuotekų tinklų avarijoms. Taip pat nuotekų srauto užblokavimui ir aplenkimui atliekant remonto ir priežiūros darbus, nuotekų vamzdyno sandarumo bandymams atlikti, nuotekų debitomačių pajungimui. Pripūtimo žarnelės su apsauginiais vožtuvais ir manometrais naudojamos kamščiams pripūsti. Vamzdžių sandarinimo kamščiai gaminami iš pluoštu armuotos gumos, darbinė temperatūra -5 °C - +30°C.

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

3.1.1. **Prekės turi būti naujos, neekspluatuotos ir kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus (I ir II pirkimo objekto dalis)**

2.3. Prekių techninės charakteristikos:

1 lentelė (Pirma pirkimo objekto dalis)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.	Techninės charakteristikos
1.	Sandarinio kamštis DN 50 mm	2	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 2,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau 0,5 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Cilindras ne ilgesnis kaip 200 mm.
2.	Sandarinio kamštis nuo DN 100 mm iki DN 200 mm	14	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 2,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau 2,0 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Cilindras ne ilgesnis kaip 600 mm.
3.	Sandarinio kamštis nuo DN 200 mm iki DN 500 mm	12	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 2,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar.

			Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau 5,0 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Cilindras ne ilgesnis kaip 800 mm.
4.	Sandarinimo kamštis nuo DN 400 mm iki DN 800 mm	2	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 2,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau 25,0 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Cilindras ne ilgesnis kaip 1300 mm.
5.	Sandarinimo kamštis nuo DN 600 mm iki DN 1200 mm	2	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 1,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau 40,0 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Cilindras ne ilgesnis kaip 1400 mm.
6.	Sandarinimo kamštis nuo DN 100 mm iki DN 200 mm su integruotąja pralaida	4	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 1,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau kaip 5 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Pralaidos skersmuo ne mažesnis kaip 2 1/2".
7.	Sandarinimo kamštis nuo DN 200 mm iki DN 500 mm su integruotąja pralaida	4	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 1,5 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau kaip 15 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį. Pralaidos skersmuo ne mažesnis kaip 4".
8.	Pripūtimo žarna	40	Ne trumpesnė kaip 10 m. Prisijungimas prie kamščio per greito pajungimo jungtį.
9.	Apsauginis vožtuvas	40	Darbinis slėgis 0,5-2,5 bar. Su manometru.

2 lentelė (Antra pirkimo objekto dalis)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.	Techninės charakteristikos
1.	Sandarinimo kamštis nuo DN 400 mm iki DN 800 mm su įmontuojama pralaida	2	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos. Darbinis slėgis 1,0 bar. Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar. Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis. Svoris ne daugiau 50,0 kg. Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį.

			Pralaidos vamzdžio išorinis diametras ne mažesnis DN 200.
2.	Pripūtimo žarna	2	Ne trumpesnė kaip 10 m. Prisijungimas prie kamščio per greito pajungimo jungtį.
3.	Apsauginis vožtuvas	2	Darbinis slėgis 0,5-2,5 bar. Su manometru.

3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

3.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 24 mėn.** nemokama kokybės garantija (turi būti garantiją patvirtinantys dokumentai). Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Atsiradus Prekės garantiniam gedimui, gedimas turi būti pašalintas per 30 kalendorinių dienų.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – (Savanorių pr. 212, Vilnius). Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. **Prekių tiekimo terminas** – 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos-

4. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais laikoma kai Prekė pristatyta apgadinta, ne pilnos komplektacijos arba neatitinka techninių reikalavimų numatytą techninėje specifikacijoje.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **20 kalendorinių dienų**.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1.1 Kartu su pristatoma Preke Pardavėjas turi pateikti:

- naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba);
- techninio aptarnavimo instrukciją (lietuvių kalba);
- prekių gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius gaminių atitiktį nurodytiems reikalavimams ir standartams (Perkančiajai organizacijai pageidaujant tiekėjas privalo pateikti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaracijų kopijas su vertimu į lietuvių kalbą).
- 24 mėnesių garantiją patvirtinantį dokumentą.

6.1.2. Jei dokumento originalas yra kita nei lietuvių kalba, turi būti pateiktas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

6.1.3. Pardavėjas privalo pateikti kokybės ir laboratorinių bandymų prekei atitikties sertifikatus bei prekės vartojimo instrukcijas, technines specifikacijas patvirtintas gamintojo.

6. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

7.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

7.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė Nr. 1 ir Nr. 2 (I ir II pirkimo objekto dalis)

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ Nr. 1 (Pirma pirkimo objekto dalis)

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Prekės pavadinimas</i>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintojų ir modelių)</i>		
1.	Sandarinimo kamštis DN 50 mm	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos		
		Darbinis slėgis 2,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau 0,5 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Cilindras ne ilgesnis kaip 200 mm.		
2.	Sandarinimo kamštis nuo DN 100 mm iki DN 200 mm	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos.		
		Darbinis slėgis 2,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau 2,0 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Cilindras ne ilgesnis kaip 600 mm.		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Prekės pavadinimas</i>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
3.	Sandarinimo kamštis nuo DN 200 mm iki DN 500 mm	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos.		
		Darbinis slėgis 2,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau 5,0 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Cilindras ne ilgesnis kaip 800 mm.		
4.	Sandarinimo kamštis nuo DN 400 mm iki DN 800 mm	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos.		
		Darbinis slėgis 2,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 1,0$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau 25,0 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Cilindras ne ilgesnis kaip 1300 mm.		
5.	Sandarinimo kamštis nuo DN 600 mm iki DN 1200 mm	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos.		
		Darbinis slėgis 1,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis.		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Prekės pavadinimas</i>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
		Svoris ne daugiau 40,0 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Cilindras ne ilgesnis kaip 1400 mm.		
6.	Sandarinimo kamštis nuo DN 100 mm iki DN 200 mm su integruotąja pralaida	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos		
		Darbinis slėgis 1,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau kaip 5 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Pralaidos skersmuo ne mažesnis kaip 2 1/2"		
7.	Sandarinimo kamštis nuo DN 200 mm iki DN 500 mm su integruotąja pralaida	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos		
		Darbinis slėgis 1,5 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau kaip 15 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Pralaidos skersmuo ne mažesnis kaip 4"		
8.	Pripūtimo žarna	Ne trumpesnė kaip 10 m.		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Prekės pavadinimas</i>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
		Prisijungimas prie kamščio per greito pajungimo jungtį.		
9.	Apsauginis vožtuvas	Darbinis slėgis 0,5-2,5 bar.		
		Su manometru.		

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ Nr. 2 (Antra pirkimo objekto dalis)

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Prekės pavadinimas</i>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
1.	Sandarinimo kamštis nuo DN 400 mm iki DN 800 mm su įmontuojama pralaida	Pagaminti iš pluoštu armuotos gumos, darbinė terpė – mišrios nuotekos.		
		Darbinis slėgis 1,0 bar.		
		Priešpriešinis slėgis $\geq 0,5$ bar.		
		Kiekvieno kamščio testavimas gamykloje su 30% didesniu slėgiu nei darbinis slėgis		
		Svoris ne daugiau 50,0 kg.		
		Žarnelės prijungimas per greito pajungimo jungtį		
		Pralaidos vamzdžio išorinis diametras ne mažesnis DN 200		
2.	Pripūtimo žarna	Ne trumpesnė kaip 10 m.		
		Prisijungimas prie kamščio per greito pajungimo jungtį.		
3.		Darbinis slėgis 0,5-2,5 bar.		

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
<i>Prekės pavadinimas</i>		<i>(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)</i>		
	Apsauginis vožtuvas	Su manometru.		