

4. BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**4.1. Bendrieji statinio rodikliai**

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1.1. sklypo plotas	m ²	2041	-
1.2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	esamas
1.2. sklypo užstatymo tankis	%	-	esamas
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis) (<i>unik. Nr. 4400-5935-0020</i>)	kompl.	1	-
4.2 110 kV elektros oro linija Kaunas–Vandžiogala (<i>unikalus Nr. 4400-0120-4140</i>)			
4.2.1.1 110 kV elektros oro linija (pagal RC išrašą)*	km	21,103	-
4.2.1.2 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,025	-
4.2.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 173,1	-
4.3 110 kV elektros oro linija Vandžiogala–Kėdainiai su atšaka Cukrus (<i>unikalus Nr. 4400-0150-4756</i>)			
4.2.1.1 110 kV elektros oro linija (pagal RC išrašą)*	km	2,032	-
4.2.1.2 110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	km	0,027	-
4.2.1.3 elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 173,1	-
4.4 Lietaus nuotekų tinklai:			
4.4.1 Savitakinis švarių lietaus nuotekų tinklas:			
4.4.1.1 inžinerinio tinklo ilgis*	m	16,0	-
4.4.1.2 vamzdžio skersmuo	mm	110	-
V. KITI STATINIAI			
5.1. Žaibolaidis su pamatu			
5.1.1 kiekis	vnt.	1	-
5.1.2 antžeminės dalies aukštis*	m	19,3	-
5.2. Žaibolaidis su pamatu			
5.2.1 kiekis	vnt.	1	-
5.2.2 antžeminės dalies aukštis*	m	12	-
5.3. Kabelių kanalai			
5.3.1 inžinerinio statinio ilgis*	m	12	-
5.3.1 inžinerinio statinio plotis*	m	1	-
5.4. Tvora (išorinė, metalinio tinklo, su metaliniais stulpeliais ir cokoliu, įskaitant ir mūro intarpus) (<i>unik. Nr. 4400-5935-0034</i>)			
5.4.1.1 esamas inžinerinio statinio ilgis*	m	131,09	-
5.4.1.1 būsimas inžinerinio statinio ilgis*	m	129,5	-

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
5.4.1.2 esamas inžinerinio statinio aukštis*	m	2,50	-
5.4.1.2 būsimas inžinerinio statinio aukštis*	m	1,9	-
5.5. Aikštelės (pastotės dangos: aikštelė automobiliui – betoninės trinkelės; šaligatvis/nuogrinda – betoninės trinkelės; plotas po įrenginiais – skalda)	m ²	1438	
5.5.1 skaldos plotas*	m ²	1386	-
5.5.2 trinkelio plotas*	m ²	52	-

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr.)