110 kV įtampos OL Voronovo - Šalčininkai
(operatyvinis pavadinimas)

SANKIRTŲ ATSTUMŲ MATAVIMO
ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Sank. Nr.	Kertamasis objektas	Tarpatramis		Sankirtos vieta		Laido markė	Išmat. atstum.	Persk. atstum. pric leist. t°	t°	Data	Matav. atliko		Pastabos
			atr. Nr.	ilgis	atr. Nr.	atstum.						pavardė	parašas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	10kV OL	60-61	180	60	13	AS-185	5,6	5,6	15	2006.08.30			
2	2	10 kV OL	73-74	310	73	20	—"—	3,23	3,23	15	—"—	—"—		
3	4	kelias	75-76	225	75	108	—"—	11,5	11,5	15	—"—	—"—		
4	5	10 kV OL	77-78	225	77	45	—"—	5,5	5,5	15	—"—	—"—		
5	6	35kV OL	82-83	43	82	21	—"—	3,3	3,3	15	—"—	—"—		
6	3	10kV OL	74-75	177	75	17	—"—	4,5	4,5	15°	—"—	—"—		