

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – Katilo paviršių valymas naudojant kontroliuojamą dujų mišinio sprogimą ir mechaniniu būdu.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

### 2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Katilo perkaitų valymas kontroliuojamo sprogimo būdu

### 3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas                                                                                                 | Mato vnt. | Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 1.       | Mobilizacija                                                                                                         | Vnt.      | 2                                      |
| 2.       | Katilo garo perkaitų paviršių valymas kontroliuojamo dujų mišinio sprogimo būdu. Veikiant katilui. (Online Cleaning) | Val.      | 16                                     |

### 4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Paslaugos teikiamos: Kauno r. Biruliškių k. Jėgainės g. 6 LT-54469.

### 5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

#### 5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. Mobilizacija. Paslaugų teikėjas turi atvykti į Paslaugų teikimo vietą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už visų dokumentų, leidimų, COVID-19 testų ir pan. gavimą. Jeigu yra poreikis sandėliuoti ar saugoti įrangą, ar medžiagas, Paslaugų teikėjas pats pasirūpina tinkamomis patalpomis ir/ar apsauga.

5.1.2. Katilo garo perkaitų paviršių valymas kontroliuojamo dujų mišinio sprogimo būdu. Veikiant katilui. Vandeniui aušinamas zondas su specialiu maišu įvedamas į katilo garo perkaitas per liukus šalia valomo šildymo paviršiaus. Maišas pripučiamas dujų mišinio ir degus mišinys užsidega. Sukeltos smūginės bangos ar vamzdžių ir sienų vibracija pašalina pelenų nuosėdas. Dujų mišinio sudėtis ir sprogimo stiprumas nustatomas pagal užteršimo kiekį. Sprogimo metu katilo darbas privalo išlikti nesutrikęs.

5.1.3. Sutarties vykdymo metu visa reikalinga įranga, medžiagomis ir įrankiais, bei asmeninėmis saugos priemonėmis, reikalingais paslaugoms atlikti, apsirūpina Paslaugų teikėjas.

5.1.4. Paslaugų teikėjas, teikdamas Paslaugas, privalo užtikrinti įrangos ir personalo saugą. Visos Paslaugų teikėjo teikiamos katilo valymo paslaugos turi nepažeisti katilo dalių.

5.1.5. Pateikiami Katilo techniniai duomenys:

Natūralios cirkuliacijos / Dūmų dujų ėjos 4+1 arba VVVHV

Bendras garo perkaitų plotas [m<sup>2</sup>] – 4657

Vieno užsakymo garo perkaitų valymo plotas [m<sup>2</sup>] – 2500

Perkaitų medžiagiškumas:

1.1 P235GH;

1.2 P235GH;

2.1 16Mo3;

2.2 16Mo3;

2.3 16Mo3.

Šilumokaičio gylis:

1.1- 2280 mm

1.2- 2280 mm

- 2.1- 1800 mm;
- 2.2- 1800 mm;
- 2.3- 1800 mm.

---

## **6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI**

---

- 6.1. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Uždakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
- 6.2. Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).
- 6.3. Paslaugos bus teikiamos šioje Techninėje specifikacijoje nustatyta tvarka.
- 6.4. Nustatomas 10 (dešimt) dienų, per kurį Klientas turi priimti suteiktas Paslaugas (t. y. pasirašyti Paslaugų rezultato perdavimo – priėmimo aktą).

---

## **7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS**

---

- 7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi: perkaitinto garo temperatūra < 450C, katilui dirbant nominaliu apkrovimu (107 T/h)
- 7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.
- 7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) dienos terminas.

---

## **8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS**

---

- 8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

## **9. ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS**

9.1. When performing the Contract, to adhere to the following environmental requirements: reduce paper consumption, avoid unnecessary document copies and printing. Technical documentation, reports and/or other documents related to the performance of the Contract shall be submitted to the Customer only by electronic means. Final versions of technical documentation and transfer and acceptance certificates must be signed by an e-signature, unless provided otherwise. In exceptional cases, documents related to the performance of the Contract can be submitted in hard copies, if such format is mandatory under legal.