

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Vandentiekio sklendžių, atbulinių vožtuvų ir jų priedų** pirkimą (pirkimo numeris CVP IS - 564135) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1. Klausimas:

Siunčiu savo komentarus dėl pateiktų pastabų.

Pirmiausia noriu pastebėti, kad mano siūloma JAFAR 2700 sklendė yra trečia alternatyva ir, mano paaiškinimų netinkamumo atveju, visas mano pasiūlymas neturėtų būti traktuojamas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir toliau nebevertinamas.

>

Mano siūloma JAFAR 2700 sklendė yra identiška (skiriasi tik ilgis) Vilniaus vandenų akceptuotoms ir įtrauktoms į MEDŽIAGŲ ir GAMINTOJŲ sąrašą JAFAR sklendėms 2002 ir 2111. Iš to seka, kad JAFAR 2700 sklendė turėtų būti taip pat akceptuota arba JAFAR sklendės 2002 ir 2111 pašalintos iš minėto sąrašo.

>

Punkto 1.5 reikalavimas „Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertė medžiaga“. JAFAR sklendės buklete, tiek 2700, tiek 2002 ir 2111 nurodyta „Body bonnet Zinc coated screws protected by wax“, tačiau tikėtina, kad jie gali būti ir iš nerūdijančio plieno.

>

Punkto 1.8 reikalavimas „Sandarinimo medžiagos - elastomeras tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį“ ir Punkto 1.9 reikalavimas „... pleištas pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį“. JAFAR sklendės buklete nurodyti NBR ir EPDM elastomerai, tačiau NBR nėra sertifikuota geriamam vandeniui, todėl sklendė būtų tiekiamą su EPDM sandarinimu. Sklendės tinkamumą naudoti geriamo vandens sistemose taip pat patvirtina Higieninis sertifikatas.

>

Punkto 1.10 reikalavimas „Sklendės ženklavimas“ yra sunkiai pagrindžiamas dokumentais ir, mano nuomone, yra perteklinis. Sklendės ženklavimą nusako LST EN1074 standartas ir sklendės atitikimas šiam standartui reiškia ir ženklavimo atitikimą.

>

Punkto 1.10 reikalavimas „Atstumas tarp jungių plokštumų“. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai tik sklendėms „Platus, serija 15 (ilga) ... ir ... Siauras, serija 14 (trumpa)“, o pirkime esančiai vidutinei sklendei reikalavimai neįtraukti visai, todėl nėra ką patikslinti.

>

Siunčiu JAFAR Sklendžių 2002 ir 2111 bukletą ir standarto LST EN1074 dalį „MARKING“



Atsakymas:

Dėkojame už pateiktas pastabas ir išsamius paaiškinimus.

Pirkėjas papildomai įvertinęs Tiekėjo pateiktus dokumentus ir gautas pastabas, pripažįsta, kad pirminės techninio pasiūlymo išvados dėl sklendės „JAFAR 2700“ yra perteklinės.

Pažymime, kad Jūsų Pirminis pasiūlymas atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Todėl CVP IS priemonėmis 2021 m. spalio 22 d. išsiųstas raštas „Kvietimas pateikti Galutinį pasiūlymą“ dėl nustatytų neatitikimų yra neaktualus. Atsiprašome už nepatogumus.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 11.3 punkto nuostatomis, **pratęsiamas Galutinių pasiūlymų pateikimo terminas ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 5 d., 10:00 val.** (imtina) (Lietuvos Respublikos laiku). Prašome pateikti savo galutinį pasiūlymą, užpildžius ir pasirašius pasiūlymo formą (SPS priedas Nr. 2) bei TS priedą MS Excel formatu.

