

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖS

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. VANDENTIEKIO FLANŠINIŲ PLEIŠTINIŲ SKLENDŽIŲ SU VALDYMO RATU TECHNINIAI REIKALAVIMAI		<i>(JAFAR sklendės 2700 GOST ilgio)</i>		
1.1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-2 arba lygiavertis.	TAIP - EN 1074-2	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR ESD sklendės 2700 GOST ilgio
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	TAIP - Geriamasis vanduo.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR ESD sklendės 2700 GOST ilgio
1.3.	Nominalus slėgis	PN10, PN16	TAIP - PN10, PN16	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR ESD sklendės 2700 GOST ilgio
1.4.	Sklendės tipas	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	TAIP - Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio
1.5.	Korpusas ir dangtis	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertė medžiaga.	TAIP - Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS-400-15 pagal LST EN 1563 standartą. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas A2 klasė.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR ESD sklendės 2700 GOST ilgio
1.6.	Korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*,	TAIP - Epoksidinis miltelinis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu pateiktas GSK sertifikavimo centro	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR ESD sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR GSK_Certificate_Products_2021

		ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas sklendės tipas ir kodinis pavadinimas. <i>*lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.</i>	RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“)	
1.7.	Sklendės valdymo velenas	Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba lygiavertė medžiaga, pagamintas šalto valcavimo būdu.	TAIP - Medžiaga - nerūdijantis plienas 1.4021, pagamintas šalto valcavimo būdu.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio
1.8.	Sklendės vidinės sudedamosios dalys	Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga. Sandarinimo medžiagos - elastomeras tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	TAIP - Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris EN 1982. Sandarinimo medžiagos - elastomeras tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis EN 681-1.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR higieninis sertifikatas - 2-11-2023
1.9.	Skląstis (pleištas)	Kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį. Uždarymo pleištas turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą.	TAIP - Kalusis ketus EN-GJS-400-15 pagal LST EN 1563, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1. Uždarymo pleištas turi kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio JAFAR higieninis sertifikatas - 2-11-2023
1.10.	Sklendės ženklavimas	Ant sklendės turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Pagaminimo metai (pvz. 2017);	TAIP - Ant sklendės yra nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas);	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio

		• Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). • Nominalus dydis (pvz. DN200); • Nominalus slėgis (PN16); • Standartas (EN 1074-2). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	• Pagaminimo metai (pvz. 2017); • Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). • Nominalus dydis (pvz. DN200); • Nominalus slėgis (PN16); • Standartas (EN 1074-2). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	
1.11.	Pajungimas prie tinklo	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą: • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); • DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių).	TAIP - Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal EN 1092-2 standartą: • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių (PN 10); • DN200; (flanšas 12 skylių (PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių).	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio
1.12.	Atstumas tarp jungių plokštumų	Nurodoma užsakant: • Platus, serija 15 (ilga) pagal LST EN 558 arba lygiavertį; • Siauras, serija 14 (trumpa) pagal LST EN 558 arba lygiavertį;	TAIP - Nurodoma užsakant: • Platus, serija 15 (ilga) pagal LST EN 558 arba lygiavertį; • Siauras, serija 14 (trumpa) pagal LST EN 558 arba lygiavertį;	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio
1.13.	Sklendės valdymas	• Rankinis (valdymo ratas); • Prailgintu valdymo velenu: Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas ribose: – Nuo 1400 mm iki 1800 mm; – Nuo 2000 mm iki 2500 mm. Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga;	TAIP • Rankinis (valdymo ratas); • Prailgintu valdymo velenu: Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas ribose: – Nuo 1400 mm iki 1800 mm; – Nuo 2000 mm iki 2500 mm.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio

		Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga; Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 arba lygiavertis	Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas; Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas; Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas A2	
1.14.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: • DN50; • DN65; • DN100; • DN150; • DN200; • DN250; • DN300; • DN400.	TAIP Nurodoma užsakant: • DN50; • DN65; • DN100; • DN150; • DN200; • DN250; • DN300; • DN400.	JAFAR techn.info sklendės 2700 GOST ilgio
2.				