

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris Prekės atitikimo pagrindimui
1.	KONSTRUKCIJA „A“ Balnas su minkšta apkaba be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo	<i>HAWLE - 3500</i>		
	KONSTRUKCIJA „B“ Balnas su minkšta apkaba su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu	<i>HAWLE - 3800</i>		
1.1.	Standartas	LST EN 805:2000 arba lygiavertis.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800 Higienos sertifikatas įvadinės sklendės+balnai_Hawle BGR_2026.02.07
1.3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs

				Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.4.	Pajungimo būdas	Pritaikyta tiesiogiai prijungti sklendę, srieginis arba lygiavertis.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.5.	Apkabos tvirtinimo būdas	Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.6.	Konstrukcija	Be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo;	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500
		Su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu – pragrėžus vamzdį turi turėti galimybę laikinai stabdyti vandens tekėjimą ir sudaryti galimybę numontuoti pospaudiminio gręžimo įrangą esant slėgiui vamzdyne.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.7.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. Pragrėžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą.	„Atitinka“	Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800 Higienos sertifikatas įvadinės sklendės+balnai_Hawle BGR_2026.02.07
1.8.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.9.	Korpuso vidaus ir išorės padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Turi turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatą arba lygiavertį	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800 GSK_Hawle AT_saddles service valves 2024_EN+LT
1.10.	Ženklinimas	Ant balno turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Diametras (pvz. DN110); • Nominalus slėgis (PN16); • Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400); • Vamzdžio tolerancijos ribos (pvz. 105 mm – 130 mm, d110 mm).	„Atitinka“	Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800

1.11.	Panaudojimo būdas	Pritaikytas ketiniams, plieniniams vamzdžiams.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.12.	Korpuso tvirtinimo prie vamzdžio medžiaga	Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304 / EN 1.4301 arba lygiavertis), iš vidinės pusės padengtos elastomeru atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą.	„Atitinka“	ESD - Balnai Universalūs Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
1.13.	Tolerancija	Balnai minkšta apkaba turi būti pritaikyti montuoti nurodytose ribose, gali tiktį platesnei tolerancijai, bet nurodytos ribos turi pakliūti į balno toleranciją: • DN50 – nuo 60 iki 70 mm; • DN65 – nuo 71 iki 80 mm; • DN100 – nuo 106 iki 128 mm; • DN150 – nuo 160 iki 185 mm; • DN200 – nuo 220 iki 244 mm; • DN250 – nuo 264 iki 270 mm.	„Atitinka“	Bukletas -Balnai Universalūs 3500 Bukletas -Balnai Universalūs 3800
2.	KONSTRUKCIJA „A“ Balnas kieta apkaba be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo	HAWLE - 5250		
	KONSTRUKCIJA „B“ Balnas kieta apkaba su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu	HAWLE - 5310		
2.1.	Standartas	LST EN 805:2000 arba lygiavertis.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle
2.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC – Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310 Higienos sertifikatas įvadinės sklendės+balnai_Hawle BGR_2026.02.07

2.3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC – Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310
2.4.	Pajungimo būdas	Pritaikyta tiesiogiai prijungti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1, Pункte Nr. 3.10 nurodytą sklendę	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC – Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310
2.5.	Apkabos tvirtinimo būdas	Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310
2.6.	Konstrukcija	Be pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmo;	„Atitinka“	Bukletas -Balnai Universalūs 5250
		Su pospaudiminio pajungimo uždarymo mechanizmu – pragręžus vamzdį turi turėti galimybę laikinai stabdyti vandens tekėjimą ir sudaryti galimybę numontuoti pospaudiminio gręžimo įrangą esant slėgiui vamzdyne.	„Atitinka“	Bukletas -Balnai Universalūs 5310
2.7.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. Pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310 Higienos sertifikatas įvadinės sklendės+balnai_Hawle BGR_2026.02.07
2.8.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310
2.9.	Korpuso vidaus ir išorės padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Turi turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatą arba lygiavertį.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310 GSK_Hawle AT_saddles service valves 2024_EN+LT
2.10.	Ženklinimas	Ant balno turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Diametras (pvz. DN110); • Nominalus slėgis (PN16); • Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400);	„Atitinka“	Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310

		Vamzdžio tolerancijos ribos (pvz. 105 mm – 130 mm, d110 mm).		
2.11.	Panaudojimo būdas	Pritaikytas polietileningiems vamzdžiams.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310
2.12.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą.	„Atitinka“	ESD - Balnai PE-PVC - Hawle Bukletas -Balnai Universalūs 5250 Bukletas -Balnai Universalūs 5310
3.	KONSTRUKCIJA „A“ Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui horizontalaus pajungimo	HAWLE - 2681		
	KONSTRUKCIJA „B“ Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui vertikalaus pajungimo	HAWLE - 3151		
	KONSTRUKCIJA „C“ Vandentiekio pleištinė sklendė srieginio pajungimo DN32mm x 1 ¼“	HAWLE - 2800		
	KONSTRUKCIJA „D“ Vandentiekio movinė sklendė PE DN32 x DN32 mm vamzdžiams	HAWLE - 2631		
3.1	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-2 arba lygiavertis.	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE

				Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631
3.2	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631
3.3	Nominalus slėgis	PN16	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631 Higienos sertifikatas įvadinės sklendės+balnai_Hawle BGR_2026.02.07 Higienos sertifikatas service valve 2631_31.10.2025_EN
3.4	Sklendės vidinis skersmuo	Ne mažesnis nei 25 mm	„Atitinka“	Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631
3.5	Korpuso ir dangčio medžiaga	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis arba korpusas pagamintas iš poliacetalio. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės pagal ISO3506-1:2009	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631
3.6	Ketaus korpuso ir išorės padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Turi turėti GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatą arba lygiavertį standartą.	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631 GSK_Hawle AT_saddles service valves 2024_EN+LT
3.7	Valdymo velenas	Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės klasės AISI 316 / EN 1.4401 arba lygiavertis.	„Atitinka“	Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631 Bukletas - Duplex_Spindle
3.8	Vidinės sudedamosios dalys	Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga.	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631
3.9	Skląstis (pleištas)	Žalvaris, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 standartą arba lygiavertį.	„Atitinka“	ESD - Sklendės įvadinės (visos) HAWLE Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631

3.10	Sklendės prijungimo konstrukcija	KONSTRUKCIJA „A“– Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui (horizontalaus pajungimo) pritaikyta tiesiogiai prijungti prie komplektuojamo balno, kitas galas pritaikytas prijungti PE DN32 mm vamzdį*. Horizontalus prijungimas – sklendės pajungimas ir išėjimas 180° kampu, sklendė pritaikyta prijungti, kai balnas sumontuotas į šoną esamam vamzdžiui *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiavertį. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	„Atitinka“	Bukletas_Ivadinės sklendės – 2681
		KONSTRUKCIJA „B“– Vandentiekio pleištinė sklendė pritaikyta balnui (vertikalaus pajungimo) pritaikyta tiesiogiai prijungti prie komplektuojamo balno, kitas galas pritaikytas prijungti PE DN32 mm vamzdį*. Vertikalaus prijungimo – sklendės pajungimas ir išėjimas 90° kampu, sklendė pritaikyta prijungti, kai balnas sumontuotas į viršų esamam vamzdžiui. *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiavertį. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	„Atitinka“	Bukletas_Ivadinės sklendės – 3151
		KONSTRUKCIJA „C“– Vandentiekio pleištinė sklendė srieginio pajungimo DN32mm x 1 ¼“ - sklendės vienas galas 1 ¼“ (išorinis), kitas galas pritaikytas tiesiogiai pajungti PE DN32 mm vamzdį*. *Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiavertį. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	„Atitinka“	Bukletas_Ivadinės sklendės – 2800
		KONSTRUKCIJA „D“– Vandentiekio movinė sklendė PE DN32 x DN32 mm vamzdžiams Vandentiekio pleištinė sklendė movinio pajungimo - sklendės vienas galas pritaikytas tiesiogiai pajungti PE DN32 mm, kitas galas PE DN32 mm vamzdį*.	„Atitinka“	Bukletas_Ivadinės sklendės – 2630

		*Jei sklendės nėra pritaikytos prijungti PE vamzdį, sklendės turi būti komplektuojamos su žalvarinėmis movomis skirtomis PE DN32 mm vamzdžiams. Žalvarinė mova turi jungtis tiesiogiai į sklendę sriegiu. Žalvarinė mova turi būti su korozijai atspariu fiksavimo žiedu, pagaminta iš dezinfekcijai atsparaus žalvario ne mažesnės klasės CW508L pagal LST EN 12165 arba lygiavertčio. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose po žeme ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.		
3.11	Ženklinimas	Ant sklendės turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Nominalus slėgis (PN16); • Standartas (EN 1074-2). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	„Atitinka“	Bukletai _įvadinės sklendės – 3151/2681/2800/2631
4. Vandentiekio sklendės teleskopinis prailginimo velenas valdymui		HAWLE - 9601		
4.1	Prijungimo prie sklendės būdas	Tvirtinama gamintojo jungtimi pritaikyta komplektuojamai sklendei.	„Atitinka“	ESD - Sklendžių valdymo velenai (visi) HAWLE Bukletas - prailg. velenai - 9601
4.2	Valdymo veleno medžiaga	Plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga.	„Atitinka“	ESD - Sklendžių valdymo velenai (visi) HAWLE Bukletas - prailg. velenai - 9601
4.3	Apsauginio dėklo medžiaga	Polietilenas arba lygiavertė medžiaga.	„Atitinka“	ESD - Sklendžių valdymo velenai (visi) HAWLE Bukletas - prailg. velenai - 9601
4.4	Tvirtinimo elementai	Plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga.	„Atitinka“	ESD - Sklendžių valdymo velenai (visi) HAWLE Bukletas - prailg. velenai - 9601
4.5	Veleno ilgis (A)	Prailginimo velenas gali būti montuojamas ribose nuo 1100 mm iki 1700 mm;	„Atitinka“	Bukletas - prailg. velenai - 9601
	Veleno ilgis (B)	Prailginimo velenas gali būti montuojamas ribose nuo 1400 mm iki 2300 mm;	„Atitinka“	Bukletas - prailg. velenai – 9601 Brėžinys - prailg. velenas 9561 - 1,35-2,35m
	Veleno ilgis (C)	Prailginimo velenas gali būti montuojamas ribose nuo 2500 mm iki 3400 mm.	„Atitinka“	Bukletas - prailg. velenai - 9601

4.6	Valdymas	Požeminės sklendės raktu, valdymo užraktas nemažesnis nei 30 mm x 30 mm dydžio.	„Atitinka“ VELENO ADAPTERIS 3/4"-2"	Bukletas - prailg. velenai – 9601 Bukletas - Priedai (ratukai)
4.7	Ženklinimas	Ant sklendės valdymo veleno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Tinkamumas sklendėms (pvz. DN32 mm) Reguliavimo ribos (pvz. nuo 1,30 m iki 2,50 m)	„Atitinka“	Bukletas - prailg. velenai – 9601
5. Sklendės kapos su atramine plokšte		HAWLE – 1750 + 3481		
5.1	Vandentiekio kapos atsparumas karščiui	Nuo +150 °C.	„Atitinka“	Bukletas - Kapos 1
5.2	Vandentiekio kapos dangčio medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; Dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės pagal ISO3506-1:2009	„Atitinka“	Bukletas - Kapos 2
5.3	Vandentiekio kapos korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertis;	„Atitinka“	Bukletas - Kapos 2
5.4	Vandentiekio kapos atraminės plokštės medžiaga	Nelūžtantis plastikas (PE HD) arba lygiavertė medžiaga;	„Atitinka“	Bukletas - Kapos 3/3+
5.5	Vandentiekio kapos dangtelio skersmuo	Ne mažiau 150 mm;	„Atitinka“	Bukletas - Kapos 2
5.6	Kapos atraminės plokštės fiksavimas	Turi turėti prailginimo veleno fiksavimo mechanizmą, nebent to nereikalauja prailginimo veleno gamintojas.	„Atitinka“	Bukletas - Kapos 3/3+
6. Sklendės valdymo rato techniniai reikalavimai		HAWLE 7800		
6.1	Medžiaga	Kalusis ketus arba lygiavertė medžiaga;	„Atitinka“	Bukletas - Priedai (ratukai)
6.2	Konstrukcija	Pritaikyta komplektuojamai sklendei;	„Atitinka“	Bukletas - Priedai (ratukai)
6.3	Padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis.	„Atitinka“	Bukletas - Priedai (ratukai)