

UAB "VIADA LT"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2025.01.21 Nr. 1-1297

Įmonė pardavėja - UAB "VIADA LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., LT-14185 Vilniaus r. Įmonės kodas 178715423

Produkto pavadinimas - DYZELINAS su biodegalais, 1 klasė

Standarto pavadinimas - LST EN 590:2022

Ėminio paėmimo data - 2025.01.20

Ėminio paėmimo vieta - Žibuoklių g. 22, Kėdainiai, UAB "OKSETA", talpykla Nr.

47

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.***	Tankis, esant 15 °C, kg/m³	800,0-845,0	831,6
02.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,4
03.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46,0	48,2
04.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % (masės), ne didesnis	8,0	1,7
05.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	7,2
06.**	Pliūpsnio temperatūra °C, aukštesnė kaip	55,0	62,0
07.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10% likučio), % (masės), ne didesnis	0,30	0,01
08.*	Pelenų kiekis, % (masės), ne didesnis	0,010	0,001
09.**	Vandens kiekis, % (masės), ne didesnis	0,020	0,009
10.**	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	8
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m³, ne didesnis	25	3
13.**	Oksidacinio stabilumo trukmė, h, ne mažesnė	20	>20
14.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo, WSD, esant 60 °C, µm, ne daugiau	460	440
15.*	Klampa, esant 40 °C, mm²/s	1,500-4,000	2,033
16.*	Distiliacijos charakteristikos:		
16.1.	distiliato kiekis, esant 180 °C, % (tūrio), ne didesnis	10,0	1,2
16.2.	distiliato kiekis, esant 340 °C, % (tūrio), ne mažesnis	95,0	96,3
17.**	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 26	minus 31
18.**	Drumstimosi temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 16	minus 16
19.***	Riebalų rūgščių metilesterio kiekis, % (tūrio), ne didesnis	7,0	6,9
20.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	<0,5

*Rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr. 178327_6228421 **rodikliai iš UAB "OKSETA" naftos produktų terminalo laboratorijos Tyrimų pažymos Nr. 48 ***rodikliai iš UAB "OKSETA" auto užpylimo valdymo programos ir automatizuotų matavimo sistemų, įvertinant RRME Esterio kiekį

Produktas atitinka standarto LST EN 590:2022 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Naftos produktų tiekimo ir logistikos grupės vadovas Vyt

Gabenimo dokumento Nr. S2A1080S69147

Išrašymo data 2025.02.11 E1

Vyriausioji akcizų apskaitos specialistė

