

UAB "VIADA LT"

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS

2025.02.11 Nr. 1-1332

Įmonė pardavėja - UAB "VIADA LT", Ožiarūčių g. 1A, Avižienių k., LT-14185 Vilniaus r. Įmonės kodas 178715423

Produkto pavadinimas - Bešvinis 95 Multi FX markės benzinas D klasė su bioetanoliu

Standarto pavadinimas - LST EN 228:2012+A1:2017

Ėminio paėmimo data - 2025.02.10

Ėminio paėmimo vieta - Žibuoklių g. 22, Kėdainiai, UAB "OKSETA", talpykla Nr.

44

	Kokybės rodikliai	Norma	Faktiškai
01.****	Tiriamasis oktaninis skaičius, TOS, ne mažesnis	95,0	97,2
02.****	Variklinis oktaninis skaičius, VOS, ne mažesnis	85,0	85,3
03.***	Distiliacijos charakteristikos		
03.1.	išgarinto produkto kiekis, esant 70 °C, %(tūrio)	24,0-52,0	45,0
03.2.	išgarinto produkto kiekis, esant 100 °C, %(tūrio)	46,0-72,0	52,0
03.3.	išgarinto produkto kiekis, esant 150 °C, %(tūrio), ne mažesnis	75,0	88,0
03.4.	distiliacijos baigmės temperatūra, DBT, °C, ne aukštesnė	210	184
03.5.	distiliacijos likutis, %(tūrio), ne didesnis	2	1
04.***	Garų slėgis, GS, kPa	60,0-90,0	77,3
05.***	Lakumo indeksas, LI	nenormuojamas	1088
06.*	Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5,0	mažiau 2,5
07.*	Benzeno kiekis, %(tūrio), ne didesnis	1,00	0,93
08.**	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	720,0-775,0	747,6
09.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	3,2
10.*	Oksidacinio stabilumo trukmė, minutėmis, ne mažesnė	360	360
11.*	Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
12.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
13.*	Išvaizda	švarus ir skaidrus	švarus ir skaidrus
14.***	Degunies kiekis, %(masės), ne didesnis	3,7	3,6
15.*	Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
15.1.	metanolio	3,0	0
15.2.	izopropilo alkoholio	12,0	0
15.3.	izobutilo alkoholio	15,0	0
15.4.	tretbutilo alkoholio	15,0	0
15.5.	eterių (5 ar daugiau C atomų)	22,0	0,05
15.6.	kitų oksigenatų	15,0	0
16.*	Angliavandenilių kiekis, %(tūrio), ne didesnis:		
16.1.	alkenų (olefinų)	18,0	10,9
16.2.	arenų (aromatinių)	35,0	34,7
17.**	Etanolio kiekis, %(tūrio), ne didesnis	10,0	9,89
18.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2,0	mažiau 2,0

*Rodikliai iš gamintojo AB "ORLEN Lietuva" Kokybės pažymėjimo Nr. 178917_6257930 **rodikliai iš degalų užpylimo programos, perskaičiuojant bioetanolio kiekį pagal Užsakovo Potvarkį, įvertinus denatūravimą pagal bioetanolio kokybės pažymėjimą ***rodikliai iš UAB "OKSETA" naftos produktų terminalo laboratorijos Tyrimų pažymos Nr. 99 ****rodikliai nustatyti SGS Klaipėda Ltd.

Produktas atitinka standarto LST EN 228:2012+A1:2017 bei Lietuvos Respublikos energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010-12-22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 "Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo" reikalavimus.

Naftos produktų tiekimo ir logistikos grupės vadovas Vytautas Valenta

Gabenimo dokumento Nr. S2A1080S69182

Išrašymo data

2025.02.12

Vyriausioji akcizų apskaitos specialistė

Erinija Jakubčionytė

