

Tiekėjams
Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2024-05-16

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

LITGRID AB pirkimų komisija (toliau – Komisija) atviro konkurso būdu vykdydama **110/10 kV Rumšiškių TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbų** pirkimą (toliau – Pirkimas) informuoja, kad yra gautas klausimas, į kurį pateikiamas atsakymas:

1) Klausimas:

Projekte numatyta esamą žaibosaugos bokštą laikinai demontuoti. Prašome paaiškinti kur turės būti perkelta ryšio antena esanti ant žaibosaugos stulpo, kuris priklauso ESO AB. Ar laikinai demontavus žaibosaugos bokštą turės išlikti veikiantis ryšys?

Klausimo patikslinimas: Vadovaujantis AB ESO PU 5.a punktu - Visos rekonstrukcijos metu užtikrinti įtampos tiekimą Rumšiškių TP galios transformatoriui T-1. Norint įvykdyti šią sąlygą užmaitinimui reikia įrengti laikiną jungtį, t.y. naują narvelį, atramas, laidų iškėlimui ir pajungimui į T-1. Laikini laidai tarp atramų kerta esamą AB ESO žaibolaidį su ryšio antena. Ar galima ir į kurią vietą iškelti ryšio anteną?

Atsakymas:

Rangovas visos rekonstrukcijos metu turės užtikrinti įtampos tiekimą Rumšiškių TP galios transformatoriui T-1 neliečiant ir nekeičiant esamų inžinerinių tinklų. Šiuo tikslu projekte rekomenduojame numatyti projektinius sprendimus.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu