

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gautas klausimas 110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I rekonstravimo, darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kurį pateikiamas atsakymas:

KLAUSIMAS: Gautame atsakyme į Eil. Nr. 1 klausimą rašoma „Paaiškiname, kad Pirkimo metu skaičiuojant demontavimo kiekius **reikia vadovautis 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 sąnaudų žiniaraštyje 12 skyriuje „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ įvertintais kiekiais.** Atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų kiekiai sudaryti remiantis tipinių albumų ir OL pase nurodyta informacija ir yra orientaciniai. Teikiant pasiūlymą, rangovas visus darbus vertina savo rizikos sąskaita, už papildomus demontavimo darbus pagal LITGRID AB papildomai nemokės.“. Atsakyme į Eil. Nr. 2 klausimą rašoma „Paaiškiname, kad Pirkimo metu skaičiuojant demontavimo kiekius **reikia vadovautis 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 sąnaudų žiniaraštyje 9 skyriuje „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ įvertintais kiekiais.** Atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų kiekiai sudaryti remiantis tipinių albumų ir OL pase nurodyta informacija ir yra orientaciniai. Teikiant pasiūlymą, rangovas visus darbus vertina savo rizikos sąskaita, už papildomus demontavimo darbus LITGRID AB papildomai nemokės.“.

Pažymėtina, kad techninio projekto **07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24** sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 12 „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ numatyti darbai ir jų kiekiai yra **identiški** techninio projekto **07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13** sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 9 „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ numatytiems darbams ir jų apimtims, nors demontuojamų atramų tipai ir kiekiai skiriasi beveik dvigubai. Todėl kyla pagrįstos abejonės ar minėtuose techniniuose projektuose numatyti 110kV OL atramų demontavimo darbų kiekiai yra teisingi.

Teikiant pasiūlymą Rangovas negali prisiimti absoliučios rizikos, kadangi išeitinių duomenų skaičiavimui turi tik tiek, kiek yra pateikta techninių projektų sprendiniuose (sąnaudų žiniaraščiuose) ir objektyviai įvertinti numatytus demontavimo darbus ir jų kiekius neturi galimybės. Be to vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ V skyriaus nuostatomis, dokumento „Statybos darbų žiniaraštis“ aprašymas: 20.2 aprašant statybos darbus ir apskaičiuojant jų kiekius, įvertinamos numatomos darbų atlikimo sąlygos ir patikslinamos normatyvinės statybos resursų sąnaudos. T.y. už techniniame projekte darbų žiniaraštyje numatytus darbus ir apskaičiuotus jų kiekius atsakingas projekto autorius.

Atsižvelgiant į tai, kad 110kV OL atramų demontavimo darbų sąnaudos **ženkliai** įtakoja ir viso Pasiūlymo kainą, kuri tiesiogiai priklauso nuo numatomų atlikti darbų ir jų kiekių, prašome:

- Perskaičiuoti 110kV OL atramų demontavimo darbų apimtį bei patikslinti techninio projekto **07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24** sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 12 „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ numatytus kiekius.
- Perskaičiuoti 110kV OL atramų demontavimo darbų apimtį bei patikslinti techninio projekto **07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13** sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 9 „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ numatytus kiekius.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad byloje 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 ir 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 yra pateikti bendri demontavimo darbų kiekiai vertinant per abi savivaldybes (Panevėžio miesto ir Panevėžio raj.). Teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti tik vieną apimtį.