

## DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I rekonstravimo, darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

**1) KLAUSIMAS:** Gautame atsakyme į pateiktą klausimą rašoma „Paaiškiname, kad bylose 07\_2024.01-02-TP-EL-1\_2025-03-24 ir 07\_2024.01-03-TP-EL-1\_2024-12-13 yra pateikti bendri demontavimo darbų kiekiai vertinant per abi savivaldybes (Panevėžio miesto ir Panevėžio raj.). Teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti tik vieną apimtį.“.

Kartu su pasiūlymu bus reikalinga pateikti užpildytą priedą „9 priedas. Darbų žiniaraštis“. Šiame priede yra išskirti 110kV OL atramų ir atramų pamatų demontavimo darbai į Panevėžio m ir Panevėžio raj.:

IT grupės kodas	IMT turto grupės pavadinimas
	<b>Panevėžio miestas</b>
140010	Oro linija ant gelžbetoninių atramų
140010	110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai
140010	110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai
140020	Oro linija ant metalinių atramų
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų demontavimo darbai
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai
	<b>Panevėžio rajonas</b>
140010	Oro linija ant gelžbetoninių atramų
140010	110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai
140010	110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai
140020	Oro linija ant metalinių atramų
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų demontavimo darbai
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai

Tam, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų reikalavimais būtų galima tinkamai parengti Pasiūlymą bei užpildyti priedą „9 priedas. Darbų žiniaraštis“, reikalinga turėti demontavimo darbus ir jų kiekius tiek Panevėžio m, tiek Panevėžio raj. savivaldybių ribose - ne bendrą per abi savivaldybes (Panevėžio miesto ir Panevėžio raj.) kieki.

Todėl, atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, prašome nurodyti:

- Demontuojamų 110kV OL g/b atramų kiekį **Panevėžio mieste**
- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų kiekį **Panevėžio mieste**
- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų g/b pamatų kiekį **Panevėžio mieste**
- Demontuojamų 110kV OL g/b atramų kiekį **Panevėžio rajone**
- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų kiekį **Panevėžio rajone**
- Demontuojamų 110kV OL metalinių atramų g/b pamatų kiekį **Panevėžio rajone**

**ATSAKYMAS:** Pateikiame susistemintus duomenis:

	<b>Panevėžio miestas</b>		
<b>140010</b>	<b>Oro linija ant gelžbetoninių atramų</b>		
140010	110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai	t	9,05
140010	110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai	t	9,0
<b>140020</b>	<b>Oro linija ant metalinių atramų</b>		
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų demontavimo darbai	t	32,62
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai	t	75
140020	110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai	t	58,29
140020	110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai	t	100
	<b>Panevėžio rajonas</b>		
<b>140010</b>	<b>Oro linija ant gelžbetoninių atramų</b>		
140010	110 kV Viengrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai	t	43,03
140010	110 kV Dvigrandžių G/B tarpinių atramų demontavimo darbai	t	94,50
<b>140020</b>	<b>Oro linija ant metalinių atramų</b>		
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų demontavimo darbai	t	13,21
140020	110 kV Viengrandžių metalinių inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai	t	150
140020	110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai	t	25,29
140020	110 kV Dvigrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatų demontavimo darbai	t	160

Atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų kiekiai sudaryti remiantis tipinių albumų ir OL pase nurodyta informacija ir yra orientaciniai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo savarankiškai įsivertinti visų reikiamų darbų ir medžiagų apimtis, būtinas tinkamam sutarties įvykdymui.

Taip pat pažymime, kad Pirkime vertinama tik **bendra pasiūlymo kaina**. Priedo Nr.9 („9 priedas. Darbų žiniaraštis“) detalizaciją Rangovas galės pateikti po sutarties pasirašymo – darbo projekto rengimo etape.

**2) KLAUSIMAS:** Techninio projekto 03\_2024.01-03-TP-SP\_2024-12-12 brėžinyje 2024/01-03-TP-SP.B-02 pateiktas atstatomo kelio planas.

Prašome patikslinti ar 2024/01-03-TP-SP.B-02 brėžinys ir jame esantys sprendiniai patenka į šio konkurso perkamų darbų apimtį? Atkreiptinas dėmesys, kad nei projekto aiškinamajame rašte, nei sąnaudų žiniaraščiuose, nei projekto 07\_2024.01-03-TP-EL-1\_2024-12-13 kabelių paklojimo planų brėžiniuose tokio tipo darbai nėra aprašomi ar vaizduojami.

Jei techninio projekto 03\_2024.01-03-TP-SP\_2024-12-12 brėžinyje 2024/01-03-TP-SP.B-02 vaizduojami atstatomo kelio darbai turės būti atlikti, prašome:

- Aiškiai įvardinti numatomus atlikti darbus, medžiagas ir pateikti jų kiekius;

- Nurodyti atstatomo kelio ribų koordinates, kadangi iš pateikto plano negalima suprasti kurioje vietoje būtų vykdomi darbai.

**ATSAKYMAS:** Taip, brėžinys ir jame esantys sprendiniai patenka į šiuo Pirkimu įsigyjamų darbų apimtį. Numatomų atlikti kelio atstatymo darbų apimtys ir medžiagos yra nurodyti brėžinyje 2024/01-03-TP-SP.B-02. Tikslūs kiekiai bus nurodomi darbo projekto rengimo etape.

Atstatomo kelio koordinatės – pradžia X: 6177459.24, Y: 525002.44, pabaiga – X: 6177356.91, Y: 525033.26.

Monika Puidokė, tel. +370 656 78627, el. p. [Monika.Puidoke@litgrid.eu](mailto:Monika.Puidoke@litgrid.eu)