

AIKŠTELĖS PRIE ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Aikštelės apšvietimas turi būti įrengiamas vadovaujantis EIJBT- reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais. Rangovas savo jėgomis privalės atlikti apšvietimo tinklų projektavimo ir įrengimo darbus (pasirengti topografinį planą (nuotrauką), parengti supaprastintą projektą, baigus rangos darbus, pateikti atliktų darbų išpildomąją nuotrauką).

Pateikti objekto išpildomąją dokumentaciją (deklaracijos, sertifikatus, varžų matavimo protokolus). Projektuojamos apšviesti teritorijos ilgis apie 172 metrai (projektavimo metu ilgis bus tikslinamas). Apšvietimas pajungiamas nuo šalia esamos tako apšvietimo atramos. Šviestuvų pajungimui panaudoti naujus požeminius kabelius bei instaliacijos laidus ir apsauginius automatinius jungiklius.

Aikštelės apšvietimui panaudoti aliuminines, kūgines atramas ir šviestuvus juodos spalvos (RAL 9005) ant g/b pamato. Aukštis virš žemės – 8 m. (3 vnt. su gembėmis) ir 5 m. (3 vnt. be gėmbių). Stulpas su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokšte KL prijungimo dėžutei tvirtinti ir įžeminimo kilpa. Apšvietimui panaudoti šviestuvus su LED šviesos šaltiniu. Šviestuvo techniniai parametrai: - įtampa – 220-240;

- dažnis - 50Hz;
- vardine galia < 30W;
- hermetiškumo klasė - IP66;
- darbine temperatūra - -40°C+50°C;
- šviesos koreliacinė temperatūra - 4000K ;
- apšvietimo efektyvumas > 100Lm/W.

Visą sutarties galiojimo ir šviestuvų garantinį laikotarpį rangovas privalės keisti, taisyti ar pašalinti veikimo sutrikimus, jei tie gedimai/sutrikimai nebus dėl trečios šalies ir užsakovo kaltės.

Patarėjas

A. Ulčickas