

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ KLAIPĖDOS NAFTOS TERMINALO
SPROGIMUI PAVOJINGŲ ZONŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
1.	GELEŽINKELIO ESTAKADA NR.1		
1.1.	Estakados nuotekų surinkimo latakai ir estakados 1-as aukštas	Zona „2“	Nuotekų latakais apribota zona
1.2.	Estakados 2 aukštas	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo cisternos angos
1.3.	Estakados nuotekų siurblinė T-04-1102	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo alsuoklio
2.	GELEŽINKELIO ESTAKADA NR.2		
2.1.	Estakados nuotekų surinkimo latakai	Zona „0“	Latakai keliuose 3A ir 3 B
2.2.	Estakados kolektorinių vamzdinių kanalas	Zona „0“	Kanalo ribose
2.3.	Estakados 1 aukštas	Zona „1“	Nuotekų latakais apribota zona
2.4.	Estakados 2 aukštas	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo cisternos angos
3.	PRODUKTŲ LAIKYMO TALPYKLOS		
3.1.	Talpyklos kvėpavimo, matavimo ir mėginių ėmimo angos, kai talpykloje laikomi 1 arba 2 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
3.2.	Talpyklos kvėpavimo, matavimo ir mėginių ėmimo angos, kai joje laikomi 3 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
3.3.	Talpyklos stogas, kai talpykloje laikomi 1 arba 2 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „1“	Stogo plote
3.4.	Talpyklos stogas, kai talpykloje laikomi 3 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „2“	Stogo plote
3.5.	Talpyklos teritorija, kai talpykloje laikomi 1, 2 arba 3 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „2“	Aptvaru arba pylimu apribota erdvė
3.6.	Talpyklų grupės nuotekų šulinys, kai bent vienoje iš grupės talpyklų laikomi 1 arba 2 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo jo
3.7.	Talpyklų grupės nuotekų šulinys, kai grupės talpyklose laikomi ne aukštesnės kaip 3 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo jo
4.	TECHNOLOGINĖ SIURBLINĖ NR.1		
4.1.	Siurblinė ir filtrų aikštelė	Zona „2“	Erdvė betonuočių aikštelių plote
4.2.	Technologiniai vamzdiniai po tiltu	Zona „1“	Erdvė po tiltu
5.	TECHNOLOGINĖ SIURBLINĖ NR.2		
5.1.	Technologinės ir nuotekų siurblių teritorija	Zona „1“	Erdvė betonuočių aikštelių plote
5.2.	Nuotekų surinkimo siurblinė T-02-7158	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo alsuoklio
6.	TECHNOLOGINĖ SIURBLINĖ NR.3		

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
6.1.	2-os estakados nuotekų siurblinė T-04-4005	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo alsuoklio
6.2.	Siurblinės teritorija	Zona „1“	Erdvė betonuotų aikštelių plote
6.3.	Siurblinės lauko perimetras	Zona „2“	Erdvė 2 metrų spinduliu nuo perimetro
7.	TECHNOLOGINĖS SIURBLINĖS NR. 4, 5, 6, 91.1, 91.2, 91.3, 92.1, 92.2 ir 92.3		
7.1.	Technologinių siurblinių teritorija	Zona „1“	Betonuotų aikštelių plote ir erdvė 2 m spinduliu nuo perimetro
7.2.	Drenažinės siurblinės	Zona „0“	Šuliniuose ir erdvė 3 m spinduliu
7.3.	ŠNP vamzdynų trasa po tiltais	Zona „1“	Erdvė po tiltu
8.	AUTOCISTERNŲ PAKROVIMO ĮRENGINIAI		
8.1.	AC pripylimo aikštelė su priedų talpykla ir įranga (obj. 63)	Zona „1“	Aikštelės nuotekų lataku apribota erdvė
8.2.	Etanolio ir RRME iškrovimo aikštelė (obj. 63/1)	Zona „1“	Erdvė 2 m spinduliu nuo perimetro
8.3.	Nuotekų surinkimo siurblinė (prie obj. 62)	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu
8.4.	Autocisternų krovos aikštelės prie talpyklų grupių T-73 ir T-92, kai kraunami 1, 2 ir 3 kategorijos degūs skysčiai	Zona „2“	Betonuotų aikštelių plote
8.5.	Naftos autocisternų krovos aikštelė prie talpyklos T-01-1301	Zona „1“	Betonuotos aikštelės plote
9.	KRANTINĖS NR.1, 2, 1-I		
9.1.	Stenderių, krovos įrenginių ir sklendyno zona	Zona „1“	Betoniniu borteliu apribotame plote
9.2.	Betonuota krantinių aikštelė tanklaivio krovos metu.	Zona „2“	Erdvė virš betonuoto krantinės paviršiaus
10.	SGD TANKLAIVIŲ (DUJOVEŽIŲ) IŠKROVIMO-PAKROVIMO POSTAS KRANTINĖJE NR. 2		
10.1.	SGD krovos žarna (krovos metu).	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo SGD tanklaivio jungties
10.2.	Tanklaivio (dujovežio) iškrovimo-pakrovimo teritorija.	Zona „1“	Visa iškrovimo-pakrovimo posto bei bunkeravimo įrangos teritorija.
11.	TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI		
11.1.	Technologinių vamzdynų drenažinių sklendžių šuliniai	Zona „0“	Šulinių perimetru apribota erdvė
11.2.	Technologinių vamzdynų trasos po tiltais	Zona „1“	Erdvė po tiltais
11.3.	Tunelyje po Burių gatve	Zona „1“	Tunelio erdvė
11.4.	TNP, ŠNP ir nuotekų valymo įrenginių teritorijų vamzdynų trasos	Zona „2“	Vamzdyno trasoje ir 0,5 m spinduliu nuo kraštinio trasos vamzdžio
12.	KITI ĮRENGINIAI		
12.1.	Garų deginimo įrenginio vidus	Zona „0“	Viduje

Puslapis 3 iš 4

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
12.2.	Garų deginimo įrenginio aplinka	Zona „1“	Betonuotos aikštelės plote
12.3.	Garų rekuperavimo įrenginys (GRI)	Zona „2“	Įrenginio aptvaru apribotame plote
12.4.	Garų filtravimo įrenginio (GFI) alsuoklis	Zona „1“	3 m spindulio sfera nuo alsuoklio
12.5.	Garų filtravimo įrenginio (GFI) aikštelė	Zona „2“	Aikštelės perimetru apribotame plote
12.6.	Mechanikos skyriaus metalo dujinio pjaustymo įrangos laikymo sandėlis	Zona „1“	Sandėlio patalpoje
13.	NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI		
13.1.	Talpyklų T-34-7101/7102/7103 ir T-08-7105A/B kvėpavimo ir matavimo angos	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
13.2.	Talpyklų T-34-7101/7102/7103 ir T-08-7105A/B stogai	Zona „1“	Stogo plote
13.3.	Talpyklų T-34-7101/7102/7103 ir T-08-7105A/B teritorijos	Zona „2“	Pylimu (aptvaru) apribota erdvė
13.4.	Talpyklų T-34-7101/7102/7103 naftos produktų surinkimo siurblinė	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu
13.5.	Naftos produktų talpyklų T-08-7105A/B (2×100 m ³) ir siurblinių šuliniai	Zona „0“	Šulinių vidus ir erdvė 3 m spinduliu
13.6.	Vidinės patalpos skirtos nuotekų valymui	Zona „0“	Visos patalpos
13.7.	Mechaninio nuotekų valymo įrenginių stogas	Zona „1“	Perimetru apribotas plotas
13.8.	Vidinė patalpa, kurioje sumontuota įranga	Zona „1“	Visa patalpa
14.	PIRMINIAI NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI		
14.1.	Vidinės patalpos	Zona „0“	Visos patalpos
14.2.	Valymo įrenginių stogas	Zona „1“	Perimetru apribotas plotas
15.	NUOTEKŲ SIURBLINĖS NR.15 IR 68		
15.1.	Siurblinių šuliniai	Zona „0“	Šuliniuose ir erdvė 3 m spinduliu nuo alsuoklio
15.2.	Siurblinių betonuota aikštelė	Zona „1“	Betonuotų aikštelių plote
16.	SGD PASKIRSTYMO STOTIS		
16.1.	Slėgio numetimo vožtuvai	Zona „1“	2,5 m spindulio sfera aplink SGD talpyklų slėgio numetimo vožtuvus
16.2.	Slėgio numetimo vožtuvai	Zona „2“	9,0 m spindulio sfera aplink SGD talpyklų slėgio numetimo vožtuvus
16.3.	SGD talpyklų aikštelė	Zona „2“	Zona, sutampanti su SGD talpyklų armatūros aikštelės ribomis horizontaliai ir nuo žemės paviršiaus iki 9 m aukščio vertikalčiai
16.4.	SGD talpyklų armatūros aikštelė	Zona „2“	Zona 4,5 m atstumu nuo SGD talpyklų armatūros aikštelės horizontaliai ir nuo žemės

Puslapis 4 iš 4

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
			paviršiaus iki 3 m aukščio vertikaliai
16.5.	Garintuvų aikštelė	Zona „2“	Zona 4,5 m atstumu nuo garintuvų aikštelės ribų horizontaliai ir nuo žemės paviršiaus iki 3 m aukščio vertikaliai;
16.6.	Erdvė virš garintuvų aikštelių	Zona „2“	Erdvė virš garintuvų aikštelių: 17 m spindulio persidengiančios sferos, kurių centras 12 m aukštyje nuo virš garintuvų aikštelių
16.7.	Automobilinių cisternų (dujovežių) užpildymo aikštelė	Zona „2“	4,5 m aplink automobilinių cisternų užpildymo aikštelę horizontaliai ir 3 m virš aikštelės stoginės vertikaliai
16.8.	SGD įranga krantinėje	Zona „2“	12 m spindulio persidengiančios pusiau sferos nuo SGD įrangos krantinėje
16.9.	SGD laivo prijungimo prie krantinės įrenginio vieta	Zona „2“	4 m spindulio sfera nuo SGD laivo prijungimo prie krantinės įrenginio vietos

Pastaba: atliekant darbus potencialiai sprogioje aplinkoje papildomai vadovautis parengtais sprogių zonų planais.

Parengė:

Procesų saugos vadovas

Vigantas Barauskas

Terminalų saugos ir sveikatos vadovas

Audrius Levickas