

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SGD TERMINALO  
SPROGIMUI PAVOJINGŲ ZONŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
1.	SGDT krantinė		
1.1.	Aukšto slėgio dujų krovos rankovės (ASDKR) pajungimo vieta	Zona „2“	Erdvė 20 m spinduliu nuo pajungimo vietos
1.2.	Kontrolinio įtaiso paleidimo kamera	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu
1.3.	Kontrolinio įtaiso paleidimo kameros dangtis	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu
1.4.	Kontrolinio įtaiso užpildymo vamdynas	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu per vamzdyną
1.5.	Flanšinės jungtys	Zona „2“	Tarp ASDKR ir dujų perdavimo vamzdyno erdvė 3 m spinduliu
1.6.	Čiaupai	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
1.7.	ASDKR dujų išleidimo stovas/žvakė	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo išleidimo vietos
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu nuo išleidimo vietos
1.8.	Dujų išleidimo stovas/žvakė	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo išleidimo vietos
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu nuo išleidimo vietos
2.	DAS (dujų apskaitos stotis)		
2.1.	Dujų mėginių paėmimo vietos	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo paėmimo vietos
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu nuo paėmimo vietos
2.2.	Gamtinių dujų filtrai	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
2.3.	Dujų apskaitos pastatas	Zona „2“	Visa patalpa
2.4.	Dujų apskaitos pastato ventiliacinės angos	Zona „2“	Erdvė 1 m spinduliu
2.5.	Čiaupai	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
2.6.	Kontrolinio įtaiso priėmimo kamera	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu
2.7.	Kontrolinio įtaiso priėmimo kameros dangtis	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
2.8.	Kontrolinio įtaiso priėmimo kameros čiaupas	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
2.9.	Dujų išleidimo stovas/žvakė	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo išleidimo vietos
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu

Puslapis 2 iš 2

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
3.	Dujų čiaupų aikštelė		
3.1.	Čiaupai	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
3.2.	Sklendės	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu
3.3.	Dujų išleidimo stovas/žvakė	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo išleidimo vietos
		Zona „2“	Erdvė 5 m spinduliu nuo išleidimo vietos

Pastaba: atliekant darbus potencialiai sprogioje aplinkoje papildomai vadovautis parengtais sprogių zonų planais.

Parengė:

Terminalų saugos ir sveikatos vadovas

Audrius Levickas