

AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ SUBAČIAUS NAFTOS TERMINALO
SPROGIMUI PAVOJINGŲ ZONŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
1.	ŠVIESIŲ NAFTOS PRODUKTŲ GELEŽINKELIO ESTAKADA	Akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ Generalinis direktorius Darius Šlenskis 2023-04-26	
1.1.	Estakados nuotekų surinkimo latakai ir estakados 1-as aukštas	Zona „0“	3 m spinduliu aplink nuotekų latakus
1.2.	Estakados 2 aukštas	Zona „1“	Erdvė 3 m spinduliu nuo cisternos angos
1.3.	20 m ³ ir 60 m ³ avarinės požeminės surinkimo talpyklos	Zona „2“	3 m spinduliu nuo angos
2.	PRODUKTŲ LAIKYMO TALPYKLOS		
2.1.	Talpyklos kvėpavimo, matavimo ir mėginių ėmimo angos, kai talpykloje laikomi 1 arba 2 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu
2.2.	Talpyklos kvėpavimo, matavimo ir mėginių ėmimo angos, kai joje laikomi 3 kategorijos degūs skysčiai	Zona „1“	Stogo plote
2.3.	Talpyklos stogas, kai talpykloje laikomi 1 arba 2 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „1“	Stogo plote
2.4.	Talpyklos stogas, kai talpykloje laikomi 3 kategorijos degūs skysčiai.	Zona „2“	Stogo plote
2.5.	Talpyklos teritorija, kai talpykloje laikomi 1, 2 arba 3 kategorijos degūs skysčiai	Zona „2“	Aptvaru arba pylimu apribota erdvė
3.	ŠVIESIŲ NAFTOS PRODUKTŲ SIURBLINĖ		
3.1.	Šviesių naftos produktų siurblinė	Zona „2“	Erdvė, apribota siurblinės perimetru
3.2.	Šviesių naftos produktų siurblinės lietaus nuotekų surinkimo talpykla	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo talpyklos angos
4.	2000 m ³ TALPYKLŲ GRUPĖS AVARINĖ SIURBLINĖ		
4.1.	2000 m ³ talpyklų grupės avarinė siurblinė su požemine surinkimo talpykla	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo talpyklos angos
5.	ŠVIESIŲ NAFTOS PRODUKTŲ BENZINVEŽIŲ PRIĖMIMO PASTOGĖ		
5.1.	Šviesių naftos produktų benzinvežių priėmimo pastogė	Zona „1“	Erdvė, apribota pastogės perimetru
6.	AUTOCISTERNŲ PAKROVIMO ĮRENGINIAI		
6.1.	Etanolio talpyklos alsuoklio ir matavimo angos	Zona „0“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angų
6.2.	Autocisternų pripylimo-išpylimo pastogė (autocisternų pripylimo konteineriai Nr.1; Nr.2 su priedų talpomis, siurbliais ir įranga)	Zona „2“	3 m spinduliu aplink pastogės teritoriją
6.3.	Avarinė surinkimo talpa automobilių užpylimo aikštelėje	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos

Puslapis 2 iš 2

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Zonos pavadinimas	Zonų ribos
7.	NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIAI		
7.1.	Paviršinio vandens ir lietaus nuotekų surinkimo kamera (I – IV talpyklų grupių).	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
7.2.	Paviršinio vandens ir lietaus nuotekų perpumpavimo siurblinė (I – IV talpyklų grupių).	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
7.3.	Paviršinio vandens ir lietaus nuotekų surinkimo talpa (V talpyklų grupės).	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
7.4.	Paviršinio vandens ir lietaus nuotekų (nuo visos SNT teritorijos) surinkimo talpa	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
7.5.	Paviršinio vandens ir lietaus nuotekų valymo įrenginiai (NGP-S-65L)	Zona „2“	Erdvė 3 m spinduliu nuo angos
8.	TECHNOLOGINIAI VAMZDYNAI		
8.1.	ŠNP antžeminės vamzdynų trasos	Zona „2“	Vamzdyno trasoje ir 0,5 m spinduliu nuo kraštinio trasos vamzdžio
9.	KITI STATINIAI IR PATALPOS		
9.1.	Naftos produktų kokybės kontrolės ir laboratorijos mėginių saugykla	Zona „1“	Saugyklos viduje

Pastaba: atliekant darbus potencialiai sprogioje aplinkoje papildomai vadovautis parengtais sprogių zonų planais.

Parengė

Infrastruktūros aptarnavimo skyriaus vadovas

Česlovas Karaliūnas