

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
1. Vandentiekio nuorinimo vožtuvai		<i>A.R.I Flow Control Accessories Ltd (AQUAESTIA)</i> <i>D-043, D-046</i>		
1.1.	Standartai	LST EN 1074-4 arba lygiavertis.	ATITINKA - EN 1074-4	ARI - CE declaration ..._EN+LT ARI - ESD - VANDUO
1.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	ATITINKA - Geriamasis vanduo.	ARI - ESD – VANDUO ARI - DVGW Certificate_EN
1.3.	Montavimo aplinka	Šulinys, patalpa.	ATITINKA - Šulinys, patalpa.	ARI - ESD - VANDUO
1.4.	Vožtuvo konstrukcija	Konstrukcija turi užtikrinti automatinį oro išleidimą iš vamzdynų užpildymo metu, oro automatinį įleidimą vandens išleidimo metu bei nuolat pašalinti susikaupusį orą vamzdynų eksploatavimo metu.	ATITINKA - Konstrukcija užtikrina automatinį oro išleidimą iš vamzdynų užpildymo metu, oro automatinį įleidimą vandens išleidimo metu bei nuolat pašalinti susikaupusį orą vamzdynų eksploatavimo metu.	ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN
1.5.	Darbinis slėgis	PN10, PN16.	ATITINKA - PN10, PN16	ARI - CE declaration ..._EN+LT ARI - ESD – VANDUO ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN
1.6.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą.	ATITINKA - Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 standartą.	ARI - ESD – VANDUO ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN
1.7.	Korpuso medžiaga	- Kalusis ketus (pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą) arba nerūdijantis plienas (ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301), plastikas arba lygiavertė medžiaga. - Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertio.	ATITINKA • kalusis ketus (pagal LST EN 1563 standartą), nerūdijantis plienas AISI 316, sustiprintas nailonas • varžtai, veržlės ir poveržlės pagaminti iš nerūdijančio plieno A2.	ARI - ESD – VANDUO ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui																				
1.8.	Plūdės ir sandarinimo medžiaga	EPDM arba NBR atitinkantis LST EN 681-1 kita lygiavertė medžiaga tinkama šaltam geriamajam vandeniui.	ATITINKA - EPDM atitinkantis LST EN 681-1 tinkamas šaltam geriamajam vandeniui.	ARI - ESD – VANDUO ARI - DVGW Certificate_EN ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN																				
1.9.	Padengimas (kai korpuso medžiaga kalusis ketus arba plienas)	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų pagal LST EN 14901 standartą.	ATITINKA - Korpuso detalės padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis, minimalus padengimo storis 250 mikronų pagal LST EN 14901 standartą.	ARI - ESD – VANDUO ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN																				
1.10.	Ženklinimas	Ant nuorinimo vožtuvo turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Pagaminimo metai (pvz. 2017); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). - Nominalus dydis (pvz. DN50); - Nominalus slėgis (PN16); - Standartas (EN 1074-4). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	ATITINKA - Ant nuorinimo vožtuvo nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Pagaminimo metai (pvz. 2017); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). - Nominalus dydis (pvz. DN50); - Nominalus slėgis (PN16); - Standartas (EN 1074-4). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN																				
1.11.	Nuorinimo vožtuvo dydis	Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Vamzdyno skersmuo, mm</th><th>Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm</th></tr><tr><td>Iki 250</td><td>50</td></tr><tr><td>300 – 500</td><td>100</td></tr><tr><td>600 – 800</td><td>150</td></tr><tr><td>1000</td><td>200</td></tr></table>	Vamzdyno skersmuo, mm	Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm	Iki 250	50	300 – 500	100	600 – 800	150	1000	200	ATITINKA - Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Vamzdyno skersmuo, mm</th><th>Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm</th></tr><tr><td>Iki 250</td><td>50</td></tr><tr><td>300-500</td><td>100</td></tr><tr><td>600-800</td><td>150</td></tr><tr><td>1000</td><td>200</td></tr></table>	Vamzdyno skersmuo, mm	Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm	Iki 250	50	300-500	100	600-800	150	1000	200	ARI - ESD – VANDUO ARI - techn.info - D-043_EN ARI - techn.info - D-046_EN
Vamzdyno skersmuo, mm	Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm																							
Iki 250	50																							
300 – 500	100																							
600 – 800	150																							
1000	200																							
Vamzdyno skersmuo, mm	Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm																							
Iki 250	50																							
300-500	100																							
600-800	150																							
1000	200																							
2. Nuotekų nuorinimo vožtuvai		A.R.I Flow Control Accessories Ltd (AQUAESTIA) D-025, D-026																						
2.1.	Standartai	LST EN 1074-4 arba lygiavertis.	ATITINKA - EN 1074-4	EN 1074 Inspection Report																				

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
				ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai DVGW certificate 2023.02.22_EN
2.2.	Darbinė terpė	Nuotekos.	ATITINKA - Nuotekos.	ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai Techn.info - D-025_LT Techn.info - D-026_EN
2.3.	Montavimo aplinka	Šulinys, patalpa.	ATITINKA - Šulinys, patalpa.	ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai
2.4.	Tipas	Konstrukcija turi užtikrinti automatinį oro išleidimą iš vamzdynų užpildymo metu, oro automatinį įleidimą vandens išleidimo metu bei nuolat pašalinti susikaupusį orą vamzdynų eksploatavimo metu	ATITINKA - Konstrukcija užtikrina automatinį oro išleidimą iš vamzdynų užpildymo metu, oro automatinį įleidimą vandens išleidimo metu bei nuolat pašalinti susikaupusį orą vamzdynų eksploatavimo metu.	ARI - techn.info - D-025_EN ARI - techn.info - D-026_EN
2.5.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšų pragražimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakit: • DN50 (flanšas 4 skylių); • DN100 (flanšas 8 skylių); • DN150; (flanšas 8 skylių); • DN200; (flanšas 8 skylių, kai slėgis PN 10); • DN200; (flanšas 12 skylių, kai slėgis PN 16); • DN300; (flanšas 12 skylių); • DN400; (flanšas 16 skylių).	ATITINKA	ARI - techn.info - D-025_EN ARI - techn.info - D-026_EN
2.6.	Korpuso medžiaga	• Kalusis ketus (pagal LST EN 1563 standartą), nerūdijantis plienas (ne žemesnės klasės kaip EN 1.4301 / AISI304), plastikas arba lygiavertė medžiaga. • Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertio.	ATITINKA - Korpuso detalės yra iš plastiko (armuotas nailonas) Varžtai, veržlės ir poveržlės pagaminti iš nerūdijančio plieno A2.	ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai Techn.info - D-025_LT Techn.info - D-026_EN
2.7.	Sandarinimo medžiaga	NBR arba EPDM pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakymo metu	ATITINKA – sandarinimas EPDM, atitinkantis LST EN 681-1, tinkamas nuotekoms.	ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai Techn.info - D-025_LT Techn.info - D-026_EN DVGW certificate 2023.02.22_EN
2.8.	Darbinis slėgis	Nurodoma užsakit: • PN10.	ATITINKA - PN10	ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai Techn.info - D-025_LT

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Irašyti „Atitinka“/ „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui										
				Techn.info - D-026_EN										
2.9.	Padengimas (kai korpuso medžiaga kalusis ketus arba plienas)	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis ne mažiau nei 250 mikronų storio pagal LST EN 14901 standartą.	ATITINKA – Korpuso detalės yra iš plastiko (armuotas nailonas), todėl nereikalauja papildomo padengimo apsaugai nuo korozijos	ESD - Nuotekų nuorinimo vožtuvai Techn.info - D-025_LT Techn.info - D-026_EN										
2.10.	Žymėjimas	Ant nuorinimo vožtuvo turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Pagaminimo metai (pvz. 2017); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. EN-GJS-400). - Nominalus dydis (pvz. DN50); - Nominalus slėgis (pvz. PN16); - Standartas (EN 1074-4). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	ATITINKA – Ant korpuso nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Pagaminimo metai (pvz. 2017); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz. armuotas nailonas). - Nominalus dydis (pvz. DN50); - Nominalus slėgis (PN16); - Standartas (EN 1074-4).	EN 1074 Inspection Report										
2.11.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: <table><tr><th>Vamzdyno skersmuo, mm</th><th>Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm</th></tr><tr><td>Iki 250</td><td>50</td></tr><tr><td>300-500</td><td>100</td></tr><tr><td>600-800</td><td>150</td></tr><tr><td>1000</td><td>200</td></tr></table>	Vamzdyno skersmuo, mm	Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm	Iki 250	50	300-500	100	600-800	150	1000	200	ATITINKA	Techn.info - D-025_LT Techn.info - D-026_EN
Vamzdyno skersmuo, mm	Orlaidžio atvamzdžio skersmuo, mm													
Iki 250	50													
300-500	100													
600-800	150													
1000	200													
3. Slėgio regulatoriai flanšiniai su purvo filtrais:		DOROT MANAGEMENT CONTROL VALVES Ltd (AQUAESTIA) Modelis 30-PR (Serija S300)												
3.1.	Vožtuvo tipas	Slėgį mažinantis ir išėjime palaikantis vožtuvas	ATITINKA - Slėgį mažinantis ir išėjime palaikantis vožtuvas	DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300										
3.2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATITINKA - Geriamasis vanduo	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300										

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
				DOROT (AQUAESTIA) - DVGW 2026.02.01
3.3.	Nominalus korpuso slėgis	PN16;	ATITINKA - PN16;	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300 DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.4.	Minimalus slėgis	Ne daugiau 1 bar (0,1 MPa);	ATITINKA - Ne daugiau 0,5 bar (0,05 MPa);	DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.5.	Minimalus slėgio perkritis	Ne daugiau 0,1 bar (0,01 MPa);	ATITINKA - Ne daugiau 0,1 bar (0,01 MPa);	DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.6.	Nominalus dydis	50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm;	ATITINKA – 50mm - 450mm;	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300 DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.7.	Korpuso ir dangčio medžiaga	Kalusis ketus, atitinkantis LST EN 1563 arba lygiavertį standartą	ATITINKA - Kalusis ketus, atitinkantis LST EN 1563 standartą	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300 DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.8.	Korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, atitinkantis LST 14901 arba lygiavertį standartą;	ATITINKA - Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, atitinkantis LST 14901 standartą;	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300 DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.9.	Prijungimas prie tinklo	Flanšinis, flanšų pragrėžimas PN10, atitinkantis LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą;	ATITINKA - Flanšinis, flanšų pragrėžimas PN10, atitinkantis LST EN 1092-2 standartą;	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300 DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.10.	Atstumas tarp jungių plokštumų	Serija GR 1, atitinkantis LST EN 558-1 arba lygiavertį standartą;	ATITINKA - Serija GR 1, atitinkantis LST EN 558-1 standartą;	DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300
3.11.	Sandarinio medžiaga	Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą	ATITINKA - Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 standartą	DOROT (AQUAESTIA) - ESD - S300 DOROT (AQUAESTIA) - techn.info - S300 DOROT (AQUAESTIA) - DVGW 2026.02.01
Purvo filtrai		HAWLE 9910, 9911		
3.12.	Filtro tipas	Mechaninis	ATITINKA - Mechaninis	HAWLE - techn.info - STRAINERS
3.13.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATITINKA - Geriamasis vanduo	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD – STRAINERS HAWLE - Higienos sertifikatas

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti „Atitinka“ / „Taip“ arba konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus	Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui
3.14.	Nominalus korpuso slėgis	PN16;	ATITINKA - PN16;	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.15.	Nominalus dydis	50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm;	ATITINKA – 40-300mm	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.16.	Korpuso ir dangčio medžiaga	Kalusis ketus, atitinkantis LST EN 1563 arba lygiavertį standartą	ATITINKA – Kalusis ketus, atitinkantis LST EN 1563 standartą	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.17.	Korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, atitinkantis LST 14901 arba lygiavertį standartą	Epoksidinis miltelinis, atitinkantis LST 14901 standartą	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD – STRAINERS HAWLE - GSK sertifikatas_2024.12.31
3.18.	Filtro tinklelio medžiaga	Nerūdijantis plienas arba lygiavertė korozijai atspari medžiaga;	ATITINKA - Nerūdijantis plienas;	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.19.	Filtro tinklelio akučių dydis	Ne didesnis nei 0,6 mm;	ATITINKA - Ne didesnis nei 0,6 mm;	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.20.	Prijungimas prie tinklo	Flanšinis, flanšų pragrėžimas PN10, atitinkantis LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą;	ATITINKA - Flanšinis, flanšų pragrėžimas PN10, atitinkantis LST EN 1092-2 standartą;	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.21.	Atstumas tarp jungių plokštumų	Serija GR 1, atitinkantis LST EN 558-1 arba lygiavertį standartą;	ATITINKA - Serija GR 1, atitinkantis LST EN 558-1 standartą;	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD - STRAINERS
3.22.	Sandarinio medžiaga:	Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą.	ATITINKA - Elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 standartą.	HAWLE - techn.info – STRAINERS HAWLE - ESD – STRAINERS HAWLE - Higienos sertifikatas

¹ Jei Paraišką Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.