

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40200/571591

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama
- 1.2. **UAB „Elektros inžinerija“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302717181, registruotos buveinės adresas Mechanikų g. 101-1, LT-02186 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Valstybės įmonėje Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

BENDROSIOS NUOSTATOS

2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.1. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 2.1.1. Pirkimo sąlygomis **2017-04-06**.
 - 2.1.2. Rangovo 2017 m. balandžio 27 d. pasiūlymu Nr. EI20170427 bei 2017 m. birželio 6 d. galutiniu pasiūlymu Nr. EI20170427
- 2.2. Investicinio projekto numeris: **E1V8600161**
- 2.3. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.3.1.	Garanto dydis:	Netaikoma
2.3.2.	Garanto galiojimo terminas:	Netaikoma

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 7), Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

(ESO-2017-210) Utenos m. TR-82, SP-12, SP-20, SP-9, SP-2 automatizavimo darbai

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.7.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	nurodytas Sutarties Priede Nr. 6
3.8.	Rangovas pradeda atlikti Rangos darbus (T ₁) iš karto po Sutarties įsigaliojimo ir privalo pabaigti ne vėliau kaip	per 126 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo (pildoma pagal Tiekėjo pasiūlymą)
3.9.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.10.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra už Darbus mokėtina suma - 56.435,61 EUR (Penkiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai 61 ct) įskaitant PVM. Bendrą už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – 46.641,00 EUR be PVM (Keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt vienas euras 00 ct);
 - 4.1.2. Bendros už Darbus mokėtinios kainos pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 9.794,61EUR (Devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 61 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai pagal darbų vykdymo grafiką):
 - 4.4.1. I Etapas Utenos m. SP-12;
 - 4.4.2. II Etapas Utenos m. SP-16;
 - 4.4.3. II Etapas Utenos m. SP-20;

- 4.4.4. III Etapas Utenos m. SP-9;
4.4.5. IV Etapas Utenos m. SP-2;
4.4.6. V Etapas Utenos m. TR-82;
4.4.7. VI Etapas Personalo instruktavimo paslauga.
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Rangos darbų etapo Akte turi būti nurodomi faktiškai atliktų Darbų kiekiai, išskaidant juos į atskiras eilutes pagal darbų (turto) grupes.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
5.1.1. Užsakovo atstovas – **Mindaugas Papečkys**, tel.: 8 659 23834;
5.1.2. Rangovo atstovas – **Artūras Dilba**, tel.: 8 687 44382.
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti į **AB ESO regiono sandėlio atstovui**.
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir priimti dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu¹.
- 5.5. Rangovas elektronines PVM sąskaitas faktūras² arba sąskaitas faktūras pateikia el. paštu³, nurodydamas Užsakovo atsakingą darbuotoją.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (projektavimo darbų atlikimo laikas), bus taikoma 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 0,05 procentų nuo vėluojamų atlikti Darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.9. Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties SD 6.7 – 6.8 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Darbų kainų žiniaraštis, 1 lapas;
6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 3 lapai;
6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
6.7. Priedas Nr. 7 – Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas;
6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Elektros inžinerija“
A.s. Nr.LT347044060007801293
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. +37052741661

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“
A. S. LT82 7044 0600 0298 2730
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514
El. paštas: info@eso.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

² Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 11 d. nuostatas, PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

³ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

1) Klausimas:

Kurioms iš šio konkurso pastochių SP-2, SP-9, SP-12, SP-16, SP-20, TR-82 reikalingas apsauginės centralės išplėtimas moduliais? Prašome nurodyti, kokio gamintojo ir kokio tipo apsauginės centralės sumontuotos kiekviename objekte ?

1) Atsakymas:

Utenos m. SP-2 – centralė SATEL VERSA 15 – centralės išplėsti nereikia;
Utenos m. SP-9 – centralė SATEL VERSA 15 – centralės išplėsti nereikia;
Utenos m. SP-12 – centralė Paradox SP6000 – centralės išplėtimas reikalingas;
Utenos m. SP-16 – centralė Paradox SP6000 – centralės išplėtimas reikalingas;
Utenos m. SP-20 – centralė Paradox SP6000 – centralės išplėtimas reikalingas;
Utenos m. TR-82 – apsaugos signalizacijos centralės nėra.

2) Klausimas:

Maloniai prašome jūsų organizuoti visų objektų Utenos m. apžiūrą : TR-82, SP-12, SP-20, SP-9, SP-2 bei nukelti pasiūlymų pateikimo datą bent tris dienas po apžiūros dienos, kad būtų galima įvertinti apžiūros rezultatus savo pasiūlymo skaičiavimuose.

2) Atsakymas:

Informuojame, kad Jūsų pageidavimu organizuojamas TR-82, SP-12, SP-20, SP-9, SP-2 objektų Utenos m. apžiūra. Apžiūros pradžios data ir laikas 2017-04-25 d. 10:00 val renkantis SP-12 Taikos g. 25A, Utenos m.. Informuojame kad sutinkame nukelti pasiūlymų pateikimo datą iki 2017-04-28 d..

Dėl apžiūros prašome paskambinti ir patvirtinti, kad norėsite dalyvauti Utenos regiono pastochių eksploatavimo skyrius vadovui Gediminui Kisieliui tel. 8 686 45059

3) Klausimas:

Prašome patikslinti maksimalų darbų atlikimo terminą. Specialiose pirkimo sąlygose jis yra 120 k.d., o SPS priede Nr.6 – 140 k.d.?

3) Atsakymas:

Įkeliamo SPS priedo Nr. 3 aktualią redakciją patikslindami maksimalų darbų atlikimo terminą į 140 k.d..

4) Klausimas:

Ar bus suteikta galimybė darbų metu atjungti skirstomuosiuose punktuose visą sekciją, o ne atskirus fiderius?

4) Atsakymas:

Tokia galimybė nenumatyta, skirstomuosiuose punktuose darbų metu bus leidžiama atjungti atskirus fiderius, o ne visą sekciją.

5) Klausimas:

10 kV SP-2 ir SP-9 nesutampa signalų sąrašas ir 10 kV linijų kiekis. Linijų yra daugiau nei signalų signalų sąrašė. Prašome patikslinti, ar darbus reikės atlikti pagal su konkurso dokumentais pateiktą signalų sąrašą ar pagal realų linijų kiekį?

5) Atsakymas:

Darbus reikia atlikti pagal pateiktą signalų sąrašą.

6) Klausimas:

Prašome patikslinti kokios tipo narveliai ir pavaros yra Utenos m. TR-82, SP-12, SP-20, SP-9, SP-2 objektuose?

6) Atsakymas:

TR-82 – ELGA UVN-V10, 2003m., TAVRIDA BB/TEL-10-121,5/1000

SP-12 – KSO-272 1982m, PP67K

SP-20 – KSO-272, PPO-10

SP-9 – KSO-266 1975m. PP-67k

SP-2 – KSO-2M 1967m. PP-61

7) Klausimas:

Prašome pateikti reikalavimus (kontaktų kiekis, tipas) galiniams išjungėjams komutacinių aparatų padėties indikacijai? Ar nauji galiniai išjungėjai turi būti montuojami į visus narvelius?

7) Atsakymas:

Pagal 7.1.1 punkto sąlygas Rangovui numatyta teisė ir pareiga pačiam spręsti apie komutacinių aparatų padėties indikacijos galinių išjungėjų skaičių ir tipą. Galimybė apžiūrėti esamą įrangą buvo suteikta.

8) Klausimas:

Prašome patikslinti reikalavimus papildomų modulių sumontavimui (7.2.3.5). Kiek konkrečiai įėjimų ir išėjimų reikalaujama?

8) Atsakymas:

Pagal 7.2.2.3 punktą TSPĮ turi būti modulinės architektūros. Konstrukcijoje turi būti numatyta VIETA ne mažiau kaip 2 (dviejų) įėjimo/išėjimo MODULIŲ sumontavimui. Konkretus I/O skaičius šiuo punktu neapibrėžiamas.

9) Klausimas:

Jei TSPĮ licenzijuojamas pagal taškų skaičių, kokio dydžio licenzija turi būti pateikta?

9) Atsakymas:

Žr. pateiktą signalų sąrašą ir reikalavimus TSPĮ.