



#### PASTABOS:

1. Montuojant įrenginius ir klojant el. kabelius vadovautis gamyklinėmis montavimo instrukcijomis, bei Lietuvos Respublikoje galiojančiomis normomis ir taisyklėmis.
2. Nusileidimus į įrenginius sumontuoti 5-6% ilgesnius negu atstumas tarp jungiamųjų aparatų gnybų.

**PRITARIU, STATYTI**

Panevėžio regiono pastatų  
eksploatavimo priežiūros tarnyba  
ir oro oro oro oro oro oro oro oro  
Vitalijus Jankauskas

Eil.Nr.	PAVADINIMAS	ŽYMUO	TIPAS	MATMENYS	PASTABOS
PROJEKTUOJAMOS SPINTOS:					
1.	AS TRIFAZIS GALIOS SKYDELIS	GS	SKLS	410x300x180	"ELGA"

#### ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA:

- 1 - 35/10 kV galios transformatorius 4 MVA (6,3 MVA perspektyvoje)
- 2 - Įvadinis galios kabelių nusileidimas
- 3 - 10 kV sąvų reikmių ir kompensavimo ritės transformatorius
- 4 - Vieta 10 kV vienpoliui skyriui su ribotu (perspektyva)
- 5 - Vieta 10 kV įžemėjimo srovių kompensavimo ritei (perspektyva)
- 6 - 35/10 kV US ir VP pastatas
- 7 - Esamas ryšių bokštas su žaibolaidžiu
- 8 - Alyvos rezervuaras
- 9 - Lauko tualetas

#### SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- 110/20 kV pastotės tvora
- ☆ - Gaisro gesinimo įrenginių įžeminimo prijungimo vieta
- - Nuotekų šulinys
- ⊙ - Giluminis įžeminimo elektrodas ryšių šulinyje
- ☛ - Apšvietimo prožektorius

0	2015 11	Statybai
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	<b>Energetikos projektai</b> <small>PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS</small> K. Boršovsko g. 59-8302, 51423 Kaunas, Tel. +370 37 211774 El. paštas info@enpro.lt	
23342	PV	V. Sučila
33094	PDV	D. Aleknavičius
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO
It	AB LESTO	2015/65-DP-E-02
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		PERNARAVOS 35/10 kV transformatorių pastotės rekonstravimas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		PERNARAVOS 35/10 kV TP PLANAS (M1:125)
LAIDA		0
LAPAS		1
LAPŲ		1