

**ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK18-01528**

Parengta: 2018.01.12,
Galioja iki: 2019-01-11

Klientas: LITGRID AB

Kliento kontaktiniai duomenys: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37052782190,
info@litgrid.eu

Objekto pavadinimas: 110/10 kV Švenčionėlių TP TSPĮ įdiegimas

Objekto adresas: Pašaminės g. 19, Augustavo k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N1801528

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 18-01528 dėl AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrovė) elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma Švenčionėlių 110/35/10 kV TP ant 110 kV galios transformatorių T-1, T-2 įvadų prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3. Reikalavimai projektavimui:

- 3.1. Naujo TSPĮ pastatymo vieta - Litgrid AB šiuo metu naudojama patalpa 1-21 (patalpų planas priede Nr.1).
- 3.2. Numatomos elektrinio maitinimo galios, įtampos tipo (AC,DC), elektrinio maitinimo pajungimo vietos poreikį projektavimo metu derinti su AB ESO Pastočių eksploatavimo skyriumi (Aguonų g. 26, Vilnius).
- 3.3. Suprojektuoti PT TSPĮ sujungimą su ST esamu TSPĮ SAE FW-50 (U1 X106 ir U2 X105) , esančiu patalpoje 1-22 (priedas Nr.1) spintoje „TSPĮ“ (derinti su AB ESO valdymo sistemų skyriumi (Aguonų g. 26, Vilnius)).
- 3.4. Sąsajos tipas ir protokolas - RS232 IEC60870-5-101S ir RS232 IEC60870-5-101M (numatyta ST rekonstrukcijos metu).
- 3.5. Sujungimui suprojektuoti naujus optinius MM kabelius su keitikliais, panaudojant esamus kabelinius kanalus.
- 3.6. Projektuojant išlaikyti šiuo metu esamas PT ir ST tarpusavio teleinformacijos apimtis.
- 3.7. PT TSPĮ projektuoti pagal 2016-09-15 patvirtintų „LITGRID AB ir AB LESTO elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbo santykių nuostatų“ reikalavimus.
- 3.8. Montuojama įranga negali trikdyti jau sumontuotos įrangos darbo ar pabloginti jos aptarnavimo sąlygų.
- 3.9. Pagal aukščiau išdėstytas sąlygas parengtas techninis-darbo projektas turi būti pateiktas derinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pastočių eksploatavimo skyriui (Aguonų g. 26, Vilnius).
- 3.10. Projektas turi būti rengiamas ir įforminamas, vadovaujantis šiomis techninėmis sąlygomis, Statybos įstatymo, STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų bei taisyklių nuostatomis.
- 3.11. Projekto rengėjas privalo atlikti visus būtinus veiksmus, susijusius su techninio-darbo projekto parengimu.

- 3.12. Visos su projekto rengimu susijusios išlaidos turės būti apmokėtos Litgrid AB.
- 3.13. Techninis-darbo projektas („Taip pastatyta“) bei visi reikiami protokolai turi būti neatlygintinai perduoti vienu spausdintu egzemplioriumi (su originaliais PDV ir PV parašais bei patvirtinti originaliais antspaudais) AB ESO Pastočių eksploatavimo skyriui (Aguonų g. 26, Vilnius).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

- 4.1. Techniniai sprendimai Bendrovės elektros daliai - nenumatyti.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo www.manogile.lt paskyros.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino

Vadovas BERNATAVIČIUS LIGITAS



suderino

Vadovas KILTINAVIČIUS DONATAS



parengė

Vyresnysis inžinierius JASIULIONYTĖ AGNĖ

