

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB “Energijos skirstymo operatorius“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – Gamtinės dujos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Gamtinės dujos

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus perkamų Prekių kiekis – ne daugiau kaip - 84,6 MWh. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

3.2. Minimalus perkamų Prekių kiekis – 56,4 MWh.

3.3. Perkamų gamtinių dujų preliminarus kiekio¹ tiekimas metų eigoje suderintu grafiku, pateikiamas lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Mėn.	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
MWh	9	7	6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	7	9

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Gamtinių dujų pristatymo vieta – AS „Latvijas Gāze“ ir AB “Energijos skirstymo operatorius“ dujų sistemų susijungimo taškas (išėjimo iš AS „Latvijas Gāze“ dujų sistemos ir įėjimo AB “Energijos skirstymo operatorius“ Žeimelio gyvenvietės dujų skirstymo sistemą taškas) – Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. Gamtinių dujų kokybė turi atitikti 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr.1-194 patvirtintus reikalavimus “Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija)

5.1.2. Viršutinė gamtinių dujų šilumingumo ribinė vertė, esant normaliomis sąlygomis turi būti:

5.1.2.1. minimali - 9,68 kWh/m³ b

5.1.2.2. maksimali - 11,37 kWh/m³;

5.1.3. Suvartotų gamtinių dujų kiekis m³ bus perskaičiuojamas į kilovatvalandes, esant norminėms sąlygoms (slėgis 1,01325 barų ir temperatūra 20 °C.);

5.1.4. Mechaninė priemaišų masė 1 m³ gamtinių dujų neturi viršyti 0,001 g;

¹ Sutarties galiojimo laikotarpiu gamtinių dujų tiekimo kiekis metų eigoje suderintu grafiku gali kisti pagal esamą Pirkėjo poreikį, tačiau negali viršyti Techninės specifikacijos 3.1. punkte nurodyto maksimalaus kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu.