

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Vilniaus miesto nuotekų valyklos, dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugų pirkimą** (pirkimo numeris CVP IS - 561633) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us) ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą:

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

Klausimai:

1. Prašome nurodyti įrenginio „Pumpenfabrik Wangen KL80RQ 90.4“ serijos numerį.
2. Norime informuoti, kad techninės specifikacijos priede nr. 6. siurblio „Seepex BN130-6L“ dalių sąraše nurodytų dalių nr. 301, nr. 511, nr. 517 nėra Jūsų turimų siurblių komplektacijose, siurblio „Seepex BTE70-24“ dalių sąraše nurodytų dalių nr. 330, nr. 536 nėra Jūsų turimo siurblio komplektacijoje, siurblio „Seepex BN110-12T“ dalių sąraše nurodytų dalių nr. 301, nr. 511, nr. 517 nėra Jūsų turimų siurblių komplektacijose, siurblio „Seepex BN26-12“ dalių sąraše nurodytų dalių nr. 301, nr. 511, nr. 517 nėra Jūsų turimų siurblių komplektacijose. Prašome atitinkamai pakoreguoti techninės specifikacijos priede nr. 6 nurodytų siurblių dalių sąrašą (komplektaciją).

Pirmiausiai atkreipiame dėmesį, kad nors Tiekėjo klausimai pateikti pavėluotai, Pirkėjas priėmė sprendimą į juos atsakyti.

Atsakymai:

1. Pumpenfabrik Wangen KL80RQ 90.4 serijos numeris 922768.
2. Atsiprašome Tiekėjų, įsivėlė techninė klaida, informuojame, kad patiksliname priedą Nr. 6 (pridedame MS Excel failą). Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų 8.3 p. Pirkėjas pratęsia paraiškų pateikimo terminą. **Paraiškas reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 4 d. 09:00 val.**

