

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – UAB LITGAS
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – AB „Klaipėdos nafta“
- 1.3. **Paslaugos** – SGD krovos AB „Klaipėdos naftos“ SGD paskirstymo stotyje paslaugos
- 1.4. **Sutartis** – Preliminarioji sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.5. **Pagrindinė sutartis** - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Kliento ir paslaugų teikėjo dėl kiekvieno teikiamo užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.
- 1.6. **Užsakymas** – Kliento Paslaugų teikėjui pateiktas Paslaugų teikimui dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų apimtys ir terminas.
- 1.5. **KN** – AB „Klaipėdos nafta“

2. PIRKIMO OBJEKTAS

SGD krovos KN SGD paskirstymo stotyje paslaugos

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. 487.804 MWh (SGD (suskystintų gamtinių dujų))

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

AB „Klaipėdos nafta“ SGD paskirstymo stotis Klaipėdoje (Burių g. 19, Klaipėda 92290).

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Suskystintų gamtinių dujų (toliau-SGD) pakrovimas iš mažos apimties SGD dujovežio, SGD laikymas AB Klaipėdos nafta (toliau – KN) mažos apimties terminale ir SGD perkrovimas į SGD autodujovežius.
- 5.1.2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja užtikrinti techninį suderinamumą dujovežių ir savo mažos apimties terminalo savo lėšomis.
- 5.1.3. Paslaugų teikėjas teiks paslaugas, vadovaudamasis savo patvirtintomis pasinaudojimo gamtinių dujų paskirstymo stotimi taisyklėmis, tačiau su šiomis išimtimis (iki sutarties pratęsimo, - pratęsiant sutartį, šalių sutarimu (derybų būdu) esamos išimtys galės būti keičiamos, o taip pat tariamasi dėl naujų išimčių įtvirtinimo):
 - 5.1.3.1. Nebus sudaromas išankstinis krovų į SGD autocisternas grafikas, o krovos į SGD autocisterną nominacijos būtų teikiamos vėliausiai 72 valandos iki krovos pradžios;
 - 5.1.3.2. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad patvirtintas krovos į SGD autocisterną laikas nebus atidedamas ilgiau nei 6 valandas;
 - 5.1.3.3. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad jei SGD paskirstymo stotyje priimtų SGD cheminėje sudėtyje metano kiekis bus ne mažesnis, nei 92%, tai per 60 kalendorinių dienų nuo krovinio priėmimo dienos bent viename tūkstantyje m3 SGD metano kiekis SGD sudėtyje netaps mažesnis, nei numatyta Energetikos ministro įsakyme “Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo”, t.y. 90%.

6. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 6.1. Kiekio ir kokybės ataskaita pateikiama vairuotojui arba perkančiosios organizacijos atstovui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo krovos pabaigos;
- 6.2. Tiekėjas pateikia PVM sąskaitą-faktūrą už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo mėnesio pradžios.

7. KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 7.1. Klientas pateikia Paslaugų Tiekėjui galiojančius ir aktualius dokumentus ir duomenis, reikalingus SGD krovos operacijai atlikti.