

TIPINĖ (ELEKTROS) RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. 40410/580626

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, veikiančio pagal generalinio direktoriaus 2018 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 88
- 1.2. **Rangovas: UAB „Axis Power“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama generalinio direktoriaus Manto Galdiko, veikiančio pagal Bendrovės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2017.11.16.**
- 2.2.2. Rangovo 2017 m. sausio 26 d. pasiūlymu Nr. 72_TKPIEVAZO_170296 bei 2018 m. kovo 6 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 72_TKPIEVAZO_170296.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **E1P8700169.**
- 2.4. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos.
- 2.5. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.
- 2.6. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.6.1.	Garanto dydis:	25.000,00 EUR be PVM
2.6.2.	Garanto galiojimo terminas:	Ne trumpiau negu galioja Sutartis

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD priede Nr. 1): **(2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbai**

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Pateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	TAIP
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Nurodyti Sutarties Priede Nr. 4
3.7.	Rangovas pradeda Statybos darbus pagal suderintą Statybos darbų vykdymo Grafiką (ne anksčiau kaip nuo 2019 m. sausio 1 d.) ir privalo baigti ne vėliau kaip:	per 210 kalendorinių dienų

3.8.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.11 punktą	Taikoma
------	---	---------

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Bendra Darbų kaina – **529.348,19** EUR (penkti šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 19 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
 - 4.1.1. Darbų kaina – **437.477,84** EUR (keturi šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt septyni eurai 84 ct);
 - 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **91.870,35** EUR (devyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 35 ct).
- 4.2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis**.
- 4.3. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.4. Atsiskaitymo laikotarpis: 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.
- 4.5. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **3 etapai. I etapas – Darbo projekto parengimas (bus apmokama 2018 metais); II etapas – Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (bus apmokama 2019 metais), III etapas – Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas) (bus apmokama 2019 metais).**
- 4.6. Jeigu Sutarties SD 4.5 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.7. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.4. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.8. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 7.3. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 7.3. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.
- 4.9. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 4.10. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 4.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 4.8. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 4.12. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 4.11. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Darbų kainos (Sutarties SD 4.1. p.) neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
 - 5.1.1. Užsakovo atstovas –
 - 5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 14.3.16 punkte nurodytas grįžtamasis medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliojamam atstovui: Vitalijui Liužinui, mob. 8 620 60382, adresu: Liepų g. 64, Klaipėda.

- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: Liepų g. 64, Klaipėda, priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytus atliktų darbų aktus Adoc formatu pateikia el. paštu.¹
- 5.5. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.6. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose atjungus elektros linijas **ilgiau nei numatyta maksimali vieno atjungimo trukmė** (maksimalus vieno atjungimo laikas ne daugiau kaip 9 val.), Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.7. Rangovo/Subrangovo darbuotojams vykdant Darbus Užsakovo objektuose, **atjungus elektros linijas daugiau nei 25 (dvidešimt penkis) kartus**², Rangovui taikoma 300,00 EUR (trijų šimtų eurų 00 ct) bauda.
- 5.8. Rangovui, įvykdžius Darbus, tačiau pažeidus Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T_P (projektavimo darbų atlikimo laikas), T_D (rangos darbų atlikimo laikas), bus taikoma 1000,00 EUR (vieno tūkstančio eurų 00 ct) bauda už kiekvieną pradelstą dieną. Už kiekvieną kriterijaus pažeidimą bauda taikoma atskirai.
- 5.9. Sutarties SD 5.6 – 5.8. punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.
- 5.10. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.11. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.100 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolikos eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 5.12. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.
- 5.13. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 12 dalies nuostatų negali daryti įtakos Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.14. Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti Perkamų medžiagų modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Užsakovo sutikimą. Siekdamas keisti Perkamą medžiagą, Rangovas privalo pateikti Užsakovui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Perkamos medžiagos visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Perkamų medžiagų įkainiai (mažinti Perkamų medžiagų įkainius Rangovas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Perkamų medžiagų dokumentus.
- 5.15. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (Perkamų medžiagų keitimo naujomis atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertė dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai, 1 lapas;
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 1 lapas;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Pavyzdinė grafiko forma, 3 lapai;

¹ El. pašto adresai pateikiami internete adresu: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams>

² Tais atvejais, kai aplinkos temperatūra nukrenta nuo -5°C iki -10°C, objekto maksimalus atjungimų skaičius gali didėti, kadangi leidžiama dirbti ne ilgiau kaip 5 valandas vieno atjungimo metu.

6.7. Priedas Nr. 7 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 4 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

UAB „Axis Power“

Generalinis direktorius

Mantas Galdikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Užsakovo vardu:

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų vystymo tarnybos direktorius

Ovidijus Martinonis

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB „Arvimeta“ metalo laužo supirkimo aikštelė)		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L		
2	Klaipėda	Minijos g. 162		
3	Šiauliai	Pramonės g. 26		
4	Panevėžys	Tinklų g. 33		
5	Alytus	Pramonės g. 15		
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B		

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronas“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1		

Subrangovai ir jiems perduodami darbai

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Subrangovui ketinami perduoti Darbai
1.	AB „Axis Industries“	Bendrieji statybos darbai; Specialieji statybos darbai;
2.	UAB „Žemetra“	Nekilnojamo turto objektų kadastriniai darbai; Geodeziniai ir topografiniai darbai.
3.	UAB „Geodezinių matavimų projektai“	Nekilnojamo turto objektų kadastriniai darbai; Geodeziniai ir topografiniai darbai.
4.	UAB „Artva“	Inžinerinių techninių gręžinių gręžimo darbai.
5.	UAB „Rapasta“	Inžinerinių techninių gręžinių gręžimo darbai.

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) BD 3.3 ir SD 5.10 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

Statybos darbai	Trukmė dienomis	Statybos darbų pradžios data	Statybos darbų pabaigos data	Kaina
				Aktavimo etapo kaina, EUR be PVM
I Etapas: Darbo projekto parengimas				----- -----
Darbo projekto parengimas (bus apmokama 2018 metais)				----- -----
II Etapas: Rangos darbai				----- -----
Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (bus apmokama 2019 metais)				----- -----
III Etapas: Rangos darbai				----- -----
Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas) (bus apmokama 2019 metais)				----- -----

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2017-11-29

DĖL (2017-ESO-2550) 10 KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-785 REKONSTRAVIMO, KAUNO M., DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, vykdant (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1. Klausimas:

Prašome nurodyti, kokias ryšių įrangos atsargines dalis reikia numatyti pasiūlyme, remiantis 2017/23-XX-RTP-TS-T1-TS, lapas 190, punktas 6?

1. Atsakymas:

Paaiškiname, kad reikia numatyti po vieną atsarginį visų tipų SFP modulį, kurie bus (jei bus) panaudoti komutatoriuose ir (ar) ugniasienėje bei 2 rezervines poras optinių jungiamųjų kabelių tarp RAA terminalų ir PDT komutatorių.

2. Klausimas:

Prašome patikslinti ar bus perkami telekomunikacijų mokymo kursai, remiantis 2017/23-XX-RTP-TS-T1-TS, lapas 190, punktas 7?

2. Atsakymas:

Informuojame, kad telekomunikacijų mokymo kursai nebus perkami.

3. Klausimas:

Pagal 2017/23-XX-RTP-TS-T1-TS, lapas 183, punkto 3.7 reikalavimus PDT komutatorius turi turėti 18 vnt. šviesolaidinių sąsajų RAA terminalams prijungti. Tokie komutatoriai nėra gaminami. Prašome patikslinti ar galima pasiūlyti 2 PDT komutatorius, kurių kiekvienas turėtų po 8 vnt. šviesolaidinių sąsajų RAA terminalams prijungti ?

3. Atsakymas:

Informuojame, kad 2 PDT komutatorių siūlyti negalima. Sutinkame, kad būtų statomas vienas 16 šviesolaidinių sąsajų komutatorius RAA terminalams prijungti + 2 šviesolaidinės sąsajos duomenų perdavimui į TSPĮ.

4. Klausimas:

Prašome patikslinti 2017/23-XX-RTP-TS-T1-TS lapas 188 punkto 5.11 reikalavimus. Ar gali palaikyti 750 000 sesijų bei 5000 naujų sesijų? Nes pagal reikalavimus palaikyti 5,4M sesijų ir 260000 naujų sesijų yra labai daug.

4. Atsakymas:

Informuojame, kad pakanka, jog palaikys 750000 sesijų ir 5000 naujų sesijų.

2017-12-04

DĖL (2017-ESO-2550) 10 KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-785 REKONSTRAVIMO, KAUNO M., DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus, vykdant (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1 klausimas:

Ar 2.13.1 punkte nurodytas AI skaičius su įvertinti rezervu?

1 atsakymas:

Informuojame, kad 2.13.1. punkte nurodytas AI kiekis yra be rezervo.

2 klausimas:

Ar galima siūlyti TSPĮ be FX prievadų, jeigu PDT komutatoriai planuojami montuoti į TPSĮ spintą?

2 atsakymas:

Informuojame, kad galima siūlyti TSPĮ be FX prievadų, jei PDT komutatoriai bus toje pačioje spintoje.

2017-12-05

DĖL (2017-ESO-2550) 10 KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-785 REKONSTRAVIMO, KAUNO M., DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą, vykdant (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

Klausimas:

Prašome patikslinti ar tenkinsime Užsakovo reikalavimus, jeigu 10kV rekonstruojamoje skirstykloje 10kV savųjų reikmių narvelius sukeisime vietomis su įvadiniais narveliais, t. y. prie 10kV sekcijinio narvelio montuosius įvadinius narvelius, o prie jų savųjų reikmių 10kV narvelius?

Atsakymas:

Paiškiname, kad taip, galima sukeisti įvadinius narvelius su galios transformatorių narveliais vietomis.

2017-12-11

DĖL (2017-ESO-2550) 10 KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-785 REKONSTRAVIMO, KAUNO M., DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą, vykdant (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

Klausimas:

Prašome patikslinti 10 kV skirstykloje numatomų montuoti 10 kV nulinės sekos transformatorių kieki?

Atsakymas:

Paiškiname, kad nulinės sekos srovės transformatoriai turi būti montuojami tik linijiniuose narveliuose.

2017-12-22

DĖL (2017-ESO-2550) 10 KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-785 REKONSTRAVIMO, KAUNO M., DARBŲ PIRKIMO

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbų pirkime (toliau – Pirkimas), vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.2.2 p. nuostatomis, Pirkėjo iniciatyva yra tikslinamos Specialiosios pirkimo sąlygos, Pasiūlymo forma, Sutarties specialioji dalis:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Tikslinimas
1.	Specialiosios pirkimo sąlygos (toliau – SPS)	Įtrauktas naujas punktas 3.12. „Nenutrūkstamas rangos darbų įvykdymo minimalus atlikimo laikas negali būti trumpesnis kaip 50 proc. nuo maksimalaus darbų atlikimo termino, t. y. 420 kalendorinių dienų.“
2.	SPS	Keičiamas 3.11. punktas iš „Grafikas turi apimti visus pagrindinius Darbų atlikimo ir aktavimo etapus (I etapas – Darbo projekto parengimas; Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo; II etapas – Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas).“ į „Darbų atlikimo ir aktavimo etapus (I etapas – Darbo projekto parengimas, II etapas – Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo, III etapas – Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas).“
3.	SPS priedas Nr. 5 „Pasiūlymo forma“	Keičiama 4 skyriaus lentelės nuostata iš „Nenutrūkstamas statybos darbų įvykdymo laikas negali būti ilgesnis kaip 200 kalendorinių dienų“ į „Nenutrūkstamas statybos darbų įvykdymo laikas negali būti ilgesnis kaip 420 kalendorinių dienų. Statybos darbų atlikimo terminas ne anksčiau kaip nuo 2019 m. sausio 1 d.“.
4.	SPS priedas Nr. 7 „Pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodika Nr. 1“	Keičiama 2 pozicijos „Rangos darbų atlikimo laikas“ nuostata iš „Nenutrūkstamas rangos darbų įvykdymo laikas nuo sutarties pasirašymo dienos (kalendorinėmis dienomis), kuris negali būti ilgesnis kaip 200 kalendorinių dienų“ į „Nenutrūkstamas statybos darbų įvykdymo laikas negali būti ilgesnis kaip 420 kalendorinių dienų (statybos darbų atlikimo terminas ne anksčiau kaip nuo 2019 m. sausio 1 d.). Statybos darbų pradžia laikoma Užsakovo ir Rangovo tarpusavio atsakomybės akto pasirašymo data. Statybos darbų atlikimo pabaigos data laikoma vėliausia techninio priežiūrėtojo, priėmusio atliktus darbus, paskutiniame atliktų darbų akte nurodyta data.“.
5.	SPS priedas Nr. 6 „Sutarties SD“	Įtrauktas naujas punktas 2.5. „Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 metus.“
6.	SPS priedas Nr. 6 „Sutarties SD“	Keičiamas punktas 3.7. iš „Rangovas pradeda vykdyti Darbus nuo sutarties pasirašymo ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:

		____ kalendorines dienas“ į „Rangovas pradeda Statybos darbus pagal suderintą Statybos darbų vykdymo Grafiką (ne anksčiau kaip nuo 2019 m. sausio 1 d.) ir privalo baigti ne vėliau kaip: ____ kalendorines dienas.“.
7.	SPS priedas Nr. 6 „Sutarties SD“	Keičiamas 4.5. punktas iš „I etapas – darbo projektas; Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo, II etapas – Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas).“ į „ Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 3 etapai. I etapas – Darbo projekto parengimas (bus apmokama 2018 metais); II etapas – Š2-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (bus apmokama 2019 metais), III etapas - III etapas – Š1-10 kV prijungimas prie veikiančio elektros tinklo (statybos užbaigimas) (bus apmokama 2019 metais). “.

Atsižvelgiant į tai, kad Specialiosios pirkimo sąlygos, Pasiūlymo forma, Sutarties specialioji dalis yra tikslinamos vėliau negu likus 3 darbo dienoms iki Paraiškų pateikimo datos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.2.2 p. nuostatomis, nukeliamas Paraiškų pateikimo terminas.

Informacija apie patikslintą Pirminių pasiūlymų/Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis.

PRIDEDAMA:

Specialiosios pirkimo sąlygos (SPS)_aktuali redakcija_2017_12, 25 lapai;

SPS Priedas Nr. 5 Pasiūlymo forma_aktuali redakcija_2017_12, 5 lapai;

SPS priedas Nr. 7 Ekon metodika_aktuali redakcija_2017_12, 1 lapas;

SPS Priedas Nr. 6 Sutarties SD_aktuali_redakcija_2017_12, 11 lapų.

2018-01-03

DĖL (2017-ESO-2550) 10 KV SKIRSTOMOJO PUNKTO SP-785 REKONSTRavimo, KAUNO M., DARBŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymą į tiekėjo klausimą, vykdant (2017-ESO-2550) 10 kV skirstomojo punkto SP-785 rekonstravimo, Kauno m., darbų pirkimą (toliau – Pirkimas):

1 Klausimas

Prašome patikslinti konkurso reikalavimus atsakant ar galima įvadiniame narvelyje vietoj reikalaujamų 28 binarinių įėjimų pateikti 23, reikalavimas 1.1 lapas 110 iš 196?

1 Atsakymas

Informuojame, kad įvadiniame narvelyje galima siūlyti su 23 binariniais įėjimais.

2 Klausimas

Prašome patikslinti konkurso reikalavimus atsakant ar galima sekcijiniame narvelyje vietoj reikalaujamų 28 binarinių įėjimų pateikti 23, reikalavimas 2.1. lapas 112 iš 196?

2 Atsakymas

Informuojame, kad įvadiniam narvelyje galima siūlyti su 23 binariniais įėjimais.