

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO IR PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Švenčionėlių vandens ruošimo įrenginių rekonstravimas, atsisakant vandens bokšto, techninio darbo projekto parengimo paslaugų** pirkimą (pirkimo numeris CVP IS – 566721; toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1 Klausimas:

1. Pirkimo dokumentų specialiųjų pirkimo sąlygų 3 skyriuje Kvalifikacijos reikalavimų 1 punkte yra nurodyta „Tiekėjas per paskutinius 5(penkis) metus iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra suteikęs **ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų inžinierinių tinklų** (naftos tinklai, ir (arba) dujų tinklai, ir (arba) vandentiekio tinklai, ir (arba) šilumos tinklai, ir (arba) nuotekų šalinimo tinklai, ir (arba) kiti inžinieriniai tinklai) **statinio statybos ir (arba) rekonstravimo projektų rengimo (projektavimo) paslaugas**, kurių vertė būtų ne mažesnė kaip 30.000,00 Eur(trisdešimt tūkstančių eurų 00ct) be PVM.

Mūsų manymu, Pirkėjo reikalaujama patirtis naftos, ir (arba) dujų, ir (arba) šilumos tinklų projektų rengime neatitinka perkamų paslaugų Objekto, todėl juos prašome pašalinti iš kvalifikacinių reikalavimų.

2. Pagal Pirkimo dokumentų technines specifikacijos reikalavimus matyti, kad suprojektuoti reiks ne tik tinklus bet ir siurblinę bei vandenvietės ir kitus vandenruošos statinius. Pagal STR 1.01.03:2017 šie statiniai priklauso hidrotechninių statinių grupei.

Todėl, prašome į kvalifikacinius reikalavimus įtraukti ir reikalavimą, kad konkurse galėtų dalyvauti Tiekėjai turintys patirtį **ypatingų hidrotechninių statinių** projektavimo paslaugų srityje.

Mūsų manymu, prašomi kvalifikacinių reikalavimų pakeitimai leistų Pirkėjui praplėsti konkurso dalyvių skaičių, o tuo pačiu ir konkurenciją, nes Konkurse galėtų dalyvauti ne tik inžinierinių tinklų, bet ir hidrotechninių statinių t. y. siurblinių, vandenviečių ir vandenruošos statinių projektavimo srityje patirtį turintys Tiekėjai.

Todėl Pirkėjas galėtų tikėtis, kad Konkurse dalyvaus tikrai turintys reikalingą perkamam objektui suprojektuoti patirtį Tiekėjai.

1 Atsakymas:

1. Paaiškiname, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 skyriaus Lentelėje Nr. 2 nustatytas kvalifikacinis reikalavimas Nr. 1 nebus keičiamas. Šis kvalifikacinis reikalavimas numatytas siekiant neapriboti dalyvaujančių Tiekėjų skaičiaus, t. y. numatytas tiekėjo pajėgumas (patirtis) platesnei tinklų sričiai. Šiuo atveju Pirkėjas reikalauja, kad Tiekėjas būtų įvykdęs ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų inžinierinių tinklų (**ne tik vandentiekio ir (arba) nuotekų šalinimo tinklai**, bet ir (arba) naftos tinklai, ir (arba) dujų tinklai, ir (arba) šilumos tinklai, ir (arba) kiti inžinieriniai tinklai) statinio statybos ir



(arba) rekonstravimo projektų rengimo (projektavimo) paslaugų, kurių vertė būtų ne mažesnė kaip 30.000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų 00ct) be PVM.

2. Paaiškiname, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 skyriaus Lentelės Nr. 2 kvalifikaciniame reikalavime Nr. 2 padaryta **rašymo apsirikimo (skrybos) klaida**, t. y. po Hidrotechnikos statiniai turi būti taškas. Atsižvelgiant į tai, pataisome rašymo apsirikimą ir išdėstome taip:

„<...>**2.1. Ypatingojo statinio projekto vadovą**, turintį teisę eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas:

Statinių grupės:

- ❖ Hidrotechnikos statiniai.
- ❖ Inžineriniai tinklai:
 - Vandentiekio tinklai.”

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.4 punkto nuostatomis, pateikiame patikslinimus (pažymėta žaliai) Specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1. punkte, Lentelė Nr.2, kvalifikaciniame reikalavime Nr.2. Pridedamos patikslintos Specialiosios pirkimo sąlygos (Priedas Nr.1.)

2 Klausimas:

Paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, 3.2.1 punkte nurodytas reikalavimas „*Rezervuarų dugno altitudę projektuoti ne žemiau antrojo kėlimo siurblių darbo rato viršaus (siurblių darbo ratai visada turi būti patvenkti)*“.

Siūlome panaikinti šį reikalavimą, kadangi projektuojant pagal šiuos reikalavimus negalėtume rezervuaro visiškai įgilinti, rezervuaras taptų antžeminis apipylimuotas statinys, aukštesnis už esamą VRĮ pastatą.

Siūlome reikalavimą pakeisti tokiu įrašu: „*Rezervuarų viršutinio vandens lygio altitudę projektuoti ne žemiau antrojo kėlimo siurblių darbo rato viršaus (siurblių darbo ratai turi būti patvenkti prie maksimalaus vandens lygio rezervuare)*“.

2 Atsakymas: Pirkėjas nesutinka su siūlomu reikalavimo pakeitimu Paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje, 3.2.1 punkte „*Rezervuarų viršutinio vandens lygio altitudę projektuoti ne žemiau antrojo kėlimo siurblių darbo rato viršaus (siurblių darbo ratai turi būti patvenkti **prie maksimalaus vandens lygio rezervuare**)*“, kadangi Pirkėjas negalės panaudoti viso rezervuaruose sukaupto vandens kiekio, dėl grėsmės siurbliams patraukti orą. Rezervuaruose sukauptas 500 m³ vandens rezervas turi būti panaudojamas visas, bet koku laiku, avarijos vandens gerinimo įrenginiuose ar vandenvietės tinkle atveju.

3 Klausimas:

1. Koks šiuo metu yra tiekiamas paros debitas, vidutinis, paros maksimalus, paros minimalus (nakties metu), valandos maksimalus ir valandos vidutinis debitas?

2. Ar bus pateiktas esamos įrangos techninis duomenų sąrašas / duomenys?

3. Prašome patikslinti, kaip skaičiuojama projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina? Pagal Jūsų parašytą pastabą, kaina turi sudaryti 10 proc. nuo statinio statybos projekto parengimo kainos, tačiau pateiktame priede Nr. 3, projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina skaičiuojama: (Statybiniai tyrimai + Statinio statybos projekto parengimas) * 10 %.

3 Atsakymas:

1.

Švenčionėlių miesto vandens suvartojimas šiais metais yra:

Paros debitas (maks.) - 1200 m³/d

Paros debitas (min.) – 450 m³/d

Naktinis debitas (min.) – 5 m³/h.

Valandos vidutinis debitas – nuo 25 m³/h iki 45 m³/h (priklauso nuo metų sezoniškumo)

Valandos debitas (maks.) – 130 m³/h.

2. Pridedame esamos Švenčionėlių VGĮ įrangos technologinę schemą ir įrangos charakteristikas (Priedas 2. Švenčionėlių VGĮ eksploatacijos taisyklės).

3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos kaina skaičiuojama: (Statybiniai tyrimai + Statinio statybos projekto parengimas) * 10 %.

4 Klausimas

Pagal Švenčionėlių VGĮ sklypo RC pažymėjimą matome šią informaciją:

4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5551-6830, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-972-(14.45.110.)
2020-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 45VJ-950-(14.45.2 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-31

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5551-6830, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-11-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 45SK-972-(14.45.110.)
2020-12-30 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 45VJ-950-(14.45.2 E.)
Įrašas galioja: Nuo 2021-03-31

Prašome pateikti Sutartį su NŽT, kuri suteikia teisę UAB „Vilniaus vandenys“ būti Statytoju šame Švenčionėlių VGĮ sklype, kurio kad.Nr.8624/0005:509.

4 Atsakymas:

Sutartis su NŽT bus pateikta pirkimą laimėjusiam Tiekėjui pasirašius Paslaugų vykdymo Sutartį.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymai į gautus klausimus ir informaciją apie Pirkimo sąlygų patikslinimą pateikiami likus mažiau nei 4 (keturioms) dienoms iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 15.5 punkto nuostatomis, **pratęsiamas Pasiūlymų pateikimo terminas**. Pasiūlymus reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę **ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 20 d. 10.00 val. imtinai (Lietuvos Respublikos laiku)**.

PRIDEDAMA

Priedas Nr.1. 2.Specialiosios pirkimų sąlygos.patikslintos

Priedas Nr.2. Švenčionėlių VGĮ eksploatacijos taisyklės

