

Eil. Nr.	Prekių ir darbų/paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Užsakovo reikalaujami techniniai parametrai	Tiekėjų siūlomi techniniai parametrai	Dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus
Šiaulių regiono geležinkelių infrastruktūros administracinės patalpos					
1	Pastatas adresu: Stoties g. 28, Joniškis. Patalpos plane 1-16. Pastato inventorinis numeris 110-0003566				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF25C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF25C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	KW	2.5/3.7	2,8/3,7	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	40/40	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektuvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf	
2	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003449				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF60B			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF60A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	KW	6.0/8.0	7.0/8.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/44	45/44	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektuvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.15/4.06	Daikin general catalogue 2020.pdf	
3	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003449				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF71A			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	52/52	52/52	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	KW	7.0/9.0	7.3/9.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	46/45	46/45	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A/A	A/A	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektuvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	5.0/3.8	5.15/3.81	Daikin general catalogue 2020.pdf	
4	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-11; 3-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003449				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektuvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf	
5	Pastatas adresu: Geležinkelio g. 11, Dapšių k., Mažeikių r. Patalpos plane 3-14; 3-15. Pastato inventorinis numeris 110-0003449				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM52N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	5.2/6.8	5.2/6.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXP20M9*/FTXP35M9*			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia kW ne mažiau kaip	KW	3.4/4.0	3.5/4.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	43/40	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektuvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.53/4.33	Daikin general catalogue 2020.pdf	
6	Pastatas adresu: Bokšto g. 11, Radviliškis. Patalpos plane 2-4; 2-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003475				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			

	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
7	Pastatas adresu: Bokšto g. 13, Radviliškis. Patalpos plane 3-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003447				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF50B			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF50A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	5.0/7.7	6.0/7.7	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	43/43	43/42	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.21/4.06	Daikin general catalogue 2020.pdf
8	Pastatas adresu: Bokšto g. 19, Radviliškis. Patalpos plane 2-1; 2-24. Pastato inventorinis numeris 110-0003620				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM52N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	5.2/6.8	5.2/6.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R/FTXM42R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	4.2/5.4	4.2/5.4	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.36	Daikin general catalogue 2020.pdf
9	Pastatas adresu: Bokšto g. 19, Radviliškis. Patalpos plane 2-20; 2-21; 2-23; 2-16. Pastato inventorinis numeris 110-0003620				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 4MXM80N9			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	8.0/9.6	8.0/9.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	4	4	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R/FTXM25R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/2.8	2.5/2.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.09/4.57	Daikin general catalogue 2020.pdf
10	Pastatas adresu: Bokšto g. 29, Radviliškis. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003441				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2.4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
11	Pastatas adresu: Varpo g. 1A, Radviliškis. Patalpos plane 1-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003461				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF20C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF20C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/3.3	2,4/3,3	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	39/39	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
12	Pastatas adresu: Aerouosto g. 20, Šiauliai. Patalpos plane 2-2; 2-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003634				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4,6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf

	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
13	Pastatas adresu: Aerouosto g. 20, Šiauliai. Diagnostikos patalpa. Pastato inventorinis numeris 110-0002318				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF35C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	48/48	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF35C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	3.5/4.4	3.8/4.4	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	43/43	43/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
14	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-3; 2-4; 2-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003608				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM52N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	5.2/6.8	5.2/6.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	3	3	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXP20M9			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.51/4.61	Daikin general catalogue 2020.pdf	
15	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-8; 2-9; 2-10; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003608				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 4MXM68N9			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	6.8/8.6	6.8/8.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	4	4	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.03/4.22	Daikin general catalogue 2020.pdf	
16	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-18; 2-20; 2-22; 2-23. Pastato inventorinis numeris 110-0003608				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 4MXM68N9			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	6.8/8.6	6.8/8.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	4	4	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R/ FTXM25R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/2.8	2.5/2.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf	
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.01/4.23	Daikin general catalogue 2020.pdf	
17	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 2-15. Pastato inventorinis numeris 110-0003608				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RXF35C			
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	48/48	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXF35C			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	3.5/4.4	3.8/4.4	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	43/43	43/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	6.22/4.11	Daikin general catalogue 2020.pdf
18	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-6; 1-11; 1-12. Pastato inventorinis numeris 110-0003608				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM68N9			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	6.8/8.6	6.8/8.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	3	3	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXP20M9/ FTXP25M9			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/2.8	2.5/2.8	Daikin general catalogue 2020.pdf

	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	7.71/4.1	Daikin general catalogue 2020.pdf
19	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-3; 1-34. Pastato inventorinis numeris 110-0003608				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM40N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	2	2	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
	20	Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-18; 1-19. Pastato inventorinis numeris 110-0003608			
Išorinio bloko tipas multisplit		multisplit tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN 3MXM40N8			
Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip		KW	4.0/4.6	4.0/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko tipas		sieninis			
Numatytas įrenginių kiekis		vnt.	2	2	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXM20R			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	41/41	41/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A+++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.0/4.0	8.52/4.24	Daikin general catalogue 2020.pdf
21		Pastatas adresu: Dubijos g. 24, Šiauliai. Patalpos plane 1-30; 1-31; 1-32. Pastato inventorinis numeris 110-0003608			
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 3MXM52N8			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	5.2/6.8	5.2/6.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	47/47	46/47	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	sieninis			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	3	3	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXP20M9/ FTXP25M9			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.5/2.8	2.5/3.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	40/40	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A+++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.51/4.63	Daikin general catalogue 2020.pdf
22	Pastatas adresu: Dubijos g. 44H, Šiauliai. Patalpos plane 1-5; 1-6; 1-8; 1-9. Pastato inventorinis numeris 110-0003448				
	Išorinio bloko tipas multisplit	multisplit tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		R32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN 4MXM68N9			
	Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip	KW	6.8/8.6	6.8/8.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis	vnt.	4	4	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM20R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	41/41	39/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.0/4.0	8.03/4.23	Daikin general catalogue 2020.pdf
	23	Pastatas adresu: Dubijos g. 30, Šiauliai. Patalpos plane 2-10; 2-11. Pastato inventorinis numeris 110-0003537			
Išorinio bloko tipas multisplit		multisplit tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		R32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN 4MXM80N9			
Išorinio bloko šaldymo/šildymo galia ne mažiau kaip		KW	6.8/8.6	8.0/9.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko tipas		sieninis			
Numatytas įrenginių kiekis		vnt.	2	2	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXM20R/ FTXM50R			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	2.0/2.5	2.0/2.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	5.0/5.8	5.0/5.8	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	44/44	44/43	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	6.0/4.0	7.43/4.04	Daikin general catalogue 2020.pdf
Šiaulių regiono geležinkelių infrastruktūros techninės patalpos					
24	Pastatas adresu: G. Sakalausko g. 13C, Radviliškis. Patalpos plane 3-5. Pastato inventorinis numeris 110-0003464				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG50A			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf

	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FTXM50R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	5.0/6.0	5.0/6.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	44/44	44/43	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	7.0/4.0	7.41/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
25	Pastatas adresu: G. Sakalausko g. 13C, Radviliškis. Patalpos plane 2-1. Pastato inventorinis numeris 110-0003464				
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG71NV1			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	48/48	48/46	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	3	3	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FAA71A			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	6.8/7.5	6.8/7.5	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/45	45/45	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A+	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	6.5/4.0	6.58/4.02	Daikin general catalogue 2020.pdf
	26	Pastatas adresu: Laisvės g. 2E, Drąsūčių k. Patalpos plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003573			
Išorinio bloko tipas split		split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		r32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RZAG35A			
"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros		TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	48/48	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko tipas		SIENINIS			
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	1	1	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXM35R			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	3.5/4.0	3.5/4.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	45/40	45/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	7.0/4.0	7.7/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
27		Pastatas adresu: Laisvės g. 2E, Drąsūčių k. Patalpos plane 1-4. Pastato inventorinis numeris 110-0003573			
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG50A			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	49/49	49/49	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	FTXM50R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	5.0/6.0	5.0/6.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	44/44	44/43	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	7.0/4.0	7.41/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
	28	Pastatas adresu: Linkaičių GS, Radviliškio r. Patalpos plane 1-7. Pastato inventorinis numeris 110-0003446			
Išorinio bloko tipas split		split tipo			
Šaltnešio (Freono) tipas		R-32 (arba lygiavertis)		r32	
Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN RZAG35A			
"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros		TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	48/48	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko tipas		SIENINIS			
Numatytas įrenginių kiekis patalpoje		vnt.	1	1	
Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis		DAIKIN FTXM35R			
Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip		KW	3.5/4.0	3.5/4.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip		dB	45/40	45/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip		koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip		koeficientas	7.0/4.0	7.7/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf
29		Pastatas adresu: Meškuičių GS, Meškuičių m., Šiaulių r. Patalpos plane 1-6. Pastato inventorinis numeris 110-0003564			
	Išorinio bloko tipas split	split tipo			
	Šaltnešio (Freono) tipas	R-32 (arba lygiavertis)		r32	
	Išorinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN RZAG35A			
	"Variable refrigerant temperature" technologija. Vėsinimas iki -20C lauko temperatūros	TAIP / NE	TAIP	TAIP	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Išorinio bloko garso slėgis šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	48/48	48/48	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko tipas	SIENINIS			
	Numatytas įrenginių kiekis patalpoje	vnt.	1	1	
	Vidinio įrenginio gamintojo pavadinimas / įrenginio modelis	DAIKIN FTXM35R			
	Kondicionieriaus šaldymo/ šildymo galia KW ne mažiau kaip	KW	3.5/4.0	3.5/4.0	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Vidinio bloko garso slėgis maksimaliu greičiu šaldymo/šildymo režime ne didesnis kaip	dB	45/40	45/39	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme ne mažiau kaip	koeficientas	A++/A+	A++/A++	Daikin general catalogue 2020.pdf
	Efektyvumas šaldymo/šildymo režime SEER/SCOP ne mažiau kaip	koeficientas	7.0/4.0	7.7/4.6	Daikin general catalogue 2020.pdf