

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Vykdytojas savo jėgomis, rizika, atsakomybe ir lėšomis privalo padidinti Užsakovo elektros energijos vartojimo efektyvumą takų apšvietimo sistemoms – tinkamai pakeisti Užsakovo nurodytus šiuo metu naudojamus objektų apšvietimo šviestuvus naujais LED šviestuvais. Apšvietimo objektuose reikalinga pakeisti senus šviestuvus - iš viso 164 vnt.:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Šviestuvų skaičius, vnt.
1.	Šviestuvų keitimas take aplink Didžiąją Dailidę.	87
2.	Šviestuvų keitimas aplink Mažąją Dailidę	77
	VISO:	164

2. Takų apšvietimui turi būti paskaičiuoti alternatyvūs LED šviestuvai natrio lempų šviestuvams. LED šviestuvų galia turi būti sąlyginai maža, kad optika pasiektų higienos normas.

3. Takų apšvietimas turi būti įrengiamas vadovaujantis EĖBT (2012 m.) - reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

4. Šviestuvus montuoti ant atramos be gembės.

5. Visus naujai pakeistus šviestuvus reikalinga remontuoti visą sutarties garantinį laikotarpį, užtikrinant jų funkcionavimą.

6. Atlikus šviestuvų pakeitimo darbus turi būti užtikrinama ne mažesnė kaip 50 proc. dabartinės apšvietimo sistemos instaliuotos elektrinė galios.

7. Išmontuotus senus šviestuvus vykdytojas turi utilizuoti, išskyrus tuos, kuriuos užsakovas pasiliks kitų takų remonto darbams. Išmontavęs senus šviestuvus, jų vietoje Vykdytojas privalo sumontuoti naujus šviestuvus.

8. Visą sutarties galiojimo ir šviestuvų garantinį laikotarpį Teikėjas privalės užtikrinti tinkamą Energijos taupymo priemonių veikimą. Taip pat privalės keisti, taisyti Energijos taupymo priemones ar pašalinti Energijos taupymo priemonių veikimo sutrikimus, jei tie gedimai/sutrikimai nebus dėl trečios šalies ar Užsakovo kaltės.

9. Defektų / sutrikimų / gedimų šalinimui Užsakovas Vykdytojui teikia paraišką raštu, elektroniniu paštu ar kitu su vykdytoju sutartu būdu. Teikdamas paraišką Užsakovas įsitikina, kad elektros kabelių linijos iki atitinkamų šviestuvų yra tinkamos naudoti, įtampa atitinkamoje kabelių prijungimo vietoje šviestuvo atramoje yra skirstymo operatoriaus nustatytuose nuokrypio ribose.

10. Visų keičiamų LED šviestuvų dizainas ir techniniai reikalavimai turi būti vienodi.

11. Montavimo metu nustatčius, kad esamų kabelių būklė yra netinkama saugiam šviestuvo veikimui, Vykdytojas kreipiasi į Užsakovą ir praneša apie esamą situaciją.

Patarėjas