

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Pardavėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Garo katilo maitinimo siurblys (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Garo katilo maitinimo siurblys (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

3.1. Pirkimo objekto apimtys (toliau – Objektas) :

Eil. Nr.	Prekė	Reikalavimai Prekei	Prekių kiekis
1	Garo katilo maitinimo siurblys	Nominalus debitas – nuo 5,22 iki 5,8 m ³ /h; Nominalus slėgio aukštis – nuo 135,36 m iki 150,4 m; Darbinė temperatūra – nuo -20°C iki 120°C; Maksimalus slėgis prie darbinės temperatūros – 25bar/120°C; Slėgio klasė – PN25; Nominali galia – nuo 3,6 kW iki 4,4 kW; Dažnis – 50 Hz; IE efektyvumo klasė – IE3; Įtampa – nuo 380 iki 480 V; Apsaugos klasė – nemažiau kaip IP 55;	1 vnt.

3.2. Esamos situacijos aprašymas:

- 1.2.1. Esamo siurblio tipas – Grundfos CR5-29 K-FGJ-A-E-HQQE;
- 1.2.2. Esamo siurblio modelis – A96578920P11608;
- 1.2.3. Serijos Nr. 0001;
- 1.2.4. Darbinė terpė – vanduo;
- 1.2.5. Darbinės terpės temperatūra – iki 120°C;
- 1.2.6. Darbinės terpės tankis – 998,2 kg/m³;

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Siūloma Prekė gali būti lygiavertė, tačiau privalo pilnai atitikti 3.2. punkte aprašytą Prekę.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per – 20 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

- 7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Pardavėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių (jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

- 8.1. Prekių tiekėjas privalo laikytis Pirkėjo 2021-01-04 įsakymu Nr. VTA-I21-3 patvirtinto Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ objektuose tvarkos aprašo reikalavimų (išskyrus 4 ir 5 priedus), kuris viešai paskelbtas <http://www.vv.lt/lt/partneriams>.