

UŽSAKYMAS DARBAMS
PRELIMINARI SUTARTIS SUT-P-377
UŽSAKYMO Nr.:
 Data 2020-04-01, Vilnius

Kam

Oficialus pavadinimas: Lukrida UAB	
Kodas: 134010835	
PVM mokėtojo kodas: LT340108314	
Adresas: Kovo 11-osios 126	
Miestas: Kaunas	Pašto kodas: 49380
El. paštas:	Telefonas:
Interneto adresas (URL):	Faksas:
Atsakingas asmuo:	Šalis: Lietuva

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ kviečia Jus pateikti galutinę kainą žemiau nurodytoms prekėms.

1.	Pasiūlymą pateikti ne vėliau kaip iki (nurodyti datą)*:	2020-04-06, 9.00 val.
-----------	--	-----------------------

PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių techninę specifikaciją ar kitokio pobūdžio lygiaverčius dokumentus pagrindžiančius atitikimą reikalaujamoms prekėms.

INFORMACIJA APIE UŽSAKYMĄ**Pildo Klientas:**

Atsakingas asmuo:	
Paslaugų / Prekių suteikimo data*:	Per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo dienos.

*Pastaba: Nurodoma darbų pradžia ir pabaiga.

Duomenys apie Užsakymą (nereikalinga išbraukti):

Eil. Nr.	Paslaugos / Prekės pavadinimas	Reikalaujama charakteristika	Siūloma charakteristika	Mato vietas	Kiekis	Vieneto kaina EUR be PVM	Viso kaina EUR su PVM
Kogeneracinės Jėgainės KJ1 atsarginės detalės su keitimo darbais							
1.	Alkūninio veleno sandariklis	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Detalės kodas pagal MWM detalių katalogą: 1202 9427	Alkūninio veleno sandariklis, MWM detalės kodas 1202 9427 Gamintojas MANN + HUMMEL GmbH	Vnt.	1	1990	1990
2.	Tarpinė	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Detalės kodas pagal MWM detalių katalogą: 1202 8085	Tarpinė, MWM detalės kodas 1202 8085 Gamintojas MANN+ HUMMEL GmbH	Vnt.	1	33	33
3.	Smagračio flanšas	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Detalės kodas pagal MWM detalių katalogą: 1230 7254	Smagračio flanšas, kodas 1230 7254 Gamintojas Caterpillar Energy Solutions GmbH	Vnt.	1	1585	1585
4.	Generatoriaus,	Pagal Priedas Nr. 1	Cilindrinis ritininis	Vnt.	1	828	828

	tipas DIG 120i/4,DE(A) pusės cilindrinis ritininis guolis T7.300.079.0	Techninė specifikacija reikalavimus: Detalės kodas pagal SKF guolių katalogą: NU 1030	guolis, markė NU1030-XL-M1-C3 8203 R029 Gamintojas Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Vokietija)				
5.	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE(A) pusės giliųjų griovelių rutulinis guolis T7.300.041.0	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Detalės kodas pagal SKF guolių katalogą: 6328 MC3	Giliųjų griovelių rutulinis guolis, markė 6328-M-J20AB Gamintojas Schaeffler Technologies AG & Co. KG (Vokietija)	Vnt.	1	2034	2034
6.	Papildomos priemonės guolių keitinimui (tepalas, valymo priemonės	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Guolių tepalo ir valyklių kiekiai parenkami pagal perkamus guolius	Guolių tepalas Mobil Unirex N3 – 3 kg. Gamintojas ExxonMobil Riebalų valiklis – 5 ltr. 0890 108 715 Gamintojas Würth Valymo popierius Putzpapier-Rolle BlueTech Art. Nr. 24805 38x38, 500 vnt. Gamintojas Nordvlies GmbH	Kompl.	1	330	330
7.	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE (B) pusės pusės guolio temperatūros daviklis	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Serija – 1- PT100 ar kita lygiavertė. Įtampa: - Matuojama srovė – 1 mA; - Atvirkštinė(Vr) – 1,4 kV; - Darbinė temperatūra – nuo - 30 iki +105 °C; - Jautrumas – TC:3.850. x 10 ⁻³ /°C	AvK Brg. / Lager / Air / Luft 1- PT 100 Widerst. Thermomer 2-Leiter PT100 Einschraubwiderstan d Matuojama srovė – 1 mA; Atvirkštinė(Vr) – 1,4 kV; Darbinė temperatūra – nuo - 30 iki +105 °C; Jautrumas – TC:3.850. x 10 ⁻³ /°C Gamintojas Cummins BEL	Vnt.	1	693	693
8.	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus:	Viršįtampių apsaugos varistorius Serija – TVR 40751	Vnt.	2	550	1100

	viršįtampių apsaugos varistorius	Serija – TVR 40751 ar kita lygiavertė. Įtampa: - Nominali įtampa – 750 VImA(V); - Maksimali leistina Srovė(DC) – 615 V; - Maksimali pikinė įtampa(8/20μm) – 40000(1time), 30000(2time); - Maksimali energija(2ms) – 1000 j; - Galia – 1,4 W;	Įtampa: - Nominali įtampa – 750 VImA(V); - Maksimali leistina Srovė(DC) – 615 V; - Maksimali pikinė įtampa(8/20μm) – 40000(1time), 30000(2time); - Maksimali energija(2ms) – 1000 j; - Galia – 1,4 W; Gamintojas Marelli Motori s.r.l.				
9.	Diodų tiltelis	Pagal Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija reikalavimus: Serija – DD89N14K ar kita lygiavertė. Įtampa: - Priekinė(Vf) – 1,5 V; - Atvirkštinė(Vr)– 1,4 kV; Darbinė temperatūra – nuo - 40 iki +150 °C; Priekinė srovė – 89 A;	Diodų tiltelis Serija – DD89N14K Įtampa: - Priekinė(Vf) – 1,5 V; - Atvirkštinė(Vr)– 1,4 kV; Darbinė temperatūra – nuo - 40 iki +150 °C; Priekinė srovė – 89 A; Gamintojas Marelli Motori s.r.l.	Vnt.	3	520	1560
10	Kogeneracinės jėgainės KJ1 detalių demontavimo/montavimo/derinimo darbai	Pagal sutartyje nurodytus valandinius darbo įkainius	-	Val.	39	210	8190
Bendra Paslaugų / Prekių kaina <u>be</u> PVM							18343,00
PVM EUR							3.852,03
Bendra Paslaugų / Prekių kaina <u>su</u> PVM							22.195,03

KLIENTO VARDU ĮGALIOTAS ASMUO

Vardas pavardė, parašas