

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Vilniaus vandenys“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekė** – Kogeneracinės jėgainės KJ1 atsarginės detalės (toliau – Prekė).

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Kogeneracinės jėgainės KJ1 atsarginės detalės (toliau – Prekė).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ESAMA SITUACIJA

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys (toliau – Objektas) :

Eil. Nr.	Prekė	Reikalavimai Prekei	Prekių kiekis
1	Alkūninio veleno sandariklis	Detalės kodas pagal MWM detalių katalogą: 1202 9427	1 vnt.
2	Tarpinė	Detalės kodas pagal MWM detalių katalogą: 1202 8085	1 vnt.
3	Smagračio flanšas	Detalės kodas pagal MWM detalių katalogą: 1230 7254	1 vnt.
4	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE(A) pusės cilindrinis ritininis guolis T7.300.079.0	Detalės kodas pagal SKF guolių katalogą: NU 1030	1 vnt.
5	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE(A) pusės giliųjų griovelių rutulinis guolis T7.300.041.0	Detalės kodas pagal SKF guolių katalogą: 6328 MC3	1 vnt.
6	Papildomos priemonės guolių keitimui (tepalas, valymo priemonės)	Guolių tepalo ir valyklių kiekiai parenkami pagal perkamus guolius	1 kompl.
7	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE (B) pusės pusės guolio temperatūros daviklis	Serija – 1-PT100 ar kita lygiavertė. Įtampa: - Matuojama srovė – 1 mA; - Atvirkštinė (Vr) – 1,4 kV; - Darbinė temperatūra – nuo - 30 iki +105 °C; - Jautrumas – TC: 3.850. x 10 ⁻³ /°C	1 vnt.
8	Generatoriaus, tipas DIG 120i/4,DE viršįtampių apsaugos varistorius	Serija – TVR 40751 ar kita lygiavertė. Įtampa: - Nominali įtampa – 750 V _{lma(V)} ; - Maksimali leistina Srovė (DC) – 615 V;	2 vnt.

		- Maksimali pikinė įtampa(8/20μm) – 40000(1time), 30000(2time); - Maksimali energija(2ms) – 1000 j; - Galia – 1,4 W;	
9	Diodų tiltelis	Serija – DD89N14K ar kita lygiavertė. Įtampa: - Priekinė(Vf) – 1,5 V; - Atvirkštinė(Vr) – 1,4 kV; Darbinė temperatūra – nuo -40 iki +150 °C; Priekinė srovė – 89 A;	3 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Vilniaus m. nuotekų valykla Titnago g. 74, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Siūloma Prekė gali būti lygiavertė, tačiau privalo pilnai atitikti 3.1. punkte aprašytą Prekę.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per – 20 d.d. nuo sutarties pasirašymo dienos, Pirkėjo nurodytu adresu.

7. PREKĖS KOKYBĖ

7.1. Prekės turi būti kokybiškos ir Tiekėjas prisiima atsakomybę ir pilną nuostolių atlyginimą, jei dėl pateiktos Prekės kokybės Pirkėjas patirs nuostolių(jei bus sugadinta Pirkėjo turima įranga ir dėl netinkamos Prekės kokybės bus patiriamos įrenginio prastovos).