

SIŪLOMAS NAUJAS LIFTAS LSMU KMUK FILIALE

ADRESU VOLUNGIŲ G.16, KAUNAS

LIFTO LF4 ONKOLOGIJOS KL. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri duomenys

Gamintojas, modelis	Lift Service, Lenkija
Lifto tipas	keleivinis, lyninis.
Pavara	elektrinė, dažniu valdoma reduktorinė pavara
Važiavimų sk. per val.	180
Kėlimo galia, kg	400 / 5 žmonės
Važiavimo greitis, m/s	1,0
Kėlimo aukštis, m	19,96
Sustojimų skaičius, vnt.	7 / 7, įėjimai iš vienos pusės
Pagrindinis sustojimas	1a.
Mechanizmų patalpa	Virš šachtos
Maitinimas	3 x 400V, 50Hz, variklis ~4 kW

Matmenys

Kabina (plotis x gylis x aukštis) mm	1130 x 1200 x 2100
Durys (plotis x aukštis) mm	900 x 2000, 2 sąvarų šoninio atidarymo, dažniu valdoma
Šachta (plotis x gylis) mm	2700 x 1550 matmenų paklaida tik į teigiamą pusę
Šachtos duobė, mm	1300
Šachtos viršutinis aukštas, mm	3500

Apdaila

Kabinos sienos	nerūdijantis plienas
Kabinos durys	nerūdijantis plienas
Kabinos lubos	pakabinamos, su LED apšvietimu
Kabinos grindys	Speciali neslidi gumos danga
Šachtos durys	nerūdijantis plienas
Šachtos angokraščiai	nerūdijantis plienas
Veidrodis	Numatytas
Porankis	Numatytas
Apsauginiai buferiai	Numatyti


Valdymas

Tipas, keleivių surinkimas	mikroprocesorinis, surenkantis žemyn ir aukštyn
Valdymo pultas kabinoje	mygtukinis su padėties indikacija, aliarmu
Valdymo tablo aukštuose	mygtukiniai, indikacinis tablo visuose sustojimuose
Durų kontrolė	foto užuolaida
Durų priešgaisrinis sertifikavimas	EI 120
Kita	perkrovos kontrolė
	avarinis apšvietimas
	valdymas gaisro atveju, ventiliatorius, atvykimo gongas, balso sintezatorius

Standartai

81-20; 81-50; 81-70; 81-73

Rangos direktorius V.Rainys



Ruošė T. Kurklietis 8-620-38965

