

Visiems tiekėjams pagal sąrašą
CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ (-Ų) PATEIKIMO

Siunčiame atsakymą (-us) į iš tiekėjo gautą (-us) klausimą (-us), uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) vykdant „**Vilniaus miesto nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos II etapas**“ pirkimą (pirkimo numeris – 547104) (toliau – Pirkimas).

Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

1 klausimas:

Techninėse specifikacijose keletoje vietų yra minima kvapų kontrolės priemonės, t.y. iš taršos objektų, ir/arba jei patalpose susidaro kvapai, toks oras turi būti valomas visą įrenginių tarnavimo laiką.

Šiuo metu efektyviausia (pigiausia eksploataciniu požiūriu) kvapų kontrolės priemonė yra naudoti aktyvų oksidatorių, dujas (ozoną), kurios akimirksniu skaido sieros vandenilio, amoniako susidarymą tokiuose objektuose.

Ar teisingai suprantama, jog projekto vykdytojas turi įsitraukti į pasiūlymą tokią įrangą bei garantuoti, jog nemalonūs kvapai nepateks į aplinką nuo rekonstruojamų ir/arba statomų objektų ir atitiks naujus 5 OUE/m³ reikalavimus taip kaip reikalauja naujosios Higienos normos?

Atsakymas į 1 klausimą:

Perkantysis subjektas siekdamas neriboti konkurencijos techninės specifikacijos reikalavimais, tiekėjams leidžia siūlyti, bet kokias priemones bei įrenginius užtikrinančias kvapų kontrolę. Pagal Higienos normą HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ rekomendacijas „9. Siekiant pasirinkti tinkamą būdą kvapams šalinti/mažinti, svarbu įvertinti fizines, termodinamines, chemines kvapiųjų junginių savybes. Kvapų šalinimo/mažinimo technologijos grindžiamos fiziniais (kondensacija, membranos, maskavimas (aeroliai), skiedimas, absorbcija (skruberiai), adsorbcija (aktyvinta anglis, ceolitas, aktyvintas aliuminio oksidas, silikagelis), kt.), cheminiais (deginimas, cheminis nusodinimas, plazminės technologijos, oksidacija), biologiniais (biofiltracija, lašeliniai biofiltrai, bioskruberiai, membraniniai, fotocheminiai, kontaktiniai, suspenduotos (sutankintos) įkrovos bioreaktoriai, kt.) procesais.“ Tiekėjai gali naudoti bet kurį iš nurodytų metodų, svarbiausia, kad tiekėjų siūlomos kvapų kontrolės priemonės tarnautų visą rekonstruojamų nuotekų valymo įrenginių laikotarpį.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad bet kurio atveju tiekėjas parinkdamas kvapų kontrolės metodą turės atitinkamai parinkti ir rekonstruojamų įrenginių medžiagiškumą, kad būtų užtikrintas jų atsparumas agresyviai poveikiui.

Papildomai perkantysis subjektas informuoja, jog patikslina Sutarties BD 6.7 p. paliktą techninio pobūdžio klaidą ir šį punktą išdėsto taip:

„6.7. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 2 (dvi) Darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie Sutarties BD 6.5. punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą, pateikiant objektyvius nurodomų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju Darbų atlikimo terminai gali būti keičiami (pratęsiami) ne ilgiau nei tęsiasi minėtame punkte nurodytos aplinkybės, kurių egzistavimą Rangovas pagrindė šio bei **Sutarties BD 6.8. punkte** nurodyta tvarka ir terminais. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.“ (prieš tai buvo Sutarties BD 6.7. punkte) (pridedame aktualią Sutarties BD redakciją).

