

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Vandentiekio tinklų balnai (toliau- Prekės).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

3.1. **Apimtys:** Perkamų Prekių rūšys ir savybės nurodytos Techninės specifikacijos 5.2.5. ir 5.2.6 punktų lentelėse.

3.2. Perkamų Prekių preliminarūs kiekiai nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

3.3. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

3.4. Kadangi Prekių kiekiai ir asortimentas gali keistis vykdomų darbų eigoje, todėl Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti Prekių kiekius ir asortimentą neviršijant bendros Sutarties kainos.

3.5. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį pateikiant atskirus Užsakymus, laimėjusio Pardavėjo pasiūlyme nurodytais į kainais.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turi būti pristatytos į UAB „VILNIAUS VANDENYS“ (toliau – Pirkėjas) centrinį sandėlį, esantį Savanorių pr. 212, Vilnius, Pirkėjo darbo valandomis (I-V 7:30-16:00). Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į Prekių kainą.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.1.1. Prekės bus naudojamos zonavimui, montuojant ant balnų debitmačius, su pospaudiminio gręžimo mašina prie plieninių, ketinių ir polietileninių Pirkėjo vandentiekio tinklų.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Pristatomos į sandėlį Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be defektų ir pilnai atitikti Techninės specifikacijos reikalavimus.

5.2.2. Prekės, kurios turi sąlytį su geriamuoju vandeniu turi būti supakuotos į polietilenes pakuotes arba kitokias drėgmei atsparias pakuotes.

5.2.3. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamoms.

5.2.4. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar)

Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmės, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

5.2.5. SRIEGINIŲ/FLANŠINIŲ BALNŲ SU KIETA APKABA TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Standartas	LST EN 805:2000 arba lygiavertis.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.
3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.
4.	Pajungimo būdas	Srieginis (vidinis sriegis) / flanšinis.
5.	Apkabos pajungimo/tvirtinimo būdas	Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009
6.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą ir atitinkančiu vamzdžio diametru, o pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais.
7.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	• Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. • PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. • Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2).
8.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios varentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
9.	Ženklimas	Ant balno turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); • Diametras (pvz. DN32); • Nominalus slėgis (PN16); • Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400).
10.	Panaudojimo būdas	Pritaikytas polietileniniams vamzdžiams.

5.2.6. SRIEGINIŲ/flanšiniu BALNŲ SU MINŠTA APKABA TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
Bendrieji parametrai		
1.	Standartas	LST EN 805:2000 arba lygiavertis.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.
3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.
4.	Pajungimo būdas	Srieginis (vidinis sriegis) / flanšinis.
5.	Apkabos tvirtinimo būdas	Nerūdijančio plieno varžtais, plieno klasė ne žemesnė kaip A2 pagal ISO3506-1:2009.
6.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį Kalaus ketaus ir plieno vamzdžiams skirtų balnų pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais.
7.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	- Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. - Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304), iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. - Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2).
8.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
9.	Ženklimas	Ant balno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz. Gamintojas); - Diametras (pvz. DN32); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz. EN-GJS-400);
10.	Panaudojimo būdas	Pritaikytas ketiniams, plieniniams vamzdžiams.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

5.3.1. **Bendras Prekių tiekimo laikotarpis** – 24 (mėnesiai) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

5.3.2. Pirkėjas pirks Prekes pagal atskirus Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

5.3.3. Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu nurodytu Sutartyje.

5.3.4. Užsakymo įvykdymo terminas ne vėliau kaip **per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu užsakyme yra Prekių, kurių diametrai yra nuo 300 mm, šių prekių pristatymo terminas yra ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų** nuo Užsakymo pateikimo dienos.

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 6.1.1. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos **ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Užsakyme yra Prekių, kurių diametrai yra nuo 300 mm, šio Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų**, nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo el. paštu dienos.
- 6.1.2. Išaiškėjus defektams, Prekių eksploatavimo metu, šios Prekės turi būti **ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu Užsakyme yra Prekių, kurių diametrai yra nuo 300 mm, šio Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų**, nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo el. paštu dienos.
- 6.1.3. Pardavėjas Prekėms įsipareigoja suteikti ne trumpesnę kaip 2 (du) metai nemokamą kokybės garantiją, kuri yra skaičiuojama nuo Prekių pristatymo į sandėlį ir Prekių Važtaraščio pasirašymo dienos.
- 6.1.4. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų, bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis. Pardavėjas savo lėšomis apmoka nekokybiškų Prekių išmontavimą, naujų Prekių sumontavimą vandentiekio tinkluose.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

- 7.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:
- 7.1.1. Krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;
- 7.1.2. Garantiją patvirtinantys dokumentai;
- 7.1.3. Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.).

8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

- 8.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.
- 8.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.
- 8.1.3. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina pateiktų Prekių atitikimą dokumentams, nustatęs pastebimų trūkumų turi teisę nepriimti Užsakymo ir Pirkėjas informavęs el. paštu Pardavėją pareikalauti pakeisti Prekę (pagal Techninės specifikacijos 6.1.4 punktą).

8.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

- 8.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

9. PRIEDAI

- 8.1. Priedas Nr. 1 – Prekių preliminarūs kiekiai.
- 8.2. Priedas Nr. 2 - Bendrieji techniniai parametrai ir reikalavimai (prekių atitikties lentelė).