

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 sutarties priedas
pie dotB - 0P dB
№. SR 1948

1. Pardavėjas įsipareigoja sumontuoti lauko prožektorius (6 vnt.) pirkėjo nurodytoje vietoje (Žaliojoje gatvėje) ant apšvietimo atramų.
2. Atliekant darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintomis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (2012) ir kitais norminiais dokumentais.
3. Prožektoriai įjungiami ir išjungiami kartu su gatvės apšvietimu.
4. Prožektoriuose turi būti įmontuoti vaizdo stikliukai. Kiekvienas prožektorius turi turėti po vieną atskirą papildomą vaizdo stikliuką.
5. Prožektorių garantinis terminas – 36 mėnesiai nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

Prožektoriaus techniniai duomenys

Naudojama įtampa	230 – 240 V , 50/60 Hz
Prožektoriaus šviesos šaltinis	LED lempa, 40 W
Prožektoriaus lempos temperatūra	Nuo 6000 iki 8000 K
Darbo temperatūra ne siauresnėse ribose kaip.....	–30 °C to +35 °C lauko temperatūra
Prožektoriaus svoris	Iki 3 kg.

Patarėjas

Algis Ulčickas