

2023 m. 10 12 d. sutarties Nr. SP-1989
2 priedas

**ALYTAUS MIESTO APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ NEPERTRAUKIAMOS
PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ SĄRAŠAS**

1. Alytaus miesto apšvietimo elektros tinklų nepertraukiamos priežiūros ir remonto darbų paslaugą sudaro:

1 lentelė

Eil. Nr.	Paslaugos/ darbų pavadinimas	Darbo pobūdis
1.	Šviestuvų gaubtų išvalymas.	Kartą į pusmetį gaubtas išvalomas, pašalinant nuo gaubto ir iš jo vidaus apnašas, sąnašas ir pan., atsiskaitoma pateikiant atliktų darbų aktus pagal gatves.
2.	Susidėvėjusių šviestuvų šalinimas.	Esant būtinybei, užsakovas el.paštu informuojamas apie šviestuvo netinkamumą naudoti, užsakovo raštišku nurodymu demontuojamas pagal užsakymą.
3.	Medžių, augančių po elektros linijomis ir šviestuvais, genėjimas (pagal EJT reikalavimus), linijų valymas nuo šakų.	Esant būtinybei, genėjimo darbams vykdyti, tiekėjas turi kreiptis į užsakovą dėl leidimo genėti medžius.
4.	Apsauginių durelių pakeitimas metalinėse atramose.	Užsakovą informuoja el. paštu ir atstato dureles nedelsiant.
5.	Šviestuvų atramų priežiūra.	Įvertinama ar atrama stovi vertikaliai, ar nenusisukusi atramos gembė, esant reikalui ji ištiesinama, vertinama ar nėra pavojingai surūdijusi cokolinė dalis ir pan.
6.	Kabelinių linijų patikra (kabelio izoliacijos varžos ir kabelių gyslų sujungimų tikrinimas, pažeistų kabelių vietų nustatymas).	Esant gedimui
7.	Esant būtinumui, pagal atskirus nurodymus, keisti miesto apšvietimo intensyvumą (atjungdamas / įjungdamas šviestuvus);	Pagal atskirą nurodymą, nurodant konkrečias gatves ar takus.
8.	Elektros paskirstymo ir valdymo spintų apžiūra, automatinio įjungimo – išjungimo įrenginių profilaktika, automatinio jungiklių tikrinimas.	Apžiūra – kartą per tris mėnesius; Profilaktika – du kartus per metus. Remontas vykdomas pagal užsakymą, įvertinus apžiūros aktus.

9.	Gatvės apšvietimo linijos programinio astronominio laikrodžio reguliavimas (laiko nustatymas), laiko relės įjungimo – išjungimo laiko nustatymas	Pagal atskirą užsakovo el.paštu pateiktą užsakymą, nurodant konkrečias gatves ar takus.
10.	Elektros linijų apkrovos simetrijos tikrinimas (fazavimas).	Esant apšvietimo linijos gedimui, pateikiant atliktų darbų aktus pagal atskiras gatves.
11.	Elektros skaitiklio rodmenų užrašymas ir perdavimas el. paštu ESO.	Kartą per mėnesį.
12.	Visi eksploatuojamų gatvių apšvietimo elektros įrenginiai privalo būti prižiūrimi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1-211 patvirtintose Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklėse nurodytomis apimtimis ir periodiškumu.	Nuolat pagal teisės aktų reikalavimus
13.	Gatvės apšvietimo įrenginių ir tinklų izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai.	Pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EİIT) reikalavimus.
14.	Stichinių nelaimių, eismo įvykių, tyčinio gadinimo ir panašių atskirų atvejų sugadintų linijų dalių ir įrenginių gedimų lokalizavimas, apšvietimo įrenginių pavojingos būklės atvejų šalinimas.	Esant būtinybei, gavus pranešimą iš savivaldybės ar kitų tarnybų (policijos, gelbėjimo tarnybų ir kt.) turi būti reaguojama nedelsiant, pašalinti galimai pavojingus pažeidimus, pašalinus grėsmes, artimiausią darbo dieną informuoti užsakovą telefonu ir el. paštu.
15.	Sąskaitų už šia sutartimi suteiktas paslaugas ar atliktus darbus detalizavimas parengiant ataskaitas.	1 kartą per mėnesį
16.	Tiekėjas teikia užsakovui pasiūlymus apie apšvietimo tinklų būtinus remontus, įrengimų atnaujinimą, rekonstrukcijas.	Kas pusę metų

Į paslaugų (1 – 16 punktuose) kainą turi būti įskaičiuota darbo jėgos, naudotų mechanizmų, medžiagų, darbo laiko kaina, mokesčiai, transportavimo ir visos kitos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai nustatyti Lietuvos respublikos įstatymais ir teisės aktais.

2. Alytaus miesto apšvietimo elektros tinklų nepertraukiamos priežiūros ir remonto darbų paslaugos įkainį sudaro:

2 lentelė

Eil. nr.	Prekių/paslaugų (<i>dalis</i>) pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis per 12 mėn.
1	2	3	4
1.	Nepertraukiama natrio šviestuvų priežiūra (Natrio šv.)	vnt.	945*
2.	Nepertraukiama LED šviestuvų priežiūra	vnt.	4370*