

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PROJEKTO INV. NR. E1N5193248 NK visuomeninės paskirties pastato el. įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų, Respublikos g. 40, Panevėžys, papildomi darbai

Reikia atlikti šiuos darbus

1. TR-24 L-KAS1 atjungti nuo Š2-0,4 gr. 205 prie Š1-0,4 gr. 101 padarant jungiamąją ir galinę movas;
2. Skyde KS-218 atjungti 0,4 kV KL L-TR24 ir perjungti ją į skydo KS-218 rezervinę grupę Nr. 3;
3. TR-24 atjungti esamus 0,4 kV kabelius L-KS218 ir L-KS181-2 ir sumovuoti juos tarpusavyje padarant 0,4 kV pereinamąją movą šalia pastato.;
4. TR-24 atjungti esamus 0,4 kV kabelius L-KS214 ir L-KS181-1 ir sumovuoti juos tarpusavyje padarant 0,4 kV pereinamąją movą šalia pastato.