

DĖL DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus ir pirkimo dokumentų patikslinimą **(2025-ESO-1111) 10 kV fiderio L-L719 iš Lentvaris TP automatizavimo ir rekonstravimo (Trakų raj.), darbų** pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil.Nr.**	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai
1.	*Kita	*Kita	Pagal pastabą Nr.5, kuri yra parašyta transformatorinės planė, nurodyta kad reikia keisti visas grotas. Žiniaraštyje tokių darbų nėra nurodyta. Kuriuos darbus Rangovui įsivertinti? Pagal žiniaraštį ar pagal pridėtas pastabas?	Prašome įsivertinti darbus tik pagal defektinį žiniaraštį.
2.	*Kita	*Kita	Įrenginių išdėstymo plane ir žiniaraštyje nurodyta, kad įrengti ištraukimo ventiliatorius. Pagal pridėtą „Aiškinamojo rašto priedą“: Paaiškiname, kad nuo 2026.01.01 vadovaujantis „EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS EGLAMENTU (ES) 2024/573“ turi būti montuojamos ir įvedamos į eksploataciją hermetizuoto oro izoliacijos skirstyklos, todėl nuo 2026-01-01 negalima montuoti skirstyklų su SF6 dujomis. Ar Rangovas turi įsivertinti ventiliacijos įrengimą?	Patiksliname, kad ventiliacija dėl SF6 nebereikalinga. Pridedame pakoreguotą SDKŽ formą.

- * *DJK – Darbų įkainių lentelė*
- * *MJK – Medžiagų įkainių lentelė*
- * *SK – Sistelos koeficientai*
- * *ENVM – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika*
- * *PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos*
- * *Kita*
- ** *Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.*
- *** *Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.*

PRIDEDAMA: 2.4.2. Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis (SDKŽ) AKTUALI.