

KLAUSIMŲ / SIŪLYMŲ PATEIKIMO FORMA

Eil.Nr.**	Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)*	Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas	Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas	Atsakymai																										
1.	kita		Medžiagų žiniaraštyje nurodyta reikalavimas kabeliui 8.1.5, <table border="1"> <caption>MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS</caption> <thead> <tr> <th colspan="6">Medžiagos</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Medžiagos, įrenginiai</th> <th>Techninė charakteristika</th> <th>Mato vnt.</th> <th>Kiekis</th> <th>Tech. Reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose ir kolektoriuose: - Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 1x240mm²</td> <td></td> <td>m.</td> <td>150</td> <td>8.1.5</td> </tr> </tbody> </table> Tačiau Sutarties SD nurodima, kad ESO tiekis tą patį kiekį, kabelio skirtą kloti žemėje. Taip pat nurodytas ir SDKŽ . <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th> <th>Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos</th> <th>Mato vnt.</th> <th>Kiekis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240</td> <td>m</td> <td>150</td> </tr> </tbody> </table> Prašome patikslinti pagal kokį reikalavimą bus tiekiamas kabelis ir koks turi būti montuojamas .	Medžiagos							Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. Reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.	I.	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose ir kolektoriuose: - Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 1x240mm ²		m.	150	8.1.5	Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	1	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240	m	150	Prašome įsivertinti kabelį pagal 8.1.5. reikalavimą.
Medžiagos																														
	Medžiagos, įrenginiai	Techninė charakteristika	Mato vnt.	Kiekis	Tech. Reikalavimų pagal Bendrovės sąrašą Nr.																									
I.	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose ir kolektoriuose: - Kabelio gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas – 1x240mm ²		m.	150	8.1.5																									
Eil. Nr.	Medžiagos pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis																											
1	24 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje 1x240	m	150																											
2.																														
3.																														
4.																														
5.																														

* SP – Sutarties projektas

* DĮK – Darbų įkainių lentelė

* MĮK – Medžiagų įkainių lentelė

- * SK – Sistelos koeficientai
- * ENVN – Ekonominio naudingumo vertinimo metodika
- * PSVS – Pagrindinės sutarties vykdymo sąlygos
- * Kita
- ** Eilutė paryškinta, jeigu po klausimo-atsakymo buvo koreguojamos pirkimo dokumentų nuostatos.
- *** Klausimų ir prašymų paaiškinti pirkimo dokumentus teikimo tvarka nurodyta BPS 6-ame punkte.