

Pėsčiųjų tako nuo Sudvųjų iki Kaštonų gatvės apšvietimo remonto techninė užduotis

Tako apšvietimo remontas turi būti atliekamas vadovaujantis EIJBT- reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Apšvietimas pajungiamas nuo esamos Sudvųjų gatvės apšvietimo atramos.

Tako apšvietimui panaudoti naudotus šviestuvus su LED šviesos šaltiniu (iki 35 w). Šviestuvus montuoti ant atramų (stulpų) be gembių. Apšvietimui panaudoti aliuminines, kūgines atramas (RAL 9005) ant g/b pamato. Aukštis virš žemės – 4 m. Stulpas su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokšte KL prijungimo dėžutei tvirtinti ir įžeminimo kilpa.

Patarėjas

A. Ulčickas