

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – gamtinių dujų sistemos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Susijusios paslaugos** – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios yra susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Gamtinių dujų sistemos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, remonto paslaugos.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai ir apimtys nurodyti techninės specifikacijos Priede Nr. 1, 2.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Jėgainės g. 6, Biruliškių k., LT-54469 Kauno raj., Lietuva

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1 Perkamos gamtinių dujų sistemos aptarnavimo, priežiūros bei remonto paslaugos. Priede Nr. 1 pateikiama informacija apie Kliento turimą įrangą, kuriai perkamos paslaugos. Priede Nr. 2 pateikiamas minimalus techninės priežiūros periodiškumas, kuris negali būti retesnis nei reglamentuoja teisės aktai. Klientas gali užsakyti ir papildomus techninės priežiūros atlikimus.

5.1.2 Paslaugų teikėjas turi atlikti:

5.1.2.1. Vizualinę apžiūrą, defektų ir sutrikimų fiksavimą, konsultavimą ir pasiūlymų teikimą dėl defektų šalinimo;

5.1.2.2. Dujinių įrenginių periodines technines apžiūras ir metinius patikrinimus;

5.1.2.3. Matavimo priemonių ir automatikos sistemų techninį periodinį patikrinimą;

5.1.2.4. Dujų sistemų įrenginių saugos, reguliavimo, blokavimo automatikos ir signalizacijos sistemų techninį patikrinimą;

5.1.2.5. DRĮ įrenginių suderinimą pagal parametrų režiminę lentelę;

5.1.2.6. Degimo proceso patikrinimus;

5.1.2.7. Reikalingas papildomas paslaugas gedimams šalinti, kurių neįmanoma numatyti techninėje specifikacijoje, bet kurie tikrinimo metu bus nustatyti ar atsitiks Sutarties vykdymo metu.

5.1.2.8. Užtikrinti gedimų šalinimui reikalingų medžiagų ir/ar atsarginių dalių tiekimą, kuomet jos yra reikalingos gedimams šalinti ir Klientas jų neturi savo sandėlyje. Sutarties vykdymui būtinoms išlaidoms, t.y. medžiagoms ir/ar atsarginėms dalims taikoma sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara:

a. Sutarties vykdymui būtinos išlaidos medžiagoms ir/ar atsarginėms dalims su Klientu turi būti derinamos iš anksto.

b. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjui bus atlyginamos faktiškai patiriamos išlaidos medžiagoms ir/ar atsarginėms dalims, susijusioms su Paslaugų suteikimu, kurių Paslaugų teikėjas, rengdamas Pasiūlymą ir (ar) Papildytą pasiūlymą, neturėjo realių galimybių iš anksto numatyti ir įvertinti, Paslaugų teikėjui pateikiant sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį dokumentą.

c. Į faktiškai patiriamas išlaidas negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas. Paslaugų teikėjas neturi teisės padidinti iš trečiosios šalies perkamų medžiagų ir/ar atsarginių dalių įkainių/kainų, t. y. Medžiagų ir/ar atsarginių dalių įkainiai/kainos negali būti keičiami lyginant su medžiagų ir /ar atsarginių dalių įkainiais/kainomis, nurodytais dokumentuose, kurių pagrindu pats Paslaugų teikėjas jas įsigijo.

d. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas įforminamas Šalių rašytiniu susitarimu.

e. Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia kitus reikiamus sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus (įskaitant, bet neapsiribojant, sąskaitas, dokumentus, kuriuose nurodomi medžiagų ir/ar atsarginių dalių pavadinimai, kiekiai, techniniai parametrai ir kiti duomenys).

f. Kilus įtarimams, kad Paslaugų teikėjo pasiūlyti medžiagų ir/ar atsarginių dalių įkainiai (net jei tokiais įkainiais Paslaugų teikėjas įsigijo medžiagas ir/ ar atsargines dalis iš trečiosios šalies) yra nekonkurencingi ir neatitinkantys rinkos kainų, Klientas turi teisę, gavęs sąmatą / pasiūlymą dėl medžiagų ir/ar atsarginių dalių, apklausti kitus rinkos dalyvius (ne mažiau kaip tris rinkos dalyvius) ar (ir) patikrinti viešai prieinamą informaciją (ne mažiau kaip trijų rinkos dalyvių), išskyrus atvejus, jei rinkoje nėra trijų rinkos dalyvių (tokiu atveju apklausiami visi rinkoje esantys dalyviai). Jei, atlikus rinkos dalyvių apklausą, paaiškėja, kad bent vienas Paslaugų teikėjo pasiūlytas įkainis yra daugiau kaip 10 % didesnis, nei Kliento apklaustų rinkos dalyvių įkainių vidurkis dėl perkamos medžiagos ir/ar atsarginės dalies, Paslaugų teikėjo prašymas atlyginti vykdymo išlaidas atmetamas kaip nekonkurencingas ir neatitinkantis rinkos kainų.

5.1.2.9 Peržiūri esamą dokumentaciją reikalingą įrenginių eksploatavimui, atsiradus dokumentacijos trūkumams – juos pašalina. Dokumentacija saugoma pas Klientą.

5.1.2.10 Paslaugų teikėjas turi deleguoti atstovą, kuris atstovaus Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos planiniuose patikrinimuose.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugų teikėjas, gavęs Kliento Užsakymą, ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas iš anksto suderinęs Klientu laiką, turi atvykti į objektą Priede Nr. 2 nurodytu periodiškumu, ir atlikti Užsakyme nurodytų įrenginių techninę priežiūrą, aptarnavimą ir remonto paslaugas (jei tokie bus reikalingi).

6.2. Paslaugų teikėjas, gavęs iškvietimą apie Sutartyje nurodytų sistemų gedimo atvejį, įsipareigoja ne vėliau kaip per 48 valandas nuo Kliento pranešimo, perduoto Teikėjui telefonu ar elektroniniu paštu, atvykti į objektą ir sutvarkyti defektą. Jei dėl kokių nors priežasčių nėra sąlygų/galimybių iš karto suremontuoti pirkimo objekte nurodytų sistemų, pildomas aktas ir informuojama apie remonto užbaigimo terminus.

6.3. Paslaugų teikėjas turi pateikti pasiūlymą dėl remontui atlikti reikalingų detalių. Klientas apie sprendimą remontuoti (ar neremontuoti) įrenginius informuoja Paslaugų teikėją. Tik gavus Kliento leidimą atlikti remontą, teikėjas gali remontuoti Sutartyje nurodytą sistemą ir/ar keisti sugedusias detales naujomis.

6.4. Jeigu remontuojant Sutartyje nurodytus įrenginius, paaiškėja kitų aplinkybių, susijusių su remontu ir nenumatytų defektyniame akte ir reikalinga tikslinti defektinį aktą, Paslaugų teikėjas suderina defektinį aktą su Klientu pakartotinai.

6.5. Dalys, detalės, mazgai, elementai keičiami, tik esant Kliento pritarimui.

6.6. Dalių, detalių, mazgų, elementų, reikalingų Sutartyje nurodytų įrenginių remonto atlikimui, kaina negali būti didesnė už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų siūlomas atitinkamų dalių, detalių, mazgų, elementų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų.

6.7. Klientas turi teisę Teikėjo Sutartyje nurodytų įrenginių remontui reikalingų dalių kainas pasitikslinti pas dalių gamintoją arba pirkimo objekte nurodytų įrenginių remontui reikalingas dalis, detales, mazgus ar elementus įsigyti tiesiogiai iš perkančiajam subjektui mažesnę kainą pasiūliusio tiekėjo. Paslaugų teikėjas tokiu atveju neturi teisės atsisakyti teikti paslaugų.

6.8. Sutartyje nurodytų įrenginių remontui naudojamos dalys, detalės, mazgai, elementai turi būti nauji, atitikti CE standartus, nenaudoti, neturintys paslėptų trūkumų bei defektų ir turi atitikti gamyklos gamintojos techninius reikalavimus bei reikalavimus, kurie taikomi tos rūšies detalėms, mazgams, elementams. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Remontui naudojamas dalis, detales, mazgus, elementus turi būti leidžiama naudoti Lietuvos Respublikoje.

6.9. Remonto metu keičiant detalę/es, daromi įrašai įrenginio/prietaiso pase. Dokumentuose detalių pavadinimai turi būti nurodomi tiksliai (pavyzdžiui, turi būti kairės pusės viršutinės svirties įvorė t.y. negali būti - įvorė).

6.10. Remonto paslaugų kokybė turi atitikti Sutartyje nurodytų įrenginių saugumo technikos ir eksploatacijos taisyklių reikalavimus.

6.11. Nesant galimybės suremontuoti Sutartyje nurodytą įrenginį, teikėjas privalo išduoti pažymą apie sistemos būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai;

6.12. Teikėjas, suremontavęs Sutartyje nurodytą įrenginį, pateikia remonto paslaugų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame yra nurodoma: (1) remonto paslaugų pradžia/pabaiga/trukmė ir kaina; (2) remonto rezultatai, nurodantys sistemos būklę ir tinkamumą tolimesnei eksploatacijai; (3) remonto metu panaudota įranga/medžiagos/detalės ir jų kaina; (4) kita informacija. Perdavimo - priėmimo akte nurodoma informacija ir duomenys turi atitikti defektyniame akte nurodytus duomenis. Perdavimo - priėmimo aktą turi patvirtinti Klientas įgaliotas atstovas.

6.13. Visiems suteiktų paslaugų rezultato elementams (sudėtinėms dalims), kuriems pagal Civilinį kodeksą būtų galimybė sutartiniu įsipareigojimu suteikti kokybės garantijos terminą, turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 12 mėn. kokybės garantijos terminas.

6.14. Teikėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Pirkimo sąlygų dokumentų reikalavimai ir Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Teikėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Kokybės garantijos termino eiga sustabdoma laikotarpiui nuo pranešimo apie paslaugų rezultato elemento trūkumą iki tokio paslaugų rezultato elemento

trūkumo pašalinimo momento. Jeigu tam tikriems paslaugų rezultato elementams gamintojas standartiškai suteikia ilgesnį kokybės garantijos terminą, taikomas toks ilgesnis kokybės garantijos terminas.

6.15. Šio pirkimo pagrindu sudarytai Sutarčiai pasibaigus, lieka galioti remonto paslaugoms ir/ar remonto metu panaudotai įrangai, medžiagoms, detalėms, mazgams tiekėjo suteiktos garantijos.

6.16. Jei gamtinių dujų sistemos įrenginiai netinkami naudoti, išduodamas defektinis aktas, neatitikties pažyma ar kitas Šalims priimtinas dokumentas.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Visos Paslaugos teikiamos vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įrenginių gamintojų dokumentais, paslaugų technologijų ir (ar) įrenginių eksploatavimo instrukcijomis, eksploatuojančios įmonės parengtais dokumentais, bei Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-82 (galiojanti aktuali redakcija), taip pat priede Nr. 2 nurodytu periodiškumu.

7.2. Paslaugų tiekėjo specialistai, teiksiantys perkamas Paslaugas, turi turėti reikiamą kvalifikaciją, užtikrinančią kokybišką Paslaugų suteikimą.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) Dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti Sąskaitą apmokėjimui tik po faktinio Paslaugų suteikimo.

8.2. Paslaugų teikėjas Sąskaitą už suteiktas paslaugas turi pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų/dabų perdavimo -priėmimo akto pasirašymo dienos.

9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

9.1. Paslaugų teikėjas apie atliktą techninę priežiūrą ir remontą, remonto rezultatus, nurodančius pirkimo objekte nurodytos sistemos tvarkingumą turi pažymėti sistemos pase arba priežiūros žurnale.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – Kliento turima dujinė įranga

10.2. Priedas Nr. 2 – Techninės priežiūros paslaugų periodiškumas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Techninė specifikacija
1.	Lauko požeminis dujotiekis, polietileninis (1 vnt.)	DN 225, ilgis 140,2 m, projektinis slėgis 3 bar, PE vamzdis
2.	Vidaus antžeminis dujotiekis, plieninis (1 vnt.)	DN 200, ilgis 31,46 m, slėgis 3 bar, sklendės 9 vnt., dujų filtras Coprim FCL 5, Uždarymo vožtuvas D200 280516/E, skaitiklis G-1600 DN 25, ilgis 70,70, slėgis 3 bar, 12 čiaupų DN 15, ilgis 4,2 m, slėgis 3 bar, 3 čiaupai
3.	Degiklis (2 vnt.) su priklausiniais (uždegtuvai, oro tiekimo ir aušinimo ventiliatoriai ir t.t.)	Galia 30 MW, Saacke SSBG200
4.	Ugnies detektorius (2 vnt.)	Lamtec F200K (UV)
5.	Slėgio keitiklis, dujos (4 vnt.)	Siemens QPL 25.500, QPL 15.500
6.	Manometras, dujos (6 vnt.)	WIKA 213.53, 612.20, 613.20
7.	Dujų srautmatis (2vnt.)	RMG Terz 94
8.	Slėgio keitiklis, oras (4 vnt.)	Kromschröder DG 50B
9.	Manometras, oras (4 vnt.)	WIKA 612.20
10.	Dujų filtras (2 vnt.)	Marchel SG 160
11.	Degiklių armatūra	Uždaromosios dujų sklendės DN 150 (2 vnt.), dujų čiaupai DN 15 (8 vnt.), reguliuojančios dujų sklendės DN150 (4 vnt.), apsauginis dujų vožtuvas DN25 (2 vnt.), dujų atkirtos vožtuvas DN150 (4 vnt.), dujų atkirtos vožtuvas DN15 (4 vnt.), oro reguliavimo sklendė DN 1000 (2 vnt.), oro reguliavimo sklendė DN 300 (8 vnt.)

Priedas Nr. 2 – Techninės priežiūros paslaugų periodiškumas

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Periodiškumas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu ¹
1.	Požeminių polietileninių dujotiekių techninė priežiūra: požeminiai polietileniniai vartotojų sistemų dujotiekiai	1 kartą per 3 metus*	1
2.	Antžeminių dujotiekių techninė priežiūra: antžeminiai vartotojų sistemų dujotiekiai	1 kartą per 3 metus*	1
3.	Polietileninių požeminių dujotiekių sandarumo patikrinimas tam skirtais dujų nuotėkio ieškikliais arba sandarumo bandymas	1 kartą per 3 metus*	1
4.	Didelės galios (> 200 m ³ / h) dujų slėgio reguliavimo įrenginių techninis patikrinimas	Gamintojo nustatytu periodiškumu ir apimtimi, o jei gamintojas nenustatė – ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius	6
5.	Dujų slėgio reguliavimo įtaisų techninės priežiūros paslaugos	Požeminių dujotiekių techninės priežiūros periodiškumu	1
6.	Papildoma darbo valanda (inžinierius)	Pagal poreikį	15
7.	Papildoma darbo valanda (šaltkalvis)	Pagal poreikį	15
8.	Papildoma darbo valanda (suvirintojas)	Pagal poreikį	15

*Apžiūros bus vykdomos pagal abiejų šalių atskirą susitarimą ir užsakovo pateiktą Užsakymą, atsižvelgus į įrenginių eksploatavimo pradžios datą ir atliktas periodines technines apžiūras.

¹ Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.