

SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

Nr. 40410/382182

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Tinklų vystymo tarnybos direktoriaus Ovidijaus Martinonio, veikiančio pagal 2017 m. lapkričio 7 d. generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 768 (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Ausga“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 125327555, registruotos buveinės adresas Rygos g. 17A, Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Igorio Siniavskio Okuško, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas),

Pirkėjas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis, sudarė šią prekių pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis perduoti 2 vienetus 630 kVA galios transformatorius su kieta polimerine izoliacija (toliau – Prekės) Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Tiekėjui Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.

1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

2. PREKIŲ KIEKIS IR KAINA

2.1. Pagal šią Sutartį Pirkėjui tiekiamos Prekės, aprašytos Techninėje specifikacijoje.

2.2. Prekių kiekis – nurodytas Techninės specifikacijos 3.1. punkte.

2.3. Bendra Sutarties kaina yra 18.583,18 eurų (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt trys EUR 18 ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:

2.3.1. Prekių kaina – 15.358,00 eurų (penkiolika tūkstančių trys šimtai penkiasdešimt aštuoni EUR 00 ct), neįskaitant PVM;

2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – 21 % – 3.225,18 eurų (trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt penki EUR 18 ct).

2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

2.5. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas Prekes Sutarties SD 2.3 punkte nurodytą kainą.

3. PREKIŲ KOKYBĖ

3.1. Prekės ir Prekių kokybė turi atitikti Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, saugos, tiekimo reikalavimus bei standartus. Tiekėjas privalo užtikrinti atitikimą kvalifikacijos reikalavimams ir pašalinimo pagrindų nebuvimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

3.2. Prekėms nustatomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.3. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas.

3.4. Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Sutarties, Techninės specifikacijos reikalavimams ir (ar) teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.

3.5. Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 3.3 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už

kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 200,00 eurų (du šimtus eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

3.6. Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turi teisę keisti Prekių modelį ar (ir) gamintoją, tik gavęs rašytinį Pirkėjo sutikimą. Siekdamas keisti Prekę, Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui argumentuotą prašymą su įrodymais, kad keičiamos naujos Prekės visiškai atitinka Techninės specifikacijos ir Sutarties reikalavimus, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės, nebus keičiami Prekių įkainiai (mažinti Prekių įkainius Tiekėjas turi teisę), pristatymo terminai ir kitos Sutarties sąlygos bei pateikti keičiamų naujų Prekių dokumentus. Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas (gamintojo/modelio keitimo atveju) dėl Sutarties keitimo pasirašomas nebus. Lygiavertė dokumentu bus laikomas Tiekėjo prašymas bei rašytinis Pirkėjo sutikimas. Visi Tiekėjo pateikti dokumentai bei Pirkėjo sutikimas laikomi neatskirama Sutarties dalimi.

4. TIEKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTIEKIMAS), JUNG TINĖ VEIKLA

4.1. Sutartis iš Tiekėjo pusės vykdoma jungtinės veiklos pagrindu: NE.

4.2. Kai Tiekėjas Pirkimo procedūrų metu atitiktai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Tiekėjas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

4.3. Tiekėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subtiekėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Tiekėjas Pasiūlyme nurodė Sutarties dalį, kuriai bus pasitelkiami Subtiekėjai: NE.

5. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

5.1. Prekės pristatomos per 70 (septyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo vieta nurodyta Techninės specifikacijos 4.1 punkte.

5.2. Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: 1) Transformatoriaus gamykliniai (angl. Routine tests) bandymų protokolai; 2) Transformatoriaus pasas lietuvių, anglų arba rusų kalbomis; 3) Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis; 4) Eksploatavimo instrukcija lietuvių, anglų arba rusų kalbomis (nedegumo sertifikatas, gabaritinis brėžinys).

5.3. Prekės laikomos nepristatytomis, jei Tiekėjas nepateikia Sutarties SD 5.2. punkte nurodytų dokumentų. Už minėtų dokumentų nepateikimą kartu su Prekėmis Tiekėjui taikomos Sutarties SD 5.5. punkte nustatyto dydžio netesybos.

5.4. Tiekėjas Prekių perdavimo – priėmimo aktą Pirkėjui pateikia pristatydamas Prekes. Pirkėjui pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas Sutarties BD numatyta tvarka pateikia Pirkėjui Sąskaitą už pristatytas Prekes.

5.5. Už vėlavimą pristatyti Prekes per Sutarties SD 5.1 nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo vėluojamų pristatyti Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 200,00 eurų (du šimtus eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

6. MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI

6.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už pristatytas kokybiškas, Šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

6.2. Maksimalus netesybų dydis, Tiekėjo mokėtinas pagal šią Sutartį, negali viršyti 10% bendros Sutarties kainos.

7. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

7.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturis) mėnesius.

8. PRIEDAI

8.2. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.

8.3. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:

8.3.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą, 1 lapas;

8.3.2. Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija, 3 lapai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „Ausga“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pirkėjas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – 10/0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. 2 vnt. 630 kVA 10/0,4 kV trifaziai galios transformatoriai su kieta polimerine izoliacija.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. 2 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. A. Strazdelio g. 1, Vilnius

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**5.1 Pirkimo objekto aprašymas**

5.1.1. Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama lentelėje Nr. 1.*

Lentelė Nr.1.

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 60076-11 (arba lygiavertis), LST EN 50541-1 (arba lygiavertis), ES reglamentas Nr. 548/2014*
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti ES akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members	
3.	Transformatoriai gamykloje turi būti išbandomi (angl. Routine tests) pagal standarto LST EN 60076-11 (arba lygiavertio) reikalavimus.	
4.	Išpildymas	Trifazis transformatorius su kieta polimerine izoliacija
5.	Skirti naudoti	Nešildomoje patalpoje
6.	Aplinkos temperatūra	-25 °C ... +35 °C (arba platesnės ribos)
7.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤1000 m
8.	Vardinė pirminės apvijos įtampa	10 kV
9.	Vardinė antrinės apvijos įtampa	400 V
10.	Vardinis dažnis	50 Hz
11.	Maksimalioji pirminės apvijos įtampa, U_m	12 kV
12.	Pirminės apvijos izoliacijos lygis prie U_m	LI75 kV/ AC 28 kV
13.	Antrinės apvijos izoliacijos lygis	> 3 kV
14.	Dalinių išlydžių lygis	≤ 10 pC, esant 1,1 U_m

15.	Nedegumo klasė (angl. Fire behaviour class) pagal LST EN 60076-11	F1 (nepalaikanti degimo; į aplinką neišskiria halogenų, sieros junginių, chloro, bromo, fosforo)
16.	Klimatinė klasė (angl. Climatic class) pagal LST EN 60076-11 (arba lygiavertį) standartą	C1
17.	Aplinkos sąlygų klasė (angl. Environmental class) pagal LST EN 60076-11 (arba lygiavertį) standartą	E1
18.	Apsaugos laipsnis	IP 00
19.	Apvijų izoliacijos atsparumas kaitimui	F/F
20.	Įtampos reguliavimas (5 padėčių atšakų perjungiklis aukštosios įtampos pusėje)	$\pm 2 \times 2,5 \%$
21.	Aušinimo tipas	AF (priverstinė oro cirkuliacija)
22.	Galimybė sumontuoti aušinimo įrenginius	Numatyta vieta ventiliatorių įrengimui
23.	Šiluminė relė, kuri tiesiogiai matuoja apvijų temperatūrą	su ventiliatorių valdymu
24.	Temperatūros monitoringo, kontrolės įtaisas	Apvijų temperatūros programuojamas kontrolės modulis su davikliais, kontroliuojančiais kiekvienos fazės apvijų temperatūrą
25.	Transformatoriaus pakėlimo vietos	Pažymėtos ženklų
26.	Įžeminimo gnybtai	Dviejose vietose, pažymėti ženklų
27.	Techninių duomenų lentelė	Montuojama transformatoriaus aukštosios apvijos pusėje
28.	Ženklas įspėjantis apie elektros srovės pavojų	Montuojamas ant transformatoriaus korpuso
29.	Transformatorius pateikiamas	- Su gnybtais, visiškai sukomplektuotas prijungimui prie tinklo; - Su 90° kampu pasisukančiais ratukais.
32.	Transformatoriaus galia, jungimo grupė, trumpojo jungimo įtampa, tuščiosios eigos ir trumpojo jungimo nuostoliai bei triukšmo lygis	Pateikti lentelėje Nr.2
33.	Tarnavimo laikas	> 25 metai
34.	Garantinis laikas	> 24 mėnesiai

Lentelė Nr.2*

Eil. Nr.	Galia, kVA	Jungimo grupė	Trumpojo jungimo įtampa U_K , % (leistini nuokrypiai ne daugiau kaip $\pm 10 \%$)	Tuščiosios eigos nuostoliai P_0 , W (leistini nuokrypiai pagal ES reglamentą Nr. 548/2014)	Trumpojo jungimo nuostoliai P_K ($t=120^\circ\text{C}$), W (leistini nuokrypiai pagal ES reglamentą Nr. 548/2014))	Triukšmo lygis L_{WA} , dB(A), (ne didesnis kaip)
1.	630	Dyn11	6	1100	7600	62

*- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PI) 52 str., Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkantieji subjektai taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiavertžių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl tiekėjo kaltės, Perkantysis subjektas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Pirkėjui nustatyti prekės/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos ir kitoms pirkimo sąlygoms.

5.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

5.2.1. Transformatoriaus gamykliniai (angl. Routine tests) bandymų protokolai pateikiami kartu su transformatoriais;

5.2.2. Transformatoriaus pasas lietuvių arba anglų (arba rusų) kalbomis;

5.2.3. Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų (arba rusų) kalbomis;

Eksplotavimo instrukcija lietuvių ir anglų (arba rusų) kalbomis (nedegumo sertifikatas, gabaritinis brėžinys).