

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija:

LITGRID AB (kodas 302564383), A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius, tel. (8 5) 278 2777, faksas (8 5) 272 39 86. Elektroninio pašto adresas info@litgrid.eu

2. Informacija apie perkamą prekę:

- 2.1. Perkama prekė: Šeškinės TP 110kV įtampos matavimo transformatorius;
- 2.2. Perkamas kiekis - 3 vnt.;
- 2.3. Prekės pristatymo vieta - Infrastruktūros priežiūros centro Vilniaus regiono 110 kV Šeškinės TP (Vilnius, (Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav.), Laisvės pr. 80);
- 2.4. Techniniai reikalavimai prekei nurodyti prieduose;
- 2.5. Prekei suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija;
- 2.6. Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį;
- 2.7. Prekė turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos ir iškraunamos Perkančiajai organizacijai 2.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistuose gamykliniuose įpakavimuose (įpakavimai turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių).
- 2.8. Prekių pristatymas per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo datos.

3. Informacija apie perkamą prekę:

- 3.1. Perkama prekė: 110 kV įtampos matavimo transformatorius;
- 3.2. Perkamas kiekis - 3 vnt.;
- 3.3. Prekės pristatymo vieta - Infrastruktūros priežiūros centro Vilniaus regiono 330 kV Neries TP (Karveliškų vs., (Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen.), Vilijos 67);
- 3.4. Techniniai reikalavimai prekei nurodyti prieduose;
- 3.5. Prekei suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija;
- 3.6. Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį;
- 3.7. Prekė turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatomos ir iškraunamos Perkančiajai organizacijai 2.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistuose gamykliniuose įpakavimuose (įpakavimai turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių).
- 3.8. Prekių pristatymas per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo datos.

4. Priedai:

1. Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms;
2. Techniniai reikalavimai Šeškinės TP 110 kV IT;
3. Techniniai reikalavimai Šeškinės TP 110 kV IT prijungimo gnybtams;
4. Techniniai reikalavimai rezerviniams 110 kV IT;
5. Techniniai reikalavimai rezerviniams 110 kV IT prijungimo gnybtams.