

KEITIMO TVIRTINIMO AKTAS Nr. LOU-KA-020

2017-10-31

1. Informacija apie projektą.

1.1. Projekto pavadinimas: Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos Rodūnios kelias 2, Vilniuje rekonstravimo projektas

1.2. Adresas: Rodūnios kelias 2, Vilniaus m.

1.3. Projekto dalis: Paviršinių nuotekų surinkimo ir drenažo dalis

2. Projekto dalyviai

2.1. Užsakovas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

2.2. Rangovas: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

2.3. FIDIC inžinierius: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“, Adrijus Bikulčius

2.4. Projekto autorius: UAB „Vilniaus hidroprojektas“/UAB „Sweco Lietuva“/UAB „Pastatų konstrukcijos“

2.5. Statybos techninės priežiūros vadovas: UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius

3. Informacija apie atliktą keitimą:

3.1. Pavadinimas: **Rakinamų šulinių dangčių keitimas**

3.2. Keitimo inicijavimo data: 2017-09-20

3.4. Keitimo iniciatorius: AB „A.C.B.“ ir UAB „Autokausta“

3.5. Esamos situacijos aprašymas ir argumentai: Techninio projekto paviršinių nuotekų šalinimo ir drenažo įrengimo (Nr. 13/SG-13-04/1-TP-VN) dalies aiškinamajame rašte nurodyta, kad visi šulinių dangčiai turi būti rakinami.

Rangovas informavo, kad šuliniams, esantiems toliau kaip 20 m nuo kilimo-tūpimo tako, lėktuvų variklių sukeliama turbulencija įtakos neturi, dangčiai negali būti išjudinti iš vietos, nėra tikimybės, kad jie galėtų padaryti žalą lėktuvams. Taip pat mažesniais kaip 1000 mm diametro vamzdžiais žmonių judėjimas yra neįmanomas, todėl nėra tikimybės, kad šiais vamzdžiais būtų galima patekti arčiau KTT.

Atsižvelgiant į tai, Rangovas pasiūlė lietaus kanalizacijos šulinius Nr. Es.59, Es.23, Es.12, Es.201, Es. 131, L-23, L-24;L-25, L-25a, L-26a, L-26, L-27, L-28, L-61, L-29d. su rakinamais dangčiais įrengti tik tuose šuliniuose, kurie yra prie kilimo-tūpimo tako. Visus kitus lietaus kanalizacijos šulinius siūloma įrengti su nerakinamais dangčiais. Rakinami lietaus vandens surinkimo sistemos šulinių dangčiai pažymėti Rangovo pranešimo 205-IE-A prieduose.

Tokiame Rangovo siūlymui pritarė Techninio projekto autoriai, patvirtindami siūlomo sprendinio tinkamumą ir šulinių dangčių eksploatacinių savybių priimtinumą. Užsakovas, atsižvelgdamas į Techninio projekto autorių išvadą, pritarė Rangovo siūlymui dalį lietaus vandens surinkimo sistemos šulinių įrengti su nerakinamais dangčiais ir nurodė FIDIC Inžinieriui įforminti keitimo tvirtinimo aktą (priedas Nr.4).

3.6. Keitimo pagrindas: Keitimas atliekamas Rangovui inicijavus keitimą pagal:

a) Rangos Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.1 punkto (b) papunktį, t.y. Pakeitimas gali apimti: *kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių pakitimus*. Šiuo keitimo

tvirtinimo aktu yra pakeičiamos Medžiagos į neprastesnių eksploatacinių savybių medžiagas;

- b) Keitimo taisyklių tvarką (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų priedas a)). Keitimo taisyklėse šis projekto keitimo atvejis yra apibrėžtas kriterijumi, kai keitimu sumažinami projekto įgyvendinimo kaštai nebloginant iš anksto numatytų techninių ar eksploatacinių savybių (Keitimo taisyklių 3.3 p.);
- c) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 punkto 6 papunktį: *negalėjimas naudoti Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;*
- d) Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1. punkto 10 papunktį: *ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas/ pakeitimas;*
- e) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 dalį: pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai: 1) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. (...)

3.9. Keitimo nurodymas: FIDIC Inžinierius, vadovaujantis Rangos sutarties 3.3, 13.1, 13.3 punktų nuostatomis, įvertinęs Rangovo siūlymą bei gavęs Užsakovo ir projekto autorių pritarimus, nurodo šuliniuose Nr. Es.59, Es.23, Es.12, Es.201, Es. 131, L-23, L-24;L-25, L-25a, L-26a, L-26, L-27, L-28, L-61, L-29d. įrengti rakinamus dangčius, kaip tai numatyta Techniniame projekte, o likusiuose lietaus nuotekų šuliniuose įrengti nerakinamus dangčius.

3.10. Įtaka projekto darbų vykdymui/sustabdymui Šiuo keitimo tvirtinimo aktu numatomi atlikti pakeitimai neturi įtakos statybos darbų baigimo laikui. (...)

Keitimo tvirtinimo aktą paruošė: FIDIC Inžinierius Adrijus Bikulčius [parašas]

Keitimą patvirtino: Užsakovo atstovas Arnas Dūmanas [parašas]

Su keitimo nurodymu sutinku: Rangovo atstovas Dzintars Blumers [parašas]

Susipažinau ir neprieštarauju: Projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas [parašas]

Susipažinau: Techninės priežiūros vadovas Egidijus Bartuševičius [parašas]

Išrašas tikras:


Teisininkė
Aistė Berčaitė

2017-12-15