AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL PROJEKTO INV. NR. E1E43LG019 LGI vartotojų perjungimas Alyvų g.20, Jonaitiškių km., Šiaulių raj., Jonaitiškių km., Šiaulių raj., ST-IM1-33 (Statant MT, Šiaulių reg.)

Projekte numatyta montuoti naują MGT. MGT pateiks ESO iš eksploatacijos MT-1898 (schema pridedama) esančią Vilniaus aikštelėje. Transformatorinėje reikalinga atlikti komutacinių įrenginių sumontavimą/keitimą, kad atitiktų projektą pagal pateiktą sąrašą:

1. 10 kV TGS esamus saugiklius pakeisti į 4A;
2. 0,4 kV gr.1 L-T pakeisti esamus saugiklius į 40A;
3. 0,4 kV gr.2 ir gr.3 pakeisti esamus saugiklius į 25A;
4. 0,4 kV kontrolinė apskaita ir srovės transformatoriai nemontuojami;
5. MT esamus operatyvinius žymenis viduje ir išorėje pakeisti aktualiais žymenimis;