

CVP IS priemonėmis
Rinkos konsultacijoje dalyvavusiems tiekėjams

2024-02-28

DĖL ATSAKYMŲ Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS

Dėkojame už dalyvavimą rinkos konsultacijoje dėl 110/35/10 kV Leipalingio TP 110 kV skirstyklos rekonstrukcijos projektavimo paslaugos.

Pateikiami atsakymai į pateiktus komentarus / siūlymus.

Klausimas	Teikiamas komentaras / siūlymas	Perkančiojo subjekto atsakymas
1. Kiti čia nepaminėti klausimai, prašome įvardinti.	1. Vadovaujantis REGIA duomenimis nuo Seirijų gatvės iki rekonstruojamos skirstyklos privažiuojama nesuformuotu žemės sklypu ir valstybiniu žemės sklypu (AB ESO teritorija). Esamas privažiavimo kelias yra žvyro dangos, duobėtas ir siauras. Iš abiejų kelio pusių auga medžiai ir krūmai, dėl ko galimai 4,0 m pločio treileris nepravažiuos. Be to, abiejose kelio pusėse yra gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, dėl ko galimai 4,0 m pločio treileris nepravažiuos. Vadovaujantis PU 4.17. privažiuojimas prie skirstyklos teritorijos turi būti pritaikytas įvažiuoti mobilieji laboratorijai. Prašome patikslinti PU 4.17 punktą, nurodant: a) Ar rekonstruojamas esamas privažiavimo kelias; b) Jei kelias rekonstruojamas – ar rekonstruojama visa ~140 m kelio atkarpa; c) Jei rekonstruojama – nurodyti rekonstruojamo kelio plotį, dangos medžiagiškumą ir pan.	1. Dėl transporto priemonės pločio vadovautis PU 4.17 punktu: Privažiuojimai prie 110 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobilieji aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m , ilgis – 13 m, svoris – 30 t.
	2. Vadovaujantis RC išrašu, žemės sklype adresu Seirijų g. 32A, Leipalingis,	2. Kiti du statiniai - Leipalingio TP 110 kV skirstykla

	<p>Druskininkų sav. šiuo metu yra pastatas Unik. Nr. 5996-4015-8024 Valdymo pultas ir kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai Unik. Nr. 4400-0003-0911.</p> <p>Prašome tikslinti statybos rūšį, nes neįregistruoto statinio (skirstyklos) rekonstravimas yra negalimas</p>	<p>(unikalus Nr. 4400-0003-0822) ir Kiemo statiniai (unikalus Nr. 1596-4003-1018) yra taip įregistruoti NTR ir yra registre Nr. 60/91162.</p>
	<p>3. Ar nebus privaloma atlikti atrankos dėl PAV vertinimo procedūros vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) reikalavimais?</p>	<p>3. Jei būtų identifiukuota prievolė atlikti Atranką dėl PAV, tuomet reikės ją atlikti. Vertindami planuojamą ūkinę veiklą, tokia prievolė identifiukuota nebuvo, tačiau dėl numatomų 110 kV OL demontavimo darbų privaloma atlikti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu.</p>
	<p>4. Rekonstruojama OL ribojasi su Baltarusijos Respublikos teritorija. Ar nebus privaloma atlikti tarpvalstybinio PAV procedūros vadovaujantis PAV įstatymo 10 straipsniu?</p>	<p>4. OL, kuri ribojasi su Baltarusijos Respublikos teritorija bus tik demontuojama, todėl prievolė atlikti tarpvalstybinių PAV procedūrų neįžvelgiama, nebent tai bus nurodyta atliekant poveikio „Natura</p>

		2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą.
	5. Norime pabrėžti, kad tuo atveju, jei bus reikalinga atlikti atrankos dėl PAV procedūros, bendras projektavimo terminas 8 mėnesiai yra per trumpas. Rekomenduojame dėl PAV atrankos atlikimo būtinumo kreiptis į Aplinkos apsaugos agentūrą	5. Tokia prievolė identifikuota nebuvo.
	6. Kvalifikacijos reikalavimuose prašote pateikti darbų vadovo atestatą, nors perkamos tik techninio projekto parengimo paslaugos.	6. Tiekėjui reikės atlikti inžinerinius geologinius tyrimus. Šie darbai privalo būti atliekami su atitinkama priežiūra.

Rugilė Endzinaitė, tel. +370 638 35485, el. p. Rugile.Endzinaite@litgrid.eu